
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ЕН
1434-6—
2011

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

Часть 6

Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание

EN 1434-6:2007

Heat meters — Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and
maintenance
(IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ«О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык европейского регионального стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1106-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту ЕН 1434-6:2007 «Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание» (EN 1434-6:2007 «Heat meters — Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного европейского регионального стандарта соответствующий ему национальный стандарт Российской Федерации, сведения о котором приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р ЕН 1434-6—2006

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| | |
|--|----|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 1 |
| 4 Требования | 2 |
| 4.1 Требования к конструкции | 2 |
| 4.2 Требования к установке | 2 |
| 4.3 Ввод в эксплуатацию теплосчетчиков | 2 |
| Приложение А (справочное) Установка теплосчетчика | 4 |
| Приложение В (справочное) Контроль за работой теплосчетчика и его техническое обслуживание | 9 |
| Приложение С (справочное) Предлагаемый измерительный прибор для проверки размеров гильз установленных температурных датчиков. | 11 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочного европейского регионального стандарта ссылочному национальному стандарту Российской Федерации | 12 |

Введение

к национальным стандартам Российской Федерации

ГОСТ Р ЕН 1434-1—2011 — ГОСТ Р ЕН 1434-6—2011

под общим заголовком «Теплосчетчики»

Целью национальных стандартов Российской Федерации под общим заголовком «Теплосчетчики» является прямое применение в Российской Федерации европейского регионального стандарта ЕН 1434 под общим заголовком «Теплосчетчики» как основы для изготовления и поставки объекта стандартизации по договорам (контрактам), в том числе на экспорт.

ГОСТ Р ЕН 1434-1—ГОСТ Р ЕН 1434-6 представляют собой полные идентичные тексты следующих европейских региональных стандартов:

- ЕН 1434-1:2007 «Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования»;
- ЕН 1434-2:2007 «Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции»;
- ЕН 1434-3:2009 «Теплосчетчики. Часть 3. Обмен данными и интерфейсы»;
- ЕН 1434-4:2007 «Теплосчетчики. Часть 4. Испытания в целях утверждения типа»;
- ЕН 1434-5:2007 «Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка»;
- ЕН 1434-6:2007 «Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание».

ГОСТ Р ЕН 1434 соответствует международным рекомендациям Международной организации по законодательной метрологии (МОЗМ) MP 75:2002 «Счетчики тепла».

При производстве и метрологическом контроле теплосчетчиков в Российской Федерации учитывают следующие дополнительные требования:

- требования безопасности (электробезопасности, пожаробезопасности) теплосчетчиков и требования к питающей сети должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации;
- детали, соприкасающиеся с водой, должны быть выполнены из материалов, допущенных к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
- порядок организации и проведения испытаний в целях утверждения типа и поверки теплосчетчиков должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

К терминам и понятиям, применяемым в ГОСТ Р ЕН 1434, адекватным, но отличным по написанию от применяемых в нормативных документах, действующих на территории Российской Федерации, в тексте стандарта в виде сносок даны пояснения.

Введение
к европейскому региональному стандарту ЕН 1434-6:2007 «Теплосчетчики.
Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое
обслуживание»

Настоящий европейский стандарт разработан Техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации CEN/TK 176 «Теплосчетчики», секретариат которого находится в подчинении Организации по стандартизации Дании (DS).

Настоящий стандарт предназначен для применения в статусе национальных стандартов путем опубликования идентичного текста или признания стандарта до августа 2007 года, а возможно, противопоставления национальным стандартам до августа 2007 года.

Настоящий стандарт принят взамен ЕН 1434-6:1997.

Европейский стандарт под общим заголовком «Теплосчетчики» включает в себя также следующие части:

- Часть 1 — Общие требования
- Часть 2 — Требования к конструкции
- Часть 3 — Обмен данными и интерфейсы
- Часть 4 — Испытания в целях утверждения типа
- Часть 5 — Первичная поверка.

В соответствии с внутренними правилами Европейского комитета по стандартизации в области электротехники СЕНЕЛЕК (CENELEC) и Европейского комитета по стандартизации СЕН (CEN) настоящий европейский стандарт должен быть принят в качестве национального стандарта национальными организациями по стандартизации нижеперечисленных стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Испании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

Часть 6

Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание

Heat meters. Part 6. Installation, commissioning, operational monitoring, maintenance

Дата введения — 2013—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к установке, вводу в эксплуатацию, контролю и техническому обслуживанию и распространяется на теплосчетчики, предназначенные для измерений тепловой энергии, поглощаемой или отдаваемой жидкостью, называемой теплоносящей жидкостью (теплоноситель). Данные теплосчетчики отражают количество тепла в стандартных единицах измерения.

Настоящий стандарт не устанавливает требования электробезопасности.

Настоящий стандарт не устанавливает требования безопасности, связанные с давлением.

Настоящий стандарт не распространяется на теплосчетчики с датчиками температуры, установленными на поверхности трубопровода.

2 Нормативные ссылки

При использовании настоящего стандарта нижеследующие ссылочные документы являются обязательными. Для датированных ссылок возможно использование только указанного издания. Для недатируемых ссылок возможно использование ссылочного документа (включая все существующие поправки) в последнем издании*.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ЕН 1434-1:2007 Термосчетчики — Часть 1. Общие требования (EN 1434-1:2007, Heat meters — Part 1: General requirements)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины, определения и обозначения, описанные в разделе 4 ЕН 1434-1, а также нижеследующие:

3.1 отопительная система (heating system): Отопительная установка жилых домов и служебных помещений, включающая в себя теплообменную сеть, теплосчетчик, фитинги и электрооборудование.

П р и м е ч а н и е — Как правило, отопительная система подсоединенена к питающей теплосети в двух местах: в начале и в конце отопительной системы.

3.2 питающая теплосеть (heat mains): Трубопроводы теплоснабжающего предприятия, к которым подсоединен пользователь.

* Определения терминов «датированная ссылка на стандарт» и «недатированная ссылка на стандарт» — по РМГ 50—2002.

3.3 **ветки прямого и обратного потоков (flow and return limbs):** Трубы, соединяющие отопительную систему, питающую теплосеть.

3.4 **первичная сеть (primary circuit):** Контур, гидравлически соединенный с питающей теплосетью.

3.5 **вторичная сеть (secondary circuit):** Контур, гидравлически отделенный от первичной сети.

3.6 **компетентная организация (competent authority):** Лица или организации, несущие ответственность за теплосчетчик и/или его установку.

4 Требования

4.1 Требования к конструкции

При конструировании отопительной системы необходимо соблюдать инструкции по установке теплосчетчиков, заявленные поставщиком.

П р и м е ч а н и е — Для диаметров условного прохода не более DN25 возможно использование коротких датчиков температуры. Для получения наилучшей температурной чувствительности такие датчики следует устанавливать без температурных гильз. Температурные гильзы следует использовать только в случаях, требующих повышенной безопасности.

4.2 Требования к установке

Теплосчетчик должен быть установлен в соответствии с инструкцией поставщика.

Перед установкой теплосчетчика отопительную систему, в которую его включают, необходимо тщательно промыть для устранения загрязнений. Также необходимо очистить фильтры (при наличии).

Теплосчетчик необходимо защитить от риска повреждения ударом и вибрацией, вызванными на месте установки внешними факторами.

Теплосчетчик не следует подвергать излишним механическим воздействиям труб и фитингов.

Участки труб до и после установки теплосчетчика должны быть закреплены надлежащим образом.

Подключение теплосчетчиков, работающих от сети питания переменного тока, следует осуществлять в соответствии с требованиями для электрических приборов.

Источник питания переменного тока должен быть защищен от случайных сбоев. Система защиты сети питания переменного тока должна соответствовать современным научным достижениям, что позволит безопасно отключать теплосчетчик при возникновении проблем с электричеством.

Кабели сигнала не должны быть расположены рядом с другими проводами, такими как кабели переменного тока, кабели низкого напряжения и кабели передачи информации, и должны быть отдельно защищены. Расстояние между этими кабелями должно быть не менее 50 мм.

Кабели переменного тока и кабели внешнего сигнала, длина которых превышает 10 м, должны быть защищены внешней защитой от грозовых перенапряжений при входе кабеля в здание, особенно в местах с частыми грозовыми разрядами.

Каждый кабель сигнала между датчиками температуры и вычислителем должен представлять собой одну целую часть без каких-либо соединений.

Кабели сигнала между составными элементами теплосчетчика должны быть расположены таким образом, чтобы была обеспечена защита от постороннего вмешательства и их разъединения.

Должны быть приняты меры, направленные на предотвращение повреждения теплосчетчика вследствие неблагоприятных гидравлических эффектов (кавитация, перепады напряжения, гидравлический удар).

После завершения установки теплосчетчика представителем компетентной организации должен быть проведен приемочный контроль в соответствии с установленным порядком.

4.3 Ввод в эксплуатацию теплосчетчиков

4.3.1 Общие положения

Ввод в эксплуатацию теплосчетчиков не следует ограничивать компетенцией одного физического лица или одной организации. Должны быть определены конкретные обязанности относительно ввода в эксплуатацию и соблюдены установленные далее требования.

4.3.2 Приемочный контроль

Перед вводом в эксплуатацию необходимо, в первую очередь, определить достоверность данных о теплосчетчике. Это осуществляют сопоставлением фактических и требуемых данных, касающихся типа, размера и способа монтажа, установленных поставщиком теплосчетчика. Кроме того, следует

проверить наличие на теплосчетчике маркировки утверждения типа, если это единый теплосчетчик, и наличие маркировки утверждения типа на всех составных элементах комбинированного теплосчетчика, указанных в его свидетельстве об утверждении типа.

4.3.3 Проверка установки теплосчетчиков

Следует проверить следующие положения:

- установлен ли датчик расхода в правильное положение и правильно ли определено направление потока;
- правильно ли датчик температуры вставлен в гильзу (гильзы короче 140 мм должны иметь отметку «ЕН 1434», либо размеры должны быть проверены);
- правильно ли установлены датчики температуры;
- установлен ли теплосчетчик на достаточном расстоянии от источников электромагнитных помех (выключатели, электрические двигатели, люминесцентные лампы);
- выполнено ли, при необходимости, заземление теплосчетчика в установленном порядке;
- правильно ли выполнена установка составных элементов теплосчетчика в соответствии с требованиями по монтажу, установленными поставщиком и изготовителем;
- функционирует ли теплосчетчик надлежащим образом при вводе в эксплуатацию системы отопления.

4.3.4 Безопасность теплосчетчика

После ввода в эксплуатацию защитные устройства теплосчетчика должны быть опломбированы представителями компетентной организации. Если в дальнейшем требуется регулировка теплосчетчика, замена составных элементов, замена батарей и тому подобное, то для этого необходимо будет нарушить одну или несколько пломб.

Опломбирование следует проводить регулярно согласно соответствующим инструкциям.

Приложение А
(справочное)

Установка теплосчетчика

A.1 Введение

В настоящем приложении приведены рекомендации по установке теплосчетчиков в отопительную систему, частью которой они являются.

В приложении содержатся указания, относящиеся к качеству теплоносителя, рекомендации, касающиеся поставщиков тепловой энергии, владельцев зданий и потребителей.

A.2 Критерии выбора теплосчетчиков

Тип, размер, точность и класс по условиям окружающей среды теплосчетчика определяются исходя из условий эксплуатации и окружающей среды, принимая во внимание нижеизложенное:

- а) давление теплоносителя;
- б) физические и химические характеристики теплоносителя;
- в) допустимую потерю давления в теплосчетчике;
- г) требования точности;
- д) диапазоны температуры в ветках прямого и обратного потоков отопительной системы и диапазоны разности температур;
- е) ожидаемые минимальное и максимальное значения расхода теплоносителя;
- ж) требуемую тепловую мощность отопительной системы;
- и) тип потока, идущего через теплосчетчик (постоянный, переменный или прерывистый);
- к) требования к электропитанию теплосчетчика;
- л) специальные требования к пространству вокруг теплосчетчика, касающиеся удобства считываия показаний, безопасной установки и обслуживания теплосчетчика;
- м) требования к соединениям, т. е. фланцам, фитингам, а также к размерам теплосчетчика.

A.3 Качество теплоносителя

A.3.1 Общие требования

В большинстве случаев теплосчетчики должны иметь конструкцию, способную противостоять изменению химического состава, кислотности и содержания щелочи в теплоносителе. Однако присутствие твердых частиц во взвешенном состоянии, их осаждение на рабочие поверхности теплосчетчика или их влияние на движущиеся части механического датчика расхода со временем вызывают ухудшение рабочих характеристик теплосчетчика.

Твердые частицы также могут быть продуктами коррозии материалов, из которых изготовлены трубопроводы и отопительная система. Кроме того, твердые частицы могут появляться в горячей воде внутри самой питающей теплосети в результате воздействия тепловой энергии на химические вещества, содержащиеся в воде.

A.3.2 Качество воды в первичной сети

Как показывает опыт, качество воды в первичных теплосетях является высоким, потому что вода проходит стадию кипячения и подвергается тщательному контролю. Поэтому датчики в первичных сетях, как правило, работают в благоприятной среде.

A.3.3 Качество воды во вторичной сети

Как показывает опыт, теплосчетчики, функционирующие во вторичных питающих теплосетях, более подвержены влиянию качества воды. За качество воды во вторичной сети обычно отвечает владелец здания.

Покупатель теплосчетчика должен получить консультацию у поставщика об особых требованиях к качеству воды.

A.4 Построение схемы потоков для теплосчетчика

Построение/изменение схемы потоков должно обеспечивать эффективность работы теплосчетчика. Для этого следует принять во внимание требования к индивидуальной установке.

На рисунках А.1—А.3 показаны типовые схемы отопительных сетей.

Рекомендуется также предусмотреть возможность проверки теплосчетчиков на месте, например можно обеспечить наличие двух точек измерений температуры.

Для обеспечения теплового комфорта в жилищах, как правило, используют устройства автоматического управления, позволяющие получить оптимальные энергетические характеристики.

Датчики температуры прямого и обратного потоков устанавливаются в одну и ту же питающую теплосеть. По возможности трубы должны быть одного размера и иметь одинаковый скоростной профиль. Оба датчика температуры должны быть установлены аналогичным образом.

Для измерений температуры предпочтительно использование длинных датчиков.

При анализе небольших теплосетей необходимо рассматривать следующие аспекты:

- потребление тепловой энергии при выходе за верхний предел значения расхода q_u ;
- потребление тепловой энергии при выходе за нижний предел значения расхода q_l ;
- данные динамической стабильности.

Как правило, теплосчетчики применяют и испытывают при постоянных условиях в пределах диапазона измерений, заданного поставщиком.

При определении требований к небольшим теплосетям необходимо учитывать вышеизложенные факторы с технической и экономической точек зрения.

Для того чтобы свести к минимуму возникающие при этом проблемы, необходимо предпринять следующее:

- устанавливать ограничители расхода и температуры там, где возможно превышение q_u ;
- использовать теплосчетчики с большим диапазоном измерений (1:100), если возможны очень низкие значения расхода;
- использовать теплосчетчики с улучшенными характеристиками, если потребление тепловой энергии имеет изменяющийся характер.

В случае если теплосчетчик работает на батарейном питании, необходимо принимать во внимание срок службы батарей.

A.5 Дополнительные рекомендации при охлаждении

Из-за температурной зависимости датчик расхода следует устанавливать на высокотемпературной линии для снижения конденсата и для улучшения работы теплосчетчика.

Поскольку в большинстве случаев низкотемпературные теплосчетчики работают с очень низкой разностью температур, необходимо уделить пристальное внимание выбору и установке датчика температуры. Очень важными факторами являются симметричная установка и изоляция датчиков.

Сбалансированная регулировка температурных измерений удельного расхода внутри вычислителя комбинированного теплосчетчика улучшит его работу.

Во избежание скопления конденсата следует установить гильзы с отверстиями в нижней части.




Рисунок А.1 — Типичная домовая отопительная система — прямой тип




Рисунок А.2 — Отопительная система с теплообменником




Рисунок А.3 — Отопительная система — прямой тип

**Приложение В
(справочное)**

Контроль за работой теплосчетчика и его техническое обслуживание

B.1 Введение

В настоящем приложении даны рекомендации по контролю за работой теплосчетчиков, техническому обслуживанию новых теплосчетчиков и их замене. Настоящее приложение относится к долговечности теплосчетчика, описывает процедуры контроля и включает в себя рекомендуемый список сервисных работ. Эти рекомендации имеют прямое отношение к поставщику тепловой энергии, владельцу здания и потребителю.

B.2 Эксплуатационный срок службы теплосчетчика

Компетентный орган определяет продолжительность времени или процедуру, позволяющую определить срок действия первичного сертификата проверки теплосчетчика. По окончании данного срока теплосчетчик обычно заменяют. Любую проверку теплосчетчика или сервисную работу следует начинать с проверки срока службы, который не должен быть превышен.

B.3 Процедуры контроля теплосчетчика

Для обеспечения нормальной работы и способа использования отопительных систем, оснащенных теплосчетчиками, необходимо осуществлять наблюдение за эффективной работой теплосчетчиков. Наблюдение включает в себя инспекционный надзор за каждым теплосчетчиком и проведение процедур контроля внутри организации, целью которых является оценка соответствия показаний энергопотребления теплосчетчиков ожидаемым значениям.

Должна быть возможность квалифицированно подтверждать правильность показаний теплосчетчика без проведения повторной калибровки теплосчетчика на месте или в лаборатории и его демонтажа. Сделать такое заключение поможет знание режима работы теплосчетчика, его предыстории, сезонных колебаний погоды и т. д.

Должны быть разработаны процедуры, позволяющие получить приемлемый баланс между стоимостью контроля и проверок и экономическими последствиями неисправности теплосчетчиков.

Сравнивая данные о метеорологических условиях и потреблении теплоэнергии конкретного теплосчетчика за прошлые годы с климатическими данным за текущий отопительный сезон, можно спрогнозировать потребление тепловой энергии или выявить неверные показания теплосчетчиков.

По очевидным причинам показания теплосчетчиков рекомендуется часто считывать, но это может быть достаточно затратным и незакономичным. Для больших теплосчетчиков рекомендуется считывать показания не менее четырех раз в год.

B.4 Перечень сервисных работ

В соответствии с руководством по техническому обслуживанию и ремонту необходимо выполнять минимальные требования (также см. рисунок В.1):

- проверить сохранность защитных пломб и отсутствие повреждений на них;
- проверить функционирование теплосчетчика;
- сверить показания энергопотребления теплосчетчиком на месте с дистанционными показаниями, проверить исправность защитной теплопроводки и защитных кодов;
- убедиться, что изолирующие вентили теплосчетчика полностью открыты, что их можно закрыть и они не протекают.
- проверить, нет ли следов протечек теплосчетчика, фитингов и соединений;
- проверить, не проникает ли вода в теплосчетчик, и не заливает ли его;
- убедиться, что кабели теплосчетчика плотно подсоединенны, не повреждены и не подвержены влиянию тепла окружающей среды или других факторов;
- проверить заземление там, где необходимо;
- проверить, что крепежные и фиксирующие детали соответствуют теплосчетчику, являются технически целесообразными и находятся в исправном состоянии;
- проверить и, если необходимо, прочистить или заменить фильтрующие элементы;
- убедиться, что температура окружающей среды находится в допустимых пределах, установленных для теплосчетчика;
- записать показания теплосчетчика.

B.5 Замена неисправных теплосчетчиков

Причину выхода из строя теплосчетчика необходимо определять на месте его установки, так как после его демонтажа обнаружить дефект сложнее.

Проверяют следующие параметры:

- имеются ли признаки несанкционированного доступа к теплосчетчику;

ГОСТ Р ЕН 1434-6—2011

- не повреждены ли пломбы,

- правильно ли был установлен теплосчетчик согласно инструкциям поставщика и т. д.

Замену неисправного теплосчетчика на новый или отремонтированный следует выполнять в том же порядке, что и установку нового теплосчетчика, как описано в приложениях А и В.

При выяснении причины неисправности необходимо в любом случае действовать в интересах потребителя и соблюдать конфиденциальность.

| | | |
|---|------------------------|--|
| Адрес установки | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Визуальный контроль | | |
| Пломбы | Целые | |
| | Поврежденные | |
| Температурные датчики | В правильном положении | |
| | Сняты | |
| Электрические соединения | Целые | |
| | Разъединенные | |
| | Неисправность батареи | |
| Фильтр | Чистый | |
| | Грязный | |
| | Засорен | |
| Следы физических повреждений | | |
| Инструкция: | | |
| 1 Сразу после демонтажа датчик расхода необходимо закрыть и осторожно поместить в транспортный контейнер. | | |
| 2 Теплосчетчик не разбирать, не очищать, не подвергать механическим нагрузкам и воздействию холода. | | |
| 3 Теплосчетчик и настоящий отчет должны быть доставлены в лабораторию в день проведения работ. | | |
| Дата проведения работ | | |
| | | |
| Старый теплосчетчик | | |
| Новый теплосчетчик | | |
| Серийный номер | | |
| Наработка счетчика времени | | |
| Счетчик объема, м ³ | | |
| Счетчик, кВт·ч | | |
| Подпись клиента: | | |
| Подпись оператора. | | |


Рисунок В.1 — Отчет о техническом обслуживании (пример)

Приложение С
(справочное)**Предлагаемый измерительный прибор для проверки размеров гильз установленных температурных датчиков**

В 4.3.3 отмечено, что для датчиков короче 140 мм необходимо проверить соответствие размеров гильз температурных датчиков размерам используемых датчиков.

Маркировка «ЕН 1434» подтверждает, что минимально допустимый внутренний диаметр соответствует датчику согласно требованиям настоящего стандарта. В случае если маркировка отсутствует, для измерения необходимого внутреннего диаметра следует использовать прибор, представленный на рисунке С.1:

- 1) один из концов прибора должен быть полностью вставлен в гильзу до упора;
- 2) недопустимо, чтобы второй конец прибора был также вставлен в гильзу.



¹⁾ Соответствует Н11 по ИСО 286-2, значения округлены до двух десятичных разрядов

Рисунок С.1 — Предлагаемые размеры измерительного прибора и гильзы

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного европейского регионального стандарта ссылочному национальному стандарту Российской Федерации

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного европейского регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
|---|----------------------|---|
| ЕН 1434-1:2007 | IDT | ГОСТ Р 1434-1—2011 «Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования» |

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
- IDT — идентичные стандарты.

УДК 681.125:006.354

ОКС 17.200.10
91.140.10

П15

Ключевые слова: метрология, теплосчетчики, установка, порядок проверки, техническое обслуживание

Редактор Н.А. Аргунова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Ю.М. Прокофьева
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Сдано в набор 29.04.2013. Подписано в печать 19.07.2013. Формат 60x84 $\frac{1}{2}$. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 2,32.
Уч.-изд. л. 1,60. Тираж 108 экз. Зак. 782.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.