

ОКС 23.040.01

27.120.01

**ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТО 79814898 124–2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см<sup>2</sup>). Тройники сварные равнопроходные. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие приказом**

**от 04 сентября 2016 г. № 14**

**Дата введения – 2016–09–15**

Пункт 3.2.1. В первом примере условного обозначения в последней строке заменить Pp16/100 °C на PN 25.