

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е23

к ГОСТ 27240—87 Установки парогазовые. Типы и основные параметры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 2. Таблица. Графа «Обозначение ПГУ»</p> <p>Пункт 3. Структура условного обозначения ПГУ</p>	<p>ПГУ-800-К-У ПГУ-360-К-У ПГУ-340-Т-У ПГУ-360-Т-У* ПГУ-360-К-У*</p> <p><i>I</i> — вид парогенератора: <i>В</i> — высоконапорный; <i>Н</i> — низконапорный; <i>У</i> — котел-утилизатор <i>З</i> — маркировочная мощность ПГУ</p>	<p>ПГУ-800-К-Н ПГУ-360-К-Н ПГУ-340-Т-Н ПГУ-360-Т-Н* ПГУ-360-К-Н*</p> <p><i>I</i> — маркировочная мощность ПГУ</p> <p><i>З</i> — вид парогенератора: <i>В</i> — высоконапорный; <i>Н</i> — низконапорный; <i>У</i> — котел-утилизатор</p>

(ИУС № 2 1988 г.)