

Опоры стационарных трубопроводов атомных станций на давление до 4,0 МПа (40 кгс/см²). Опоры хомутовые скользящие, неподвижные и направляющие. Типы и основные размеры

Утверждено и введено в действие приказом

От 09 марта 2011 г.

№ 07-У

Дата введения – 2011 – 03 - 15

Раздел 5

Лист 2, п.5.1

Запись «тип II» заменить на «тип II (усиленная)».

Листы 7 – 27

Провести корректировку рисунков 1 – 17 и таблиц 5 – 8.

Лист 28

Вести дополнительно пункт:

5.5 Изготовление опор выполнять по чертежам:

- Л8-1308.00.000;
- Л8-1322.00.000 (неподвижная, тип II).

Лист 30

Ввести код ОКП 69 3710.

Запись «опора, трубопроводы, давление» заменить на «трубопроводы атомных станций, опоры хомутовые, типы, основные размеры».

Изменение произвести заменой листов.