



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА  
«ЗНАК ПОЧЕГА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Видное,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru) <http://www.vniipo.ru>

01.10.2010 № 12-402-149566

На № исх. 185 от 21.09.2010 г.

**Об установке точечных пожарных  
извещателей на подвесном потолке**

Требования по установке точечных пожарных извещателей (далее - ПИ) изложены в п. 13.3.4 СП 5.13130.2009. В нашем случае подвесной потолок выполняет функцию перекрытия, и установка ПИ должна производиться на ребрах жесткости, которые являются несущими конструкциями подвесного потолка.

Начальник

Н.П. Котылов