



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА  
“ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

ицр. ВНИИПО, л. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Тел.: (495) 521-23-33 факс (495) 529-82-52  
E-mail:vniiipo@mail.ru.  
<http://www.vniiipo.ru>

8.12.2009 № 11-Ур/15876

на № 936 от 13.11.2009 г.

**Генеральному директору  
ЗАО НВПП «Болид»**

**И.А. Бабанову**

**ул. Пионерская, л. 4, г. Королев  
Московской обл., 141070**

**«О применении пожарного извещателя»**

Специалисты института считают, что применение адресно-аналоговых технических средств обнаружения пожара, таких как ДИП-34А-01-01 и ДИП-34А-01-02, а также тепловых извещателей С2000-ИП, позволяет обеспечивать надежное обнаружение возгораний при значительном снижении вероятности ложной тревоги. При условии соответствия технических характеристик выпускаемых на Вашем производстве извещателей требованиям Приложения Р СП 5.13130.2009, считаем допустимым установку одного извещателя в помещении при выполнении требований п. 13.3.3 СП 5.13130.2009.

Начальник

**Н.П. Конюхов**