



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА  
“ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

18.04.2011 № 16-103-1901  
На № 26 от 18.01.2011.

Директору общества с ограниченной от-  
ветственностью «Аудит Сервис Опти-  
мум»

С.Г.Светушенко

Ул.Комиссарова, д.28, г.Владимир,  
600027.

О передаче параметров от АПС в пожарное депо

Обязательные к исполнению требования обеспечения пожарной безопасности объектов в Российской Федерации устанавливаются Федеральными законами Российской Федерации, а также иными нормативными актами, вступившими в силу на основании постановлений Правительства Российской Федерации.

Приказ МЧС России от 28.12.2009 г. № 743 «О принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях» является локальным нормативным актом МЧС России и распространяет свое действие на организации МЧС России.

Решение по обеспечению совместимости устанавливаемого в зданиях обо-  
рудования пожарной сигнализации с программно-аппаратным комплексом «Стре-  
лец-Мониторинг» остается в ведении должностных лиц, ответственных за обеспе-  
чение пожарной безопасности объекта.

Начальник

Иващук Р.А.  
(495)521-23-00

В.И.Климкин