



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru), <http://www.vniipo.ru>

ОЧУД № 144

№ 07-505-1901

НП «Альянс Пожарной Безопасности»

на № 25/04/11-2 от 25.04.2011 г.

Генеральному директору

Лебедеву В.В.

Тел./факс: (812) 248-91-39

По поручению Департамента надзорной деятельности МЧС России в ответ на Ваше обращение сообщаем следующее.

Под автоматическим пуском пожарного насоса внутреннего противопожарного водопровода подразумевается автоматическое включение пожарного насоса при открытии клапана пожарного крана (в качестве средств автоматизации могут использоваться сигнализаторы потока жидкости или датчики положения, смонтированные непосредственно на клапане пожарного крана).

В этом случае установка пусковых кнопок около или в пожарных шкафах не требуется.

С уважением,  
Начальник НИЦ ПСТ

  
С.Н. Копылов



# «Альянс Пожарной Безопасности»

## Некоммерческое Партнерство

Адрес: 192220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н  
Тел./факс: (812)248-91-39 Е-mail: [apb@apbez.ru](mailto:apb@apbez.ru) Сайт: [www.apbez.ru](http://www.apbez.ru)  
ИНН 7804183357 КПП 780401001

Исх. № 25/04/11-2  
от 25 апреля 2011 года

Министерство регионального развития  
Российской Федерации  
127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная,  
д. 10/23, стр. 1,  
Факс (495) 699-38-41, (495) 699-38-41,  
(495) 980-25-47

Директору Департамента  
Надзорной деятельности МЧС России  
Дешевых Ю.И.  
121357 г. Москва, ул. Ватутина, д. 1,  
Факс (495) 212-05-99, (495) 212-09-94

В соответствии с положениями п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 для зданий высотой выше 50 метров, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, требуется обеспечение запуска внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) в ручном, автоматическом и дистанционном режиме.

Положения п. 2.4.8 СП 10.13130.2009 разъясняют о необходимости установки пусковых кнопок дистанционного запуска внутреннего противопожарного водопровода в шкафах у пожарных кранов.

Вместе с тем положения п. 2.4.8 СП 10.13130.2009 определяют, что при автоматическом пуске пожарных насосов внутреннего противопожарного водопровода установка пусковых кнопок в шкафах пожарных кранов не требуется.

Просим разъяснить положения п. 4.2.8 СП 10.13130.2009 в части необходимости установки пусковых кнопок дистанционного запуска пожарных насосов в шкафах у пожарных кранов для объектов, перечисленных в пункте 4.2.7 СП 10.13130.2009: для зданий высотой выше 50 метров, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками - с дистанционным и автоматическим запуском системы ВПВ.

Генеральный директор  
НП «АПБ»

В.В. Лебедев