



СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ
НП «ИНВЭЛ»

СТО
70238424.27.140.043-2009

**Гидроэнергетическое строительство
Инженерные изыскания при разработке схем
территориального планирования и проектной документации
Нормы и требования**

Дата введения – 2009-12-31

Издание официальное

Москва
2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения – ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН НП «Гидроэнергетика России», «Ассоциация Гидропроект»
- 2 ВНЕСЕН Комиссией по техническому регулированию НП «ИНВЭЛ»
- 3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом НП «ИНВЭЛ» от 04.12.2009 г. № 88
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© НП «ИНВЭЛ», 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения НП «ИНВЭЛ».

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	2
3	Термины и определения	4
4	Обозначения и сокращения	7
5	Основные нормативные положения	8
5.1	Основные требования к изысканиям	8
5.2	Техническое задание на инженерные изыскания	9
5.3	Программа инженерных изысканий	10
6	Инженерно-сейсмологические изыскания	12
6.1	Требования к инженерно-сейсмологическим изысканиям для схем территориального планирования	12
6.2	Требования к инженерно-сейсмологическим изысканиям для обоснования инвестиций	13
6.3	Требования к инженерно-сейсмологическим изысканиям для проектной документации	14
6.4	Требования к инженерно-сейсмологическим изысканиям для разработки рабочей документации	16
7	Инженерно-геодезические изыскания	16
7.1	Общие положения	16
7.2	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям для схем территориального планирования	17
7.3	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям для обоснования инвестиций	21
7.4	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям для проектной документации	22
7.5	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям для разработки рабочей документации	30
8	Инженерно-геологические изыскания	33
8.1	Требования к инженерно-геологическим изысканиям для схем территориального планирования	33
8.2	Требования к инженерно-геологическим изысканиям для обоснования инвестиций	37
8.3	Требования к инженерно-геологическим изысканиям для проектной документации	51
8.4	Требования к инженерно-геологическим изысканиям для разработки рабочей документации	59
9	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	62
9.1	Общие требования	62
9.2	Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для схем территориального планирования	63
9.3	Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для обоснования инвестиций	64
9.4	Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для проектной документации	66
9.5	Требования к инженерно - гидрометеорологическим изысканиям для разработки рабочей документации	69

10 Инженерно-экологические изыскания.....	72
10.1 Общие положения.....	72
10.2 Требования к инженерно-экологическим изысканиям для схем территориального планирования.....	74
10.3 Требования к инженерно-экологическим изысканиям для обоснования инвестиций.....	75
10.4 Требования к инженерно-экологическим изысканиям для проектной документации.....	81
10.5 Инженерно-экологические изыскания для разработки рабочей документации.....	85
Приложение А (обязательное) Расчетная сейсмичность площадки сооружения...	86
Приложение Б (рекомендуемое) Содержание программ геодезических работ для строительства ГЭС и ГАЭС.....	87
Библиография.....	90

Введение

Стандарт «Гидроэнергетическое строительство. Инженерные изыскания при разработке схем территориального планирования и проектной документации. Нормы и требования» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184 - ФЗ «О техническом регулировании», на основе Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190 ФЗ) и Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» применительно к разработке этой документации для объектов гидроэнергетического строительства, требующих в большинстве случаев отведения значительной территории под водохранилища и стройплощадку, больших объемов работ и решения многих экологических (природоохранных) и социальных вопросов в связи с затрагиванием интересов населения района строительства.

Стандарт направлен на повышение эффективности и качества инженерных изысканий, которые должны в полной мере отвечать требованиям надежного обоснования проектных решений при выборе мощности, компоновки и места строительства гидроэлектростанций.

Стандарт относится к группе стандартов «Гидроэлектростанции»; содержащиеся в нем нормы и требования изложены в соответствии со структурой стандарта организации «Гидроэлектростанции. Схемы территориального планирования и проектная документация. Основные правила разработки. Нормы и требования»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ НП «ИНВЭЛ»

Гидроэнергетическое строительство Инженерные изыскания при разработке схем территориально- го планирования и проектной документации Нормы и требования

Дата введения – 2009-12-31

1 Область применения

1.1 Объектом регулирования Стандарта является процесс выполнения всех видов инженерных изысканий на всех стадиях проектирования гидроэнергетического объекта, включая разработку проектной и рабочей документации, обеспечивающий оптимальный состав и содержание документации, порядок её согласования и утверждения при разработке:

- схем территориального планирования объектов гидроэнергетики;
- обоснования инвестиций;
- проектной документации;
- рабочей документации.

1.2 Требования и нормы Стандарта распространяются на все сооружения гидроэнергетического объекта, включая:

- сооружения для создания напора;
- водоподъемные устройства;
- сооружения водоподведения к зданиям станций;
- здания станций;
- сооружения водоотведения;
- шлюзовые и водоподъемные сооружения;
- регулирующие сооружения и водозaborные сооружения нижних бьефов;
- сооружения преобразования и передачи электрической энергии;
- сооружения строительного периода;
- водохранилища;
- берегозащитные сооружения.

1.3 Нормы и требования Стандарта предназначены для применения организациями (компаниями, обществами), осуществляющими функции заказчика проектных, строительных, монтажных работ, а также:

- проектно-изыскательскими, конструкторскими, научно - исследовательскими организациями, разрабатывающими проектную документацию, проводящими исследования по обоснованию проектных решений для нового строительства и реконструкции гидроэлектростанций, их сооружений и оборудования;
- строительными и монтажными, промышленными и иными организациями, в любой форме привлекаемыми заказчиком к созданию новых или реконструкции эксплуатируемых гидроэлектростанций, их сооружений и оборудования;

- специализированными инженерно-изыскательскими трестами, экспедициями, партиями и отрядами;
- специализированными изыскательскими подразделениями проектно-изыскательских институтов;
- комплексными и специализированными геотехническими, геофизическими, гидрогеологическими, экологическими и другими лабораториями, анализирующими материалы инженерных изысканий.

1.4 Нормы и требования Стандарта обязательны для применения в установленном порядке для организаций, на добровольной основе присоединившихся к Стандарту. В иных случаях соблюдение норм и требований Стандарта другими субъектами хозяйственной деятельности должно быть предусмотрено в договоре (контракте) между заказчиком – субъектом применения Стандарта и исполнителем заказываемых работ.

1.5 Стандарт должен быть пересмотрен в случаях ввода в действие новых технических регламентов и национальных стандартов, содержащих неучтенные в стандарте требования, а также при необходимости введения новых требований и рекомендаций в области применения Стандарта, установленных нормативными документами федеральных органов исполнительной власти и обусловленных научным прогрессом и развитием новой техники.

2 Нормативные ссылки

В Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие федеральные законы, законодательные акты и стандарты:

Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06. 2006 № 74 –ФЗ

Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ « Об электроэнергетике»,

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.04.2004 № 190-ФЗ,

Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»,

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7 -ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Федеральный закон РФ от 05.12.1995 № 122-ФЗ «О радиационной безопасности населения»,

Федеральный закон РФ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,

«Гражданский Кодекс Российской Федерации» Федеральный закон от 30.11.2004 № 51-ФЗ,

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,

Постановление Правительства РФ от 13.11.2006 № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации»,

Постановление Правительства РФ от 23.03.2008 № 198 «О порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации»,

Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 145 «О порядке организации и проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»,

Постановление Правительства от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,

Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»,

Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 № 384 «Об утверждении правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов таких зон»,

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»

ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования

ГОСТ 8.326-89 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений

ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

СТО 17330282.27.140.012-2008. Здания ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования

СТО 17330280.27.140.002-2008. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС.

Условия создания. Нормы и требования

СТО 17330282.27.140.004-2008. Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования

СТО 17330282.27.010.001-2008. Электроэнергетика. Термины и определения

Примечание – При пользовании Стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов или классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет, или по ежегодно издаваемому информационному указателю « Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен, то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В Стандарте применены термины по СТО 17330282.27.010.001-2008, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 акселерограмма землетрясения: Зависимость от времени абсолютных значений ускорений колебаний грунта (основания) для определенного направления в виде графика или в числовой табличной форме;

3.2 батометр: Прибор для взятия проб воды или транспортированных потоком насосов;

3.3 безопасность экологическая: Состояние окружающей среды, обеспечивающее отсутствие возможности ухудшения показателей компонентов природной и социальной сфер под воздействием природных, техногенных и социальных факторов;

3.4 велосиграмма землетрясения: Зависимость от времени абсолютной скорости колебаний грунта (основания) для определенного направления, представленная в виде графика или в числовой табличной форме;

3.5 вертушка гидрометрическая: Прибор для измерения скорости воды в потоках;

3.6 геологическая среда: Верхняя часть литосфера, представляющая собой динамическую систему (горные породы, подземные воды, газы, физические поля – тепловые, гравитационные, электромагнитные и др.), в пределах которой осуществляется инженерно-хозяйственная (в том числе инженерно-строительная) деятельность;

3.7 геодезическая основа для строительства: Совокупность пунктов (точек) геодезических сетей на территории изысканий (районе, площадке, участке, трассе), используемых при осуществлении строительной деятельности и включająющих государственные, опорные и съемочные геодезические сети, а также пункты геодезической разбивочной основы;

3.8 геодезическая контрольно-измерительная аппаратура (КИА): Комплекс геодезических приборов и оборудования, используемых при проведении натурных геодезических наблюдений за деформациями зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород;

3.9 геофизические методы: Способы и средства изучения строения, состава

и состояния геологической среды путем измерения информационных параметров физических полей искусственного или естественного происхождения с последующей обработкой и интерпретацией получаемой при этом информации;

3.10 гидрологические наблюдения: Наблюдения над элементами гидрологического режима водотока;

3.11 гидрометрический створ: Закрепленный на местности поперечник через реку, в котором измеряются расходы воды и наносов;

3.12 гидрометеорологические характеристики: количественные оценки элементов гидрометеорологического режима, устанавливаемые по данным наблюдений путем их анализа и расчетов;

3.13 гидрогеологическая модель: Математический пакет отображения (воспроизведения) гидрологических условий, адекватных ему в некоторых критериях;

3.14 горно-буровые работы: Проходка шахт, штолен, шурфов, расчисток, закопушек, бурение скважин с целью изучения состава, состояния и свойств горных пород в глубине массива, отбор образцов на лабораторные исследования и проведения геомеханических опытов «*in situ*»;

3.15 гранулометрический состав речных наносов: Состав грунта по крупности образующих его частиц. Является одним из основных факторов, определяющих водно-физические и механические свойства грунтов;

3.16 зажор: Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле водотока, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды;

3.17 затор: Нагромождение льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение живого сечения и связанный с этим подъем уровня воды;

3.18 инженерные изыскания: Изучение природных условий и факторов техногенного воздействия на природную среду в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах. Подготовка данных по использованию материалов, необходимых для территориального планирования и архитектурно-строительного проектирования;

3.19 инженерно-геологические условия: Совокупность характеристик геологической среды исследуемой территории на глубину зоны влияния проектируемых сооружений (рельефа, состава и состояния горных пород, условий их залегания и свойств, включая подземные воды, геологические и инженерно-геологические процессы и явления), влияющих на условия проектирования и строительства, а также на эксплуатацию инженерных сооружений соответствующего назначения;

3.20 инженерно-геологический процесс: Изменение состояния компонентов геологической среды во времени и в пространстве под воздействием природно-техногенных факторов;

3.21 инженерная защита территорий, зданий и сооружений: Комплекс инженерных сооружений и мероприятий, направленных на защиту (предотвращение или уменьшение негативных последствий) от отрицательных воздействий опасных геологических процессов и техногенных воздействий;

3.22 интерпретация геофизических данных: Определение параметров (физических и физико-механических свойств пород) и пространственного их распределения в исследуемом массиве по измененным параметрам изучаемого поля, а также путем использования соответствующих аналитических и корреляционных

данных;

3.23 исходная сейсмичность участка ГТС: Интенсивность возможных сейсмических воздействий уровня ПЗ или МРЗ на участке ГТС, измеряемая в баллах по шкале MSK -64. Устанавливается в соответствии с картами сейсмического районирования ОСР-97;

3.24 категория сложности инженерно-геологических условий: Условная классификация геологической среды по совокупности факторов инженерно-геологических условий, определяющих необходимую степень изучения исследуемой территории, состав и объемы изыскательских работ;

3.25 каньонный эффект: Явление усиления амплитуд колебаний и изменения их частотных характеристик в зависимости от высоты склона каньона или ущелья;

3.26 кривая расходов воды: График зависимости расхода воды от её уровня в реке;

3.27 магнитуда землетрясения: Условная величина, характеризующая общую энергию упругих колебаний, вызванных землетрясениями или взрывами; пропорциональна логарифму энергии землетрясений; позволяет связывать источники колебаний и их энергии. Максимальное значение – около 9;

3.28 максимальное расчетное землетрясение (МРЗ): Землетрясение максимальной интенсивности на участке ГТС с вероятностью повторения один раз в 10000 лет;

3.29 метка высоких вод: 1) след, оставляемый на местности высоким уровнем воды (илистые отложения на откосах берегов, сор на ветвях деревьев и кустов и т.д.); 2) Репер, закрепляющий высотное положение уровня воды в виде столба, черты, зарубки на стене здания и т.п. с надписью даты;

3.30 местные строительные материалы: Грунтовые строительные материалы естественного и техногенного происхождения (рыхлые, связные, скальные), добываемые в непосредственной близости от района строительства;

3.31 мониторинг социально-экологический: Система режимных наблюдений за состоянием и изменением природной и социальных сфер окружающей среды в целях своевременного выявления экологической опасности и оперативной разработки мероприятий по её предотвращению;

3.32 наносы: Твердые частицы, образованные в результате эрозии водосбрасывов и русел, а также абразия берегов водоемов, переносимые водотоками и течениями в озерах, морях и водохранилищах, и формирующих их ложе;

3.33 окружающая среда: Сфера деятельности человека, включающая природную, техногенную и социальную составляющие;

3.34 опасность экологическая: Возможность ухудшения показателей качества окружающей среды под воздействием природных, техногенных и социальных факторов;

3.35 опытно-фильтрационные работы: Выполнение гидравлического опробования фильтрационных свойств массива пород;

3.36 оценка воздействия на окружающую среду(ОВОС): Вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;

3.37 перечень мероприятий по охране окружающей среды: Раздел проект-

ной документации на различные виды объектов капитального строительства и комплекс конструктивных, технических, технологических и организационных мероприятий по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду;

3.38 палеосейсмодислокация: Зона, (как правило, линейная) остаточных деформаций кристаллических пород и грунтов, вызванных сильными землетрясениями прошлого;

3.39 плювиограф: Прибор, позволяющий записывать количество выпадающих жидких осадков (дождя) и твердых осадков (снега, града и др.) как функцию времени;

3.40 проектное землетрясение (ПЗ): Землетрясение максимальной интенсивности на участке гидроузла с вероятностью превышения один раз в 100 лет;

3.41 расчетная акселерограмма: Акселерограмма, зарегистрированная при реальном землетрясении или полученная аналитическим путем на основе статистической обработки и анализа ряда акселерограмм и (или) спектров реальных землетрясений с учетом местных сейсмических условий и принятая для расчета на сейсмостойкость с учетом её соответствия сейсмотектоническим и грунтовым условиям участка гидротехнических сооружений;

3.42 расчетная обеспеченность гидрологической величины: Нормативное значение вероятности превышения рассматриваемой гидрологической величины, принимаемое при проектировании зданий и сооружений в соответствии с нормами в зависимости от класса сооружений;

3.43 расчетное сейсмическое воздействие: Динамическое воздействие колебаний от землетрясений уровня ПЗ или МРЗ;

3.44 расчетный спектр ответа (спектр реакции) грунта: Расширенный и слаженный спектр движения свободной площадки на сейсмическое воздействие, принятый для расчета на сейсмостойкость с учетом его соответствия сейсмотектоническим и грунтовым условиям участка ГТС;

3.45 режим подземных вод: Характер изменений во времени и в пространстве уровней (напоров), температуры, химического, газового и бактериологического состава и других характеристик подземных вод;

3.46 сейсмотектоническая модель: Модель зон возникновения очагов землетрясений (зон ВОЗ), имитирующая совокупную структуру, сейсмический потенциал и сейсмический режим зон ВОЗ;

3.47 специфические грунты: Грунты, изменяющие свою структуру и свойства в результате замачивания, динамических нагрузок и других внешних воздействий.

4 Обозначения и сокращения

АКС – аэрокосмические снимки;

АСУТП - автоматическая система управления технологическими процессами;

ВОЗ – возникновение очагов землетрясения

ВЭЗ – вертикальное электрическое зондирование;

ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция;

ГТС - гидротехническое сооружение;

ГЭС - гидроэлектростанция;
ИСМ – инженерно-сейсмологический мониторинг;
КИА - геодезическая контрольно-измерительная аппаратура;
ММП – многолетнемерзлые породы;
МРЗ - максимальное расчетное землетрясение;
МСК-64-шкала сейсмической интенсивности;
НДС- напряженно-деформированное состояние;
НПУ - нормальный подпорный уровень;
НСУ – напорно-станционный узел;
ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду;
ООС – охрана окружающей среды
ОС – окружающая среда;
ОСР - 97 карта общего сейсмического районирования России 1997г;
ПЗ - проектное землетрясение;
СМР – сейсмическое микрорайонирование;
УИС - уточнение исходной сейсмичности;
УОСР – уточнение общего сейсмического районирования.

5 Основные нормативные положения

5.1 Основные требования к изысканиям

5.1.1 В состав инженерных изысканий для гидроэнергетического строительства входят следующие их виды: инженерно-сейсмологические, инженерно-геодезические [10], инженерно-геологические [11], инженерно гидрометеорологические [12], инженерно-экологические изыскания [8]

5.1.2 Сооружения гидроэлектростанций, как правило, относятся к особо ответственным, поэтому инженерные изыскания для их строительства или отдельные их виды (работы, услуги) должны выполняться только организациями, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ, выданные соответствующей саморегулируемой организацией.

5.1.3 Основанием для выполнения инженерных изысканий является договор (контракт) между Заказчиком и исполнителем инженерных изысканий с неотъемлемыми к нему приложениями: техническим заданием, календарным планом, расчетом стоимости и, при наличии требования заказчика, программой инженерных изысканий, дополнительных соглашений к договору при изменении состава, сроков и условий выполнения работ, а также полученным в установленном порядке (постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20) разрешением на ведение работ.

5.1.4 В договоре (контракте) сторонами указываются:

- состав, объемы, этапность и сроки выполнения изыскательских работ;
- состав изыскательской продукции, количество экземпляров отчетной технической документации, сроки и вид её представления (в том числе на магнитных носителях и др.);
- условия сдачи и приемки работ с оформлением сторонами акта сдачи-приемки изыскательской продукции с оценкой соответствия её договору (контракту);

- перечень отчетных материалов выполненных изыскательских работ, передаваемых в государственные территориальные фонды материалов инженерных изысканий, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления и иные органы и организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- особые условия, определяющие обязательства сторон по обеспечению необходимыми материалами, служебными или иными помещениями, рабочей силой, транспортными средствами, подъездов к месту работ; порядок установления и возмещения причиненного ущерба землепользователям и владельцам собственности, порядок организации и производства контроля и приемки изыскательских работ и др.;

- ответственность и обязательства сторон, устанавливающие возмещение причиненного ущерба за срыв сроков и нарушения условий договора (контракта), порядок применения штрафных санкций или условия расторжения договора (контракта);

- порядок использования изыскательской продукции, соблюдение авторских прав;

- виды страхования для возмещения возможного ущерба, в том числе из-за потрав сельхозугодий, вырубок леса, загрязнения водотоков нефтепродуктами, отсыпки отвалов пород из горных разведочных выработок;

- порядок внесения необходимых изменений и дополнений к договору (контракту).

5.1.5 При выполнении инженерных изысканий должно быть обеспечено четкое взаимодействие между полевыми и камеральными подразделениями.

Полевые подразделения по мере выполнения работ и полевой обработки материалов высылают промежуточные материалы по электронной почте или факсу. Заместители главных инженеров проекта по изысканиям или главные геологи проектов фиксируют получение материалов, производят входной контроль и передают их для камеральной обработки материалов. После этого промежуточные материалы при необходимости могут быть переданы главному инженеру проекта или по его распоряжению в другие отделы - соисполнителям работ. Между полевыми и камеральными подразделениями должна существовать мобильная связь по телефону или радио, которая может быть задействована ежедневно для повышения оперативности выполнения работ. В обычных случаях связь между подразделениями должна осуществляться не реже 1 раза в 5-10 дней.

5.2 Техническое задание на инженерные изыскания

Инженерные изыскания для строительства гидроэнергетических сооружений проводятся по техническим заданиям главных инженеров проектов, согласованных с Заказчиком, которые утверждаются руководством проектных организаций и Заказчиком (Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20). Выполнение изысканий без оформления технического задания запрещается. В случае применения конкурсного проектирования объекта в целом или его отдельных сооружений, должно выдаваться сводное техническое задание, охватывающее всю территорию, на которой ведется проектирование. Соответственно в программе изысканий должна быть учтена необходимость в дополнительных видах и объемах изыскательских работ для освещения условий строительства конкурирующих вариан-

тов размещения энергетических объектов.

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства энергетических сооружений, как правило, должно содержать следующие сведения и данные:

- наименование объекта;
- вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация);
- сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства;
- характеристику проектируемых и реконструируемых объектов, уровни ответственности сооружений;
- характеристику ожидаемых воздействий объектов энергетического строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект;
- необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию, охраны природной среды и обеспечению безопасной эксплуатации проектируемых сооружений;
- цели и виды инженерных изысканий;
- сведения о ранее выполненных изысканиях и исследованиях в районе проектируемого строительства;
- требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях;
- требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий, а также к оценке опасности и риска от природных и техногенных процессов;
- требования к обоснованию необходимости выполнения научных исследований в процессе инженерных изысканий;
- требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции;
- требование о составлении и представлении в составе договорной (контрактной) документации программы инженерных изысканий на обязательное согласование Заказчику.

К техническому заданию должны прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения инженерных изысканий на соответствующей стадии (этапе) проектирования.

Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий при составлении программы работ и при выполнении изыскательских работ по согласованию с Заказчиком.

В техническом задании не допускается устанавливать состав и объем изыскательских работ. Их обоснование приводится в программе инженерных изысканий.

5.3 Программа инженерных изысканий

5.3.1 Инженерные изыскания для гидроэнергетического строительства выполняются на основании программы, которая является внутренним документом исполнителя инженерных изысканий. Программа должна полностью соответство-

вать техническому заданию Заказчика и содержать его требования [6], в том числе:

- цели и задачи инженерных изысканий;
- характеристику степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных изысканий и других архивных данных, а также оценку возможности использования этих материалов и данных;
- краткую характеристику природных и техногенных условий района, влияющих на организацию и производство инженерных изысканий;
- обоснование границ территории проведения инженерных изысканий с учетом сферы взаимодействия проектируемых объектов с природной средой, категории сложности природных и техногенных условий;
- обоснование применения современных не стандартизованных технологий (методов) производства инженерных изысканий в различных природных и техногенных условиях (по согласованию с Заказчиком):
 - мероприятия по охране окружающей среды, исключению её загрязнения и предотвращению ущерба при выполнении инженерных изысканий;
 - требования к организации и производству изыскательских работ (состав, объемы, методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов работ), контроль качества выполнения работ, обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ при инженерных изысканиях;
 - перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления. К программе инженерных изысканий для энергетического строительства должна прилагаться копия технического задания к договору и другая документация, необходимая для производства изыскательских работ.

5.3.2 В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий (в связи недостаточной изученностью территории объекта строительства на предшествующих этапах работ и стадиях проектирования), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания [7], исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор (контракт) в части увеличения продолжительности и (или) стоимости изысканий.

5.3.3 После окончания инженерных изысканий земельные участки должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

5.3.4 Изыскательская продукция должна передаваться исполнителем Заказчику в виде технического отчета о выполненных инженерных изысканиях, состоящего из текстовой и графических частей и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации). Результаты выполненных изыскательских работ и исследований допускается представлять (по требованию заказчика, оговоренному в договоре на инженерные изыскания) для составления технического отчета в виде данных, полученных с автоматических регистрирующих устройств, электронных приборов, спутниковой аппаратуры или других носителей информации.

5.3.5 Инженерные изыскания для гидроэнергетического строительства должны обеспечить получение необходимых данных для последовательного решения следующих задач:

- разработки схем территориального планирования. Главной целью при этом является экспертная оценка принципиальной возможности строительства с минимальным ущербом для окружающей среды. Исходные данные формируются по фондовым и литературным материалам, а также по результатам рекогносцировочного обследования;
- разработки обоснований инвестиций в строительство энергетического объекта, включающее выбор площадки его размещения на основе предварительного анализа природных условий конкурирующих вариантов, наличия местных строительных материалов и оценки воздействия на окружающую среду;
- выбор створа гидроузла и его основных параметров на основании технико-экономического сравнения вариантов расположения основных сооружений объекта;
- разработки проектной документации, включая определение наиболее рациональных способов производства строительных работ и разработку мероприятий по охране окружающей среды;
- детализации проектных решений (в случае необходимости) в процессе строительства по данным инженерно-геологической документации вскрытого основания и авторского надзора за строительными работами;
- выработки рекомендаций по организации системы геомониторинга развития неблагоприятных техногенно - природных процессов в зоне взаимодействия сооружений с основанием в процессе их строительства и эксплуатации, составу и объему наблюдений за их состоянием и сохранностью окружающей среды;
- разработки профилактических мероприятий по защите сооружений и природной среды от неблагоприятных техногенно - природных процессов, выявленных в процессе геомониторинга, а также, в случае необходимости, проектной документации по ликвидации негативных последствий таких процессов;
- разработки проектной документации по ликвидации энергетических объектов и рекультивации территории.

6 Инженерно-сейсмологические изыскания

6.1 Требования к инженерно-сейсмологическим изысканиям для схем территориального планирования

Задачей инженерно-сейсмологических изысканий на данной стадии проектирования является получение общих сведений о сейсмичности рассматриваемой территории в целом, а именно об уровне её сейсмической опасности, характеризуемой баллами шкалы MSK-64 для землетрясений уровня ПЗ и МРЗ для средних грунтовых условий.

Решение этой задачи производится исходя из утвержденных карт ОСР-97 с последующим уточнением задаваемых ими параметров сейсмичности посредством камеральной обработки опубликованных и фондовых материалов.

Начальная оценка сейсмичности (нормативная сейсмичность) района строительства и территориальной планировки определяется по картам общего сейсмического районирования [2]: по картам ОСР-97А для ПЗ и картам ОСР-97С для

МРЗ и по списку балльности населенных пунктов.

Исходная сейсмичность территориальной планировки определяется по результатам камерального уточнения общего сейсмического районирования (УОСР) в масштабе ~1:1 000 000 и включает:

- определение землетрясений, произошедших после выхода карты ОСР-97 в районе радиусом 300 км от местоположения объектов на основе опубликованных сейсмологических данных по каталогам геофизической службы РАН;
- составление сводных каталогов землетрясений;
- составление структурно-тектонической карты с эпицентрами землетрясений и выделением сейсмогенерирующих структур и разломов – (зон возникновения землетрясений – зон ВОЗ) для района в окрестности ~ 300 км от местоположения объектов схемы территориального планирования;
- оценку параметров зон ВОЗ (M_{max}, координаты, глубины очагов);
- уточнение общего уровня сейсмической опасности и расчетной сейсмичности расчетным способом.

6.2 Требования к инженерно-сейсмологическим изысканиям для обоснования инвестиций

Основными задачами инженерно-сейсмологических изысканий на этой стадии проектирования являются:

- уточнение исходной сейсмичности (УИС) для намеченных участков строительства;
- определение расчетной сейсмичности выбранных участков с учетом локальных геоморфологических и инженерно-геологических условий;
- определение фоновых параметров расчетных сейсмических воздействий.

Первая из указанных задач решается по результатам комплекса полевых и камеральных работ по уточнению сейсмических условий (УИС), включающем:

- изучение тектонических структур района и участка строительства в радиусе 100-200 км в масштабе 1:500 000 и крупнее, их сейсмотектонической активности в четвертичном периоде и в голоцене с целью оценки их сейсмического потенциала;
- уточнение положения зон возможного возникновения землетрясений, уточнение и детализацию сейсмотектонической модели района;
- изучение современной активности («живучести») выделенных зон с помощью инструментальных сейсмологических наблюдений;
- уточнение и детализация каталогов сейсмических событий для данного района;
- анализ повторяемости землетрясений, для уточнения оценок проектного (ПЗ) и максимального расчетного (МРЗ) землетрясений;
- оценки магнитуд, преобладающего типа смещения и параметры очагов проектных и максимальных расчетных землетрясений (ПЗ, МРЗ) заданной повторяемости;
- уточнение фонового уровня сейсмической опасности для выбранных участков.

Вторая задача – сейсмическое микрорайонирование (СМР) намеченных участков, т.е. определение изменения интенсивности сейсмических воздействий при землетрясениях уровня ПЗ и МРЗ в зависимости от геоморфологических и

инженерно-геологических особенностей участков предполагаемого строительства и определение расчетной сейсмичности для этих участков[14].

На данной стадии проектирования основными способами решения этой задачи должны являться расчетные методы, базирующиеся на данных инженерно-геологических и геофизических исследований (см. раздел 8.4).

Заключительным этапом инженерно-сейсмологических работ рассматриваемой стадии проектирования являются работы по определению фоновых параметров ожидаемых сейсмических воздействий уровня ПЗ и МРЗ из наиболее опасных зон ВОЗ. Для проектных землетрясений должны быть установлены величины максимальных ускорений a_{max} , преобладающие периоды колебаний Т, их длительность и некоторые другие параметры воздействий, используемые в динамических расчетах сейсмостойкости гидротехнических сооружений.

6.3 Требования к инженерно-сейсмологическим изысканиям для проектной документации

Основной задачей инженерно-сейсмологических изысканий на данной стадии проектирования является уточнение и детализация всех фоновых сейсмических параметров и определение расчетных сейсмических воздействий применительно к заданному участку строительства и выбранному типу сооружения.

Специфическими задачами инженерно-сейсмологических изысканий на этом этапе являются:

- прогноз изменения параметров сейсмичности и сейсмического режима в связи с намечающимся строительством и последующей эксплуатацией проектируемого объекта, вероятность проявления возбужденной сейсмичности;
- тщательный анализ влияния прогнозируемых (расчетных) сейсмических воздействий на состояние окружающей геологической среды и, в частности, на возможность разжижения грунтов в основании сооружений, устойчивость склонов и др.;
- разработка основных положений проекта режимных сейсмологических и инженерно-сейсмометрических наблюдений на проектируемом гидротехническом сооружении и в его окрестности в период строительства и эксплуатации объекта.

Для решения перечисленных задач на данном этапе проектирования проводятся следующие работы.

6.3.1 Уточнение исходной сейсмичности ближнего района (УИС) в радиусе 30-40 км в масштабе 1:500 000-1:100 000 и включающее:

- изучение четвертичной и голоценовой активности тектонических структур ближнего района;
- изучение современной сейсмической активности структур на уровне слабых и микроземлетрясений методом непрерывной регистрации землетрясений и микроземлетрясений для оценки сейсмической активности тектонических структур ближнего района и участка строительства для оценки уровня фоновой сейсмической активности, относительно которого в последующем будет проводиться оценка активизации/затухания сейсмичности в период заполнения водохранилища и эксплуатации гидроузла;
- выделение близких зон возникновения землетрясений (зон ВОЗ), составление сейсмотектонической модели ближнего района для задания расчетных сей-

смических воздействий, используемых при расчетах сейсмостойкости сооружений;

- оценка параметров очагов проектного и максимального расчетных землетрясений (ПЗ, МРЗ) заданной повторяемости – магнитуды, глубины очага, расстояния до основных сооружений, преобладающего типа смещения (брос, взброс, сдвиг) в очагах землетрясений, с учетом возможности проявления наведенной сейсмичности.

6.3.2 Определение расчетной сейсмичности площадки (участка) строительства с учетом грунтовых условий методами инструментального сейсмического микрорайонирования участков основных сооружений, включающее:

- инструментальную регистрацию усиления/ослабления сейсмических колебаний грунта за счет локальных грунтовых, топографических и сейсмогеологических условий площадки (участка) строительства;

- определение сейсмических свойств грунтов оснований, величин приращений балльности, составление карты сейсмического микрорайонирования площадки (участка) масштаба 1:10 000 или более крупного масштаба (для оснований, сложенных многолетнемерзлыми грунтами, – с учетом прогноза их оттаивания при строительстве и эксплуатации сооружений);

- определение частотных резонансных характеристик грунтов оснований;

- оценку возможности разжижения грунтов оснований при землетрясениях уровня ПЗ, МРЗ.

6.3.3 Задание расчетных сейсмических воздействий, необходимых для расчета сейсмостойкости сооружений, предусматривающее:

- определение исходных параметров колебаний грунта при воздействиях из различных зон возникновения очагов землетрясений (зон ВОЗ) для воздействий уровней МРЗ и ПЗ – на скальных и/или средних грунтах (для оснований, сложенных многолетнемерзлыми грунтами, – с учетом прогноза их оттаивания при строительстве и эксплуатации сооружений),

- моделирование исходных записей акселерограмм, (или велосиграмм, или смещений) по заданным параметрам расчетных землетрясений (магнитуды, расстояния, категория грунта в пункте регистрации) и получение исходных спектров действия для воздействий землетрясений уровня МРЗ и ПЗ,

- определение параметров расчетных сейсмических воздействий с учетом локальных условий (инженерно-геологических, геолого-геофизических характеристик в основании сооружений, каньонного эффекта и др.) с использованием экспериментальных передаточных функций, полученных в результате натурных сейсмологических наблюдений для сейсмического микрорайонирования (по записям землетрясений, взрывов, микросейм),

- моделирование расчетных акселерограмм, (или велосиграмм, или смещений) и расчетных спектров действия уровней ПЗ и МРЗ с учетом локальных условий с использованием экспериментальной передаточной функции,

- расчетные оценки опасности разжижения грунтов при землетрясениях уровня ПЗ, МРЗ,

6.3.4 Оценка возможности проявления наведенной сейсмичности и уровня активности наведенной сейсмичности на основе инструментальных, расчетных данных и аналогов.

6.3.5 На основании выполненных оценок уровня сейсмической опасности площадки (участка) и расположения основных сейсмогенерирующих зон (зон ВОЗ) разрабатываются основные положения проекта сети режимных сейсмологических наблюдений в окрестности ГТС и проекта системы инженерно-сейсмометрических наблюдений на ГТС, предусматривающие предварительное определение количества необходимых пунктов наблюдений, их размещение, тип рекомендуемой аппаратуры и оборудования, режим эксплуатации и др.

6.4 Требования к инженерно-сейсмологическим изысканиям для разработки рабочей документации

Задачи инженерно-сейсмологических исследований на стадии обоснования рабочей документации состоят в уточнении специфики поведения отдельных элементов основания и сооружений при землетрясениях уровня П3 и МР3 расчетными и инструментальными (сейсмометрическими) методами, а также мониторинге сейсмического режима и проявлений сейсмической активности в районе расположения ГТС.

Для решения этих задач на данном этапе выполняются

- при необходимости – специальные расчеты НДС и сейсмостойкости отдельных элементов основания и сооружений при землетрясениях уровня П3 и МР3 и заверка расчетов, в части относительного распределения нагрузок и частотных характеристик, – натурными сейсмометрическими наблюдениями;
- разработка на основе положений, сформулированных на предыдущем этапе проектирования, рабочих проектов сети натурных сейсмологических наблюдений и системы инженерно-сейсмометрического мониторинга (ИСМ) ГТС в периоды строительства и эксплуатации;
- создание в соответствии с рабочими проектами локальной сети сейсмологического мониторинга окрестностей ГТС и элементов системы ИСМ (по мере строительной готовности сооружений); начало проведения циклов сейсмологических и инженерно-сейсмометрических наблюдений.

Наблюдения должны выполняться не менее 5 лет (в процессе строительства) и продолжаться непрерывно в течение всего срока службы ГТС в процессе эксплуатации и вывода из эксплуатации, а также, в сокращенном объеме, в период консервации. Состав и объемы работ на всех стадиях устанавливаются отдельными программами, а их результаты в виде отчетов передаются дирекции ГТС и проектной организаций.

Ко времени полной строительной готовности ГТС, кроме полностью развернутой и стablyно функционирующей локальной сети сейсмологического мониторинга, должно быть завершено создание системы инженерно-сейсмометрического мониторинга основных сооружений гидротехнического объекта и их оснований.

7 Инженерно-геодезические изыскания

7.1 Общие положения

7.1.1 Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать выполнение требований норм проектирования на всех стадиях (этапах) выполнения проектных работ для гидроэнергетического строительства, включая получение необ-

ходимых для проектирования топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих надземных и подземных сооружениях и других элементах ситуации в цифровой, графической, фотографической и иных формах, используемых при комплексной оценке природных и техногенных условий изучаемой территории как для схем территориального планирования и обоснования инвестиций, так и для разработки проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов гидроэнергетики и их очередей.

7.1.2 Инженерно-геодезические изыскания должны выполняться в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации с соблюдением требований нормативно-технических документов по инженерным изысканиям для строительства [4], инженерно-геодезическим изысканиям для строительства [9] и инженерно-геодезическим изысканиям для гидроэнергетического строительства [10], норм и требований настоящего Стандарта.

7.2 Требования к инженерно-геодезическим изысканиям для схем территориального планирования

7.2.1 Вопросы размещения ГЭС и ГАЭС решаются в ходе разработки схем территориального планирования. В этих целях разрабатываются материалы отраслевой схемы энергетического использования водных ресурсов водотока (бассейна реки) в области гидроэнергетики, обосновывающие целесообразность проектирования для первоочередного строительства ГЭС и ГАЭС.

7.2.2 Производству инженерно-геодезических изысканий для обоснования схем размещения ГЭС и ГАЭС должны предшествовать подготовительные работы, в ходе которых следует произвести сбор и систематизацию имеющихся материалов и, при необходимости, выполнить рекогносцировочное обследование реки или отдельных участков перспективных створов гидроузлов, а также намечаемых площадок ГАЭС в целях уточнения следующих данных:

- местоположения объектов и административной принадлежности территории их расположения;
- особенностей физико-географических условий района намечаемых изысканий (рельеф и растительный покров, характер водотока и его пойменной части, климат и др.);
- характеристик населенных пунктов, возможности организации баз изыскательских подразделений и обеспеченности изысканий местной рабочей силой;
- состояния дорожной сети и возможности использования различных транспортных средств;
- условий связи (телеграф, телефон, радио), источников материального и продовольственного снабжения и др.

Все сведения излагаются в записке с указанием рекомендаций по организации инженерно-геодезических изысканий, методики выполнения работ и данных, необходимых для составления программы работ и сметы (виды, объемы и категории сложности работ, проценты залесенности и заболоченности местности, количество намечаемых баз и др.).

7.2.3 Инженерно-геодезические изыскания при составлении схем территориального планирования объектов гидроэнергетики выполняются для проектного обоснования возможности использования стока рек с разделением водотока на

ступени, определения объемов намечаемых водохранилищ, размеров и структуры затоплений с выявлением площадок для первоочередного строительства гидроузлов и обоснования границ зон планируемого размещения объектов гидроэнергетического строительства федерального или регионального значения.

Исходными, материалами для проектного обоснования схем территориально-го планирования объектов гидроэнергетики служат картографические, топографические, аэрофотосъемочные материалы, космические снимки, продольный профиль реки на исследуемом участке, профили местности по вариантам створов напорных сооружений. Топографические карты масштабов от 1:100000 до 1:25000 являются основными материалами для разработки схем водно-энергетического использования стока реки.

Имеющиеся аэрофотосъемочные материалы (аэроснимки, фотопланы, фото-схемы и др.), а также космические снимки должны использоваться в качестве источника информации для сейсмологических и геологических изысканий и проектирования.

Для изготовления ситуационных и демонстрационных чертежей в качестве топографической основы следует использовать республиканские, краевые и областные карты различных масштабов.

7.2.4 Продольный профиль исследуемого участка реки и её притоков необходим для разделения реки на ступени, выбора отметки нормального подпорного уровня (НПУ), расчета кривых подпора на участках выклинивания водохранилища и выполнения других водохозяйственных и энергетических расчетов. В этих целях могут использоваться имеющиеся продольные профили рек, составленные ранее различными организациями.

Для предварительных расчетов продольный профиль водотока может быть составлен камеральным путем по картам масштабов 1:100000—1:10000 с одновременным использованием данных наблюдений водомерной сети.

Если имеющиеся продольные профили рек по своему качеству не могут быть использованы для проектирования гидроэнергетических сооружений (или нужные профили вообще отсутствуют), то принимается решение о проведении специальных работ по нивелированию реки и составлению натурного продольного профиля водотока. В этом случае, как правило, следует выполнять следующие работы:

- создание высотной геодезической основы;
- устройство и наблюдение уровней воды на временных водомерных постах;
- нивелирование уровней воды реки с определением высот и планового положения точек уреза;
- обработка результатов полевых работ и составление продольного профиля реки (водотока).

7.2.5 Если имеющаяся высотная геодезическая основа по своей точности недостаточна для построения продольного профиля реки и привязки водомерных постов, то выполняются работы по прокладке нивелирных ходов требуемой точности, класс (точность) и длины которых обосновываются в программе изысканий.

При падении уровней воды в реке выше 6 см/км и при намечаемых напорах более 15 м в качестве высотной основы для составления продольного профиля реки достаточно проложить ходы нивелирования IV класса.

7.2.6 Если на исследуемом участке реки наблюдения водомерных постов выполняются в различных системах высот, то производится высотная привязка (нивелирование) и перевычисление «нулей графиков» всех водомерных постов с тем, чтобы все нули графиков были в Балтийской системе высот, а работы по составлению продольного профиля реки, по проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий и выполнению различных водохозяйственных расчетов были обеспечены едиными исходными геодезическими данными.

7.2.7 Нивелирование реки для составления продольного профиля водотока производится в период устойчивых уровней воды (в межень). При этом однодневная связка горизонтов воды (вычисление высот уровней воды «на одну дату») выполняется, как правило, на равнинных реках, а на горных реках ограничиваются определением высот рабочих горизонтов воды (на дату нивелирования урезов).

Промеры глубин по фарватеру (или по оси потока) при составлении продольного профиля реки выполняются только по специальному заданию.

7.2.8 Продольные профили равнинных рек, как правило, следует составлять в масштабах: горизонтальный 1:1000000—1:100000, вертикальный 1:200 или 1:100; для горных рек в масштабах соответственно: 1:100000—1:25000 и 1:200—1:100. При необходимости могут составляться сокращенные продольные профили в более мелких масштабах. На продольном профиле должны быть показаны существующие водомерные посты, боковые притоки, населенные пункты, исходные реперы, искусственные сооружения и их отметки, высоты, как рабочих горизонтов воды, так и по данным однодневной связки и высоты дна реки (по материалам русловых съемок, лоцманских карт и промеров глубин) и др.

7.2.9 Районы намечаемых гидроузлов в зависимости от ширины реки и характера рельефа долины должны быть обеспечены на равнинных реках топографическими картами масштаба 1:25000 (или 1:10000) с изображением рельефа горизонталиями с высотой сечения через 5 или 2 м; на горных реках - топографическими планами масштаба 1:5000 с высотой сечения рельефа через 2 - 5 или 10 м.

При отсутствии карт и планов требуемых масштабов они изготавливаются камеральным путем — увеличением изображения карт масштаба 1:25000 в масштаб 1:10000 и карт масштаба 1:10000 в масштаб 1:5000, или стереофотограмметрическим методом на основе камеральной привязки и дешифрирования материалов аэрофотосъемки.

Топографические съемки на участках намечаемых створов плотин выполняются, как правило, при отсутствии современных карт нужных масштабов и материалов аэрофотосъемки, причем в горных районах незалесенные участки намеченных створов плотин следует снимать методом стереофотограмметрической (фототеодолитной) съемки.

Плановая и высотная основа топографических съемок на участке проектируемых сооружений создается в виде простых тригонометрических построений или проложением теодолитных и нивелирных ходов. Закрепленные точки этой основы используются в качестве исходных знаков при выполнении всех геодезических работ на данном участке створа.

7.2.10 Положение намечаемых вариантов створов закрепляется на местности знаками (бетонными монолитами, скальными марками, столбами и др.), по вариантам створов разбивается пикетаж (ПК-0 на левом берегу) и прокладываются теодолитные и нивелирные или тахеометрические ходы, а на участках русла реки,

пересекаемых трассами вариантов створов, выполняются промеры глубин. Плановое положение вариантов створов определяется привязками к контурам местности или к знакам геодезической основы и наносится на имеющиеся карты и планы. По результатам геодезических измерений составляются профили вариантов створов в удобном для проектирования масштабе.

7.2.11 Для проектирования водохранилищ на равнинных реках следует использовать топографические карты масштабов 1:100000—1:25000; на горных реках соответственно 1:25000—1: 5000.

При необходимости обновления контурной нагрузки карт следует использовать материалы аэрокосмосъемки, а для уточнения (контроля) рельефа могут проектироваться системы геодезических профилей.

В случае отсутствия карт необходимых масштабов на исследуемом участке реки целесообразно выполнить аэрофотосъемку с последующей стереофотограмметрической обработкой материалов полевой (или камеральной) планово-высотной привязки аэроснимков с составлением карты водохранилища в масштабе 1:25000—1: 5000 и изображением рельефа горизонталями с высотой сечения через 5 или 2 м.

7.2.12 Для уточнения вопросов затопления или подтопления отдельных береговых участков водохранилища, занятых населенными пунктами, промышленными предприятиями, отдельными искусственными сооружениями, а также для решения вопросов защиты ценных сельскохозяйственных угодий должны использоваться имеющиеся карты, космические снимки, а также планы и фотосхемы в масштабах 1:10000—1:1000. При необходимости на этих участках могут быть проложены теодолитные и нивелирные ходы с разбивкой и съемкой поперечных профилей или тахеометрические ходы с определением высот точек рельефа, а также выполнены работы по определению высот точек отдельных сооружений и составлением различных профилей.

7.2.13 Работы по геодезическому обеспечению инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий необходимо выполнять по заданиям специализированных изыскательских подразделений.

Предварительная разбивка и последующая планово-высотная привязка геологических выработок (скважин, шурfov, устьев штолен и др.), а также точек геофизических профилей производится проложением теодолитных, нивелирных или тахеометрических ходов. Высоты устьев гидрогеологических скважин определяются геометрическим нивелированием. Положение точек геологической съемки, канав, расчисток, закопушек и др. опознается на аэрокосмоснимках, топографических картах и планах наиболее крупных масштабов.

7.2.14 Для проектного обоснования схемы размещения ГАЭС следует использовать имеющиеся топографические карты в масштабах 1:100000—1:10000 с выполнением полевых и камеральных топографо-геодезических работ, связанных как с составлением профилей по осям вариантов напорных сооружений верхнего и нижнего бассейнов и трасс напорных трубопроводов, так и по обслуживанию, геологических и геофизических изысканий и составлению различных топографических профилей, а также карт и планов в более крупных масштабах.

7.3 Требования к инженерно-геодезическим изысканиям для обоснования инвестиций

7.3.1 Инженерно-геодезические изыскания для обоснований инвестиций в строительство объектов гидроэнергетики, разрабатываемых по решению Заказчика, должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов (данных) о природных и техногенных условиях намечаемых вариантов размещения объектов энергетического строительства, для обоснования выбора площадки строительства ГЭС или ГАЭС, определения базовой стоимости строительства на основе сравнительного анализа принципиальных конструктивных и компоновочных решений по объектам гидроэнергетики на конкурирующих участках, оценки воздействия будущего объекта на окружающую среду.

7.3.2 Инженерно-геодезические изыскания следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего Стандарта и нормативно-технических документов [9], регламентирующих производство геодезических и картографических работ. Они должны обеспечивать проектирование материалами дополнительных изысканий в целях уточнения технических решений по строительству объектов гидроэнергетики, включенных в схемы территориального планирования объектов гидроэнергетики федерального или регионального значения.

7.3.3 Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение уточненных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельфе местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической или иных формах), необходимых для подготовки градостроительного плана земельного участка размещения объекта капитального строительства, а также комплексной оценки природных и техногенных условий территории с проектируемыми сооружениями с учетом возможных затрат на развитие внешних коммуникаций.

7.3.4 Инженерно-геодезические изыскания, кроме обеспечения проектирования уточненными данными для определения стоимости строительства объекта, должны также предусматривать работы, связанные обновлением топографических карт по данным аэрофотосъемочных работ и космических съемок, а также путем нанесения на карты дополнительных технических характеристик элементов ситуации по результатам полевого рекогносцировочного обследования территории.

Результаты обследования излагаются в записке с указанием рекомендаций по организации инженерно-геодезических изысканий, методики выполнения работ и данных, необходимых для составления программы инженерно-геодезических изысканий и сметы на выполнение этих работ (виды, объемы и категории сложности работ, проценты залесенности и заболоченности местности, местоположение и количество намечаемых баз, сроки выполнения работ и др.).

7.3.5 Инженерно-геодезические изыскания для разработки обоснований инвестиций в строительство должны обеспечивать на основе топографических карт и планов разработку ситуационных планов намечаемых вариантов сооружений ГЭС (ГАЭС) в масштабах 1:25000 – 1:10000 с размещением площадок промышленного и жилищного назначения и внешних коммуникаций.

Для проведения проектных проработок используются имеющиеся картографические, топографические, аэрофотосъемочные материалы и материалы космиче-

ческих съемок, продольный профиль реки, профили местности и русла реки по вариантам створов напорных сооружений с закреплением положения створов на местности постоянными знаками.

Для оценки технических параметров намечаемых водохранилищ на равнинных реках следует использовать топографические карты масштабов 1:100000 – 1:25000; на горных реках соответственно 1:25000 – 1:5000.

По результатам проведенных инженерно-геодезических изысканий составляется технический отчет, содержащий сведения о топографо-геодезической изученности района инженерных изысканий, составе, объеме, методах и качестве выполненных работ, а также рекомендации по проведению инженерно-геодезических изысканий на последующих стадиях проектирования.

7.3.6 Для выбора перспективных площадок строительства гидроаккумулирующих электростанций на этапе обоснования инвестиций следует использовать имеющиеся топографические карты в масштабах 1:100000— 1:10000 с выполнением топографо-геодезических работ, связанных как с уточнением имеющихся карт и планов, так и с составлением профилей по осям вариантов напорных сооружений верхнего и нижнего бассейнов и трасс напорных трубопроводов.

7.3.7 По заданиям специализированных изыскательских подразделений в необходимых объемах осуществляется топографо-геодезическое обеспечение инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий планово-высотной привязкой геологических выработок и точек геофизических профилей, топографическими съемками месторождений строительных материалов, определением высот реперов водомерных постов, гидрометрических створов и устройств.

7.4 Требования к инженерно-геодезическим изысканиям для проектной документации

7.4.1 Инженерно-геодезические изыскания для проектной документации должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов и данных о природных и техногенных условиях с детальностью, достаточной для разработки применительно к выбранному участку (створу) конструктивных и компоновочных проектных решений, мероприятий и проектирования сооружений инженерной защиты, системы геомониторинга процессов взаимодействия проектируемых сооружений с природной средой и мероприятий по её охране, а также проекта организации строительства.

7.4.2 До начала полевых работ должны быть собраны, систематизированы и изучены все имеющиеся топографические, геодезические, аэрофотосъемочные и гидрографические материалы изысканий прошлых лет для площадки строительства ГЭС или ГАЭС. С учетом результатов изучения имеющихся материалов разрабатывается программа инженерно-геодезических изысканий, в которой обосновываются виды и объемы намечаемых топографо-геодезических работ.

7.4.3 На площадке, намечаемой для проектирования ГЭС или ГАЭС, создается планово-высотная геодезическая основа топографических съемок, опорная плановая геодезическая сеть сгущения в виде пунктов с классом точности 1 и 2 разрядов и высотная опорная сеть с реперами нивелирования IV класса, обеспечивающие возможность производства инженерно-геодезических изысканий на стадии строительства.

7.4.4 На участке проектирования ГЭС по оси плотины прокладываются теодолитные и нивелирные ходы с разбивкой и нивелированием пикетажа (или тахеометрические ходы с набором пикетов, в характерных местах рельефа) и составляется профиль створа.

Участок намечаемого створа плотины обеспечивается топографической съемкой: на равнинных реках в масштабах 1:10000—1:5000 с высотой сечения рельефа соответственно через 2 и 1 м; на горных реках — в масштабах 1:5000—1:2000 с высотой сечения рельефа через 5 и 2 м.

Размеры площадей съемок устанавливаются в техническом задании с обеспечением возможности использования их на стадии строительства.

7.4.5 Определение параметров водохранилища ГЭС и решение других задач, связанных с созданием водохранилища, производятся по топографическим картам в масштабах 1:25000—1:10000 с высотой сечения рельефа через 5 и 10 м. По этим же картам решаются все вопросы, относящиеся к нижнему бьефу гидроузла. Для производства водохозяйственных расчетов в целях уточнения отметки НПУ используется имеющийся продольный профиль реки, составленный ранее (при обоснованиях инвестиций), а в случае отсутствия готового профиля выполняется комплекс работ по его составлению.

7.4.6 На участке проектирования ГАЭС по намеченным осям напорных сооружений (дамбы обвалования верхнего и нижнего бассейнов, напорные трубопроводы, водоприемник и здание ГАЭС и др.) прокладываются теодолитные и нивелирные ходы с разбивкой и нивелированием пикетажа (или тахеометрические ходы с набором пикетов в характерных местах рельефа) и составляются профили в заданных масштабах.

Вся территория проектируемой ГАЭС, включая участки верхнего и нижнего бассейнов, должна обеспечиваться картами и планами в масштабах 1:10000—1:5000 с высотой сечения рельефа соответственно через 2 и 1 м. Участки водозаборных сооружений верхнего бассейна, напорных трубопроводов, здания ГАЭС, отводящего канала и плотины нижнего бассейна при необходимости могут сниматься в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа через 1 м.

7.4.7 На выбранной площадке ГЭС или ГАЭС в зависимости от размеров стройплощадки, ее конфигурации и компоновки проектируемых сооружений создается плановая и высотная геодезическая основа в виде пунктов триангуляции, полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов и реперов нивелирования III и IV класса или производится сгущение ранее созданных планово-высотных геодезических сетей.

Создаваемая геодезическая сеть должна использоваться для последующих геодезических работ, выполняемых как для разработки проектной документации, так и в ходе строительства гидротехнических сооружений. В связи с этим пункты создаваемой планово-высотной геодезической сети должны закрепляться знаками, обеспечивающими их долговременную сохранность.

Точность и густота создаваемой плановой и высотной опорной геодезической сети должны удовлетворять требованиям производства крупномасштабных топографических съемок и трассирования линейных сооружений, обеспечить вынос на местность осей сооружений, разбивку и привязку геологических выработок и точек геофизических профилей. На 1 км 2 участка съемки должны быть закреплены и определены координаты не менее 10 пунктов плановой геодезической се-

ти.

При измерении длин сторон геодезической сети светодальномерами или электронными тахеометрами плановую геодезическую основу на территории ГЭС и ГАЭС следует создавать в виде двух ступеней точности: геодезической сети сгущения I разряда и съемочной геодезической сети.

7.4.8 На территории деривационных ГЭС, проектируемых на горных реках, с участками водозаборных сооружений, трассой деривации, напорно-станционным узлом и отводящим каналом создается планово-высотная геодезическая сеть, обеспечивающая взаимную геодезическую связь площадок проектируемых сооружений и выполнение топографических съемок на этих площадках. В этом случае плановая геодезическая сеть на территории площадок водозаборного и напорно-станционного узлов и по трассе деривации создается в виде пунктов триангуляции 4 класса, 1—2 разрядов или заменяющей ее полигонометрии, а высотная связь этих площадок осуществляется проложением двойного хода нивелирования III или IV классов. Передача высот при всхолмленном рельефе, затрудняющем геометрическое нивелирование, может производиться с помощью тригонометрического нивелирования, точность и методика выполнения которого обосновываются в программе работ специальным расчетом.

7.4.9 Территория строительной площадки приплотинной ГЭС на равнинной реке (или площадки ГАЭС), содержащей основные и вспомогательные сооружения гидроузла, жилые поселки, инженерные коммуникации, верхние и нижние бассейны ГАЭС и др., должна быть обеспечена топографическими планами в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа через 1 или 0,5 м в зависимости от уклонов местности. При размерах площадки, превышающих 5 км², на открытой или полузакрытой местности рекомендуется выполнять аэрофотосъемочные работы в крупных масштабах с последующим производством комплекса полевых и камеральных аэрогеодезических работ и выпуском планов в масштабе 1:2000.

Для обеспечения исходными геодезическими данными системы автоматизированного проектирования (или автоматизированного составления топографических планов) создаются цифровые модели рельефа.

При проектировании гидроузлов на территориях с большой залесенностью или в случаях, когда выполнение аэрофототопографической съемки экономически нецелесообразно или технически невозможно, для изготовления планов местности в масштабе 1:2000 следует выбирать наиболее целесообразный метод топографической съемки: мензулярный или тахеометрический.

При топографической съемке стройплощадок производятся промеры глубин на всех водотоках и водоемах, находящихся в пределах участка съемки. Рельеф дна водотоков и водоемов изображается на планах в горизонталях с высотой сечения, принятой для топографической съемки.

Планы в масштабе 1:2000 и цифровые модели рельефа являются основой для составления генiplана и проектирования всех намечаемых сооружений на равнинных реках.

При необходимости получения планов отдельных участков в масштабе 1:1000 они изготавливаются, как правило, с использованием материалов имеющихся съемок в масштабе 1:2000.

При использовании материалов топографических съемок прошлых лет следует установить качество этих материалов и в случае необходимости произвести

корректуру ситуации и рельефа.

7.4.10 Территория гидроузла приплотинной ГЭС или ГАЭС, проектируемых в горной местности, отдельных участков головного и напорно-станционного узлов деривационной ГЭС, участков жилых поселков, строительных баз и др., а также участков порталов деривационных тоннелей и штреков должны обеспечиваться планами топографической съемки в масштабах 1:1000—1:500 с высотой сечения рельефа через 1 или 0,5 м в зависимости от крутизны склонов местности. В этих случаях для составления планов в масштабах 1:1000—1:500 наиболее предпочтительным является применение метода наземной стереофотограмметрической (фототеодолитной) съемки или использование лазерных сканирующих систем. Планы отдельных участков местности в масштабе 1: 500 могут составляться также путем увеличения материалов имеющихся съемок в масштабе 1:1000.

7.4.11 По выбранным и закрепленным на местности направлениям осей основных гидротехнических сооружений ГЭС и ГАЭС (плотины, шлюзы, трубопроводы, подводящие и отводящие каналы, самотечные и напорные деривации, дамбы обвалования и др.) прокладываются теодолитные ходы с разбивкой пикетажа и технической нивелировкой по пикетажу с составлением профилей в масштабах: горизонтальном 1:2000 или 1:1000 и вертикальном 1:200 или 1:100.

Для выбора наилучшего положения деривационного канала производится топографическая съемка полосы местности вдоль трассы с составлением плана в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа через 1—0,5 м и профиля по оси трассы на основе материалов выполненной съемки.

Трасса деривационного тоннеля обеспечивается топографическими картами в масштабах 1:25000— 1:10000 с высотой сечения рельефа через 10— 5 м. При необходимости на дневной поверхности по направлению оси трассы деривационного тоннеля прокладывается тахеометрический ход с последующим составлением профиля местности в масштабах: горизонтальный 1:10000 и вертикальный 1:1000.

7.4.12 При инженерно-геодезических изысканиях, выполняемых для водохранилищ, следует использовать топографические карты, космические снимки и аэрофотосъемочные материалы в масштабах 1:100000 —1:10000 и крупнее, а также пункты государственной геодезической сети триангуляции и полигонометрии 1—4 классов, геодезической сети сгущения 1 и 2 разрядов и нивелирования I—IV классов. При отсутствии или значительной удаленности пунктов государственной геодезической сети от участков работ на водохранилище производятся специальные геодезические работы, по сгущению имеющейся геодезической сети и созданию на участках работ необходимой планово-высотной съемочной основы.

При наличии материалов аэрофотосъемки для инвентаризации строений населенных пунктов и других объектов, попадающих в зону влияния водохранилища, следует использовать аэрофотоснимки, увеличенные до масштаба 1:5000 или 1:2000 с нивелированием поверхности земли около наимизших углов строений и сооружений с дешифрированием контуров и описанием состава, принадлежности и назначения строений и сооружений для последующего определения стоимости их сноса, переустройства или защиты.

Перечень картографических материалов и топографических съемок, требуемых для проектирования водохранилищ, приводится в таблице 1.

Таблица 1

Объекты съемок	Масштаб съемки	Высота сечения рельефа, м	Границы съемок
Территории водохранилища: На равнинных реках с площадью зеркала, км ² :			
До 100	1:10000	1 - 2	
Свыше 100	1:25000	2 - 5	
На горных реках с площадью зеркала, км ² :			
До 10	1:10000 – 1:5000	2 – 5	
Свыше 10	1:25000 – 1:10000	5 – 10	
Объекты в бортовой части водохранилища:			
Города, населенные пункты со сложной застройкой, промышленные предприятия, железнодорожные станции, пристани и др.	1:2000 – 1:1000	2 – 0,5	<u>Нижняя граница</u> – по горизонтали с отметкой на 2 м ниже отметки проектной сработки водохранилища, но не более 100 м в плане от горизонтали сработки в сторону водохранилища <u>Верхняя граница</u> – по внешнему контуру намечаемой зоны воздействия водохранилища (с учетом подтопления), но не менее 100 м в плане от горизонтали с отметкой НПУ В пределах контура участка
Сельские населенные пункты, ценные земельные угодия	1:5000	1 – 0,5	
Участки строительства новых населенных пунктов	1:2000	1 – 0,5	
Участки с объектами инженерной защиты:			
Земельные массивы, подлежащие защите, и территории, требующие мелиорации	1:2000	1 – 0,5	То же
Участки защитных плотин, дамб обвалования, водосборных и отводящих каналов	1:2000 – 1:1000	1 – 0,5	То же
Задамбовые водоемы	1:2000	1 – 0,5	То же
Насосные станции, водозаборы, кладбища, скотомогильники и др.	1:1000 – 1:500	1 – 0,5	То же
Примечание - Планы водохранилищ в масштабе 1:10000 при наличии карт в масштабе 1:25000 создаются путем увеличения с последующим уточнением контуров и рельефа на основе дополнительных полевых и камеральных работ. Планы отдельных участков в масштабах 1:10000 – 1:5000 создаются с обязательным использованием наиболее современных материалов аэрофотосъемочных работ и космических съемок			

По объектам с простой конфигурацией застройки и на участки ценных зе-

мелких угодий с несложным рельефом допускается составление схематических планов в более мелких (на одну ступень) масштабах, чем указаны в таблица 1.

Намечаемые оси защитных сооружений (дамбы, водосборные и отводящие каналы, берегоукрепительные стенки и др.) выносятся и закрепляются на местности. По ним выполняются трассировочные работы с разбивкой пикетажа и нивелированием по пикетажу осей трасс и топографических поперечников, с составлением профилей трасс и поперечников в масштабах: горизонтальный 1:2000—1:1000 и вертикальный 1:200—1:100.

При наличии крупномасштабных топографических планов с высотой сечения рельефа через 1—0,5 м профили местности по осям трасс и поперечные профили могут быть составлены камеральным путем.

7.4.13 При отсутствии топографических карт в масштабах 1:25000—1:10000 или материалов аэрофотосъемки в масштабах крупнее 1:30000 на территории намечаемых водохранилищ для определения запасов воды и установления отметки НПУ разбивается система поперечных профилей с проложением по профилям тахеометрических ходов с набором высот характерных точек рельефа и промерами глубин пересекаемого водотока.

Концы поперечных профилей закрепляются на обоих бортах долины реки деревянными или бетонными столбами (или трубами на бетоне), устанавливаемыми на отметках выше намечаемых вариантов НПУ. Участок поперечного профиля, пересекающий русло водотока, при необходимости закрепляется указанными знаками на обоих берегах.

Плановое положение поперечных профилей определяется планово-высотной привязкой их к пунктам геодезической сети или опознается на имеющихся картографических материалах.

Высоты на закрепленные точки поперечных профилей передаются нивелированием с точностью, обеспечивающей расчет кривой подпора водохранилища и составление продольного профиля водотока. Точность и методика нивелирования обосновывается в программе изысканий.

7.4.14 При разработке проектной документации строительства ГЭС или ГАЭС в районах гидроузла и водохранилища необходимо проводить инженерно-геодезические изыскания по трассам следующих линейных сооружений:

- подъездных железных и автомобильных дорог, а также транзитных путей сообщения, подлежащих переносу из зоны водохранилища;
- воздушных и кабельных линий постоянного и временного энергоснабжения и связи, а также транзитных линий электропередачи и связи, выносимых из зоны влияния водохранилища;

- сооружений водоснабжения и благоустройства, водопровода, канализации, газовых и теплофикационных сетей и др. на объектах строительства гидроузла и в зоне водохранилища.

Геодезические работы, связанные с трассированием линейных сооружений, следует выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Они заключаются в камеральном трассировании по картам, рекогносировочных изысканиях по вариантам трасс и полевом трассировании окончательно выбранного варианта. На сложных участках допускается выполнение топографической съемки полосы трассы в масштабах 1: 5000—1: 500 с высотой сечения рельефа через 2 или 1 м в зависимости от крутизны склонов.

При наличии топографических планов в масштабах 1:5000 и крупнее профили осей трасс линейных сооружений и профили поперечников могут составляться по указанным планам.

7.4.15 Для обеспечения инженерно-гидрометеорологических изысканий необходимыми топографо-геодезическими материалами выполняются следующие работы:

- определение высот реперов водомерных постов и гидрометрических створов;
- уточнение ранее составленного продольного профиля реки при минимальных и максимальных расходах на участках проектируемого гидроузла и в районе выклинивания водохранилища;
- создание планово-высотного обоснования с привязкой и съемкой профилей гидрологических створов, закрепляемых гидрологической службой на участках нижнего и верхнего бьефов ГЭС и в районе выклинивания водохранилища;
- топографические съемки отдельных участков береговой полосы и поймы реки при русловых съемках и при наблюдениях за переработкой берегов;
- аэрофотосъемка долины реки для изучения и прогноза русловых процессов, гидравлического и зимнего режимов реки.

Необходимость выполнения указанных и других топографо-геодезических работ и их точность по обеспечению гидрологических изысканий обосновывается в программе инженерно-гидрометеорологических изысканий.

7.4.16 Для обеспечения инженерно-геологических изысканий необходимыми топографо-геодезическими материалами на участках сооружений ГЭС, ГАЭС и водохранилища выполняются следующие работы:

а) предварительная разбивка намечаемых и планово-высотная привязка пройденных геологических выработок (буровых скважин, шурfov, шахт, штолен, канав, расчисток и др.). Кроме того, для геологического обоснования проекта отдельных сооружений на местности разбиваются и закрепляются инженерно-геологические, гидрогеологические и геофизические профили и производится планово-высотная привязка размещенных на них геологических выработок, точек гидрогеологических и геофизических наблюдений.

Средние ошибки определения планового положения и высот указанных выработок и точек не должны превышать величин, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Объекты геодезической привязки	Допускаемые средние ошибки	
	в плане	по высоте
Буровые скважины, разведочные шахты, штолни, шурфы, канавы	1 м	5 см
Гидрогеологические скважины, выходы подземных вод, точки гидрогеологических наблюдений	То же	2 см (то же, на каждый километр удаления скважины от русла реки)
Точки геофизической разведки	1 мм в масштабе используемой карты или плана	1/4 принятого сечения рельефа на карте или плане
Обнажения, расчистки, линии тектонических нарушений, литологические и стратиграфические границы	То же	1/2 принятого сечения рельефа на карте или плане

Примечания:

- 1 В горной местности допуски высотной привязки буровых и гидрогеологических скважин увеличиваются в три раза.
- 2 Необходимость более высоких (или более низких) требований к точности геодезических работ следует обосновывать в программе изысканий.

б) составление графических профилей на основе данных технического нивелирования по пикетажу геологических, гидрогеологических и геофизических натуральных профилей, необходимых для обоснования прогнозов переработки берегов водохранилищ и подтоплений в населенных пунктах, на участках, занятых сооружениями промышленности и транспорта, территорий, ограждаемых дамбами и др.;

в) топографические съемки месторождений строительных материалов в масштабах 1:5000—1:2000 (карьеры песков, гравия и суглинков) и 1:1000 -1:500 (карьеры строительного камня). Высота сечения рельефа в зависимости от крутизны склонов местности принимается 2 или 1 м. В отдельных случаях взамен топографических съемок допускается составление схематических планов участков на основе материалов съемок более мелких масштабов и результатов плановой и высотной привязок геологических выработок и точек геофизической разведки;

г) фототеодолитная съемка (или лазерное сканирование местности) с составлением планов в масштабе 1:100 участков скальных массивов для изучения их трещиноватости с составлением планов трещин в ортогональной и фронтальной проекциях.

7.4.17 На участках развития опасных природных и техногенных процессов (склоновые процессы - оползни, осьпи, карстовые явления, тектонические нарушения, переработка берегов рек, озер и водохранилищ и др.) по заданиям геологической службы выполняются режимные геодезические наблюдения за плановыми и высотными подвижками земной поверхности в целях определения количественных характеристик движения, оценки и прогноза развития неблагоприятных процессов.

Для исследования опасных природных и техногенных процессов следует создавать специальные геодезические сети, включающие опорные и деформационные пункты.

Оценка характера (интенсивности) и закономерности развития исследуемых процессов выполняется по результатам периодических измерений, позволяющих

определять изменение координат и высот деформационных пунктов (горизонтальные и вертикальные перемещения наблюдаемого объекта).

Выбор методов и частоты (цикличности) геодезических наблюдений, а также применяемой схемы геодезических измерений (с указанием видов и количества опорных и наблюдаемых знаков) осуществляется в зависимости от конкретных условий и обосновывается в программе инженерно-геодезических изысканий.

По результатам геодезических наблюдений составляется технический отчет с данными геодезических измерений, заключением о качестве конечных результатов измерений, сравнением их с расчетными значениями, предложениями по совершенствованию методов и технологии дальнейшего проведения инженерно-геодезических изысканий.

7.4.18 Результаты проведенных инженерно-геодезических изысканий для разработки проектной документации излагаются в сводном техническом отчете и в подразделе проектной документации «Топографические условия и инженерно-геодезическое обоснование», входящем в состав раздела «Природные условия» и являющимся документом, в котором содержатся сведения о топографо-геодезической изученности объекта, о выполненных инженерно-геодезических изысканиях и выводы о полноте и качестве топографо-геодезических материалов, использованных для разработки проектной документации.

7.5 Требования к инженерно-геодезическим изысканиям для разработки рабочей документации

7.5.1 Инженерно-геодезические изыскания для разработки рабочей документации должны обеспечивать получение дополнительных топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для составления рабочих чертежей, уточнения и детализации проектов производства строительных работ, доработки генплана, обоснования расчетов конструкции фундаментов и устойчивости сооружений, проведения авторского геологического надзора, выполнения документации вскрытых оснований и строительных выемок, проведения геодезических наблюдений (геомониторинга) за деформациями зданий, сооружений и развитием техноприродных процессов в области взаимодействия строящихся сооружений с природной средой и разработке мероприятий по охране окружающей среды от техногенного воздействия.

7.5.2 Инженерно-геодезические изыскания для разработки рабочей документации строительства ГЭС и ГАЭС в соответствии с требованиями нормативно-технических документов [9] и [10] производятся в целях уточнения и детализации предусмотренных в проектной документации решений в той степени, в которой это необходимо для производства строительно-монтажных работ. В этом случае уточняется размещение на местности основных и вспомогательных сооружений ГЭС и ГАЭС, подготавливается топографо-геодезическая основа для составления строительного генерального плана и выпуска разбивочной документации. При производстве инженерно-геодезических изысканий осуществляются детальные съемки участков отдельных сооружений, выполняются окончательные изыскания трасс линейных сооружений, обеспечиваются необходимыми геодезическими данными как инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания, так и подразделения, осуществляющие рабочее проектирование.

7.5.3 Созданная на строительной площадке ГЭС и ГАЭС на стадии разработки проектной документации планово-высотная геодезическая сеть дополняется, при необходимости, вставками новых пунктов плановой геодезической сети точности 4 класса, 1 и 2 разрядов с определением высот знаков проложением ходов нивелирования IV класса и технического нивелирования.

Для подготовки рабочей документации сложных сооружений ГЭС и ГАЭС (бетонные плотины, здания станций, шлюзы, открытые распределительные устройства, водозаборы, напорные трубопроводы, порталы тоннелей, базы стройиндустрии и др.) выполняются топографические съемки в масштабах 1:1000—1:500 с высотой сечения рельефа через 1 и 0,5 м.

По заданиям проектировщиков топографические съемки в масштабах 1:1000—1:500 могут осуществляться периодически на участках открытых строительных выемок и в ходе выполнения работ по инженерно-геологической документации оснований строящихся сооружений.

Масштабы топографических съемок, необходимые для разработки рабочей документации строительства жилых поселков, определяются на основании требований действующих нормативных документов по разработке проектной документации для жилищно-гражданского строительства и производству топографических съемок [19].

Согласно требованиям приложения Б уточняется программа работ и проводятся геодезические наблюдения за деформациями сооружений ГЭС и ГАЭС.

7.5.4 В районе водохранилища инженерно-геодезические изыскания выполняются для разработки рабочей документации сооружений инженерной защиты, а также по строительству новых (или переустройству имеющихся) населенных пунктов, промышленных предприятий, объектов транспорта, дорожной сети, энергоснабжения и связи, выносимых из зоны водохранилища, объектов ирригации, мелиорации, лесосводки, лесоочистки, берегоукрепления и др. Участки проектируемых сооружений следует снимать в масштабах 1:2000—1:500 с высотой сечения рельефа через 1 или 0,5 м. По осям линейных сооружений прокладываются теодолитные ходы с разбивкой пикетажа и поперечных профилей и производится нивелирование по пикетажу трасс и поперечным профилям.

По результатам полевых работ для проектирования в векторизованном виде выдаются файлы топографических планов съемки участков в масштабах 1:2000—1:500 и профили по осям трасс и поперечникам в масштабах: горизонтальном 1:2000—1:1000 и вертикальном 1:200—1:100.

Для разработки рабочей документации объектов регулирования поверхностного стока на территориях, защищаемых от затопления, а также от подтопления земельных массивов, населенных пунктов, промышленных предприятий и прочих объектов используются карты и планы в масштабах 1:10000—1:2000 с высотой сечения рельефа через 2 и 1 м.

При необходимости имеющиеся материалы дополняются данными полевых изысканий по трассам каналов, ливнестоков, коллекторов и др. в виде профилей, значений высот колодцев ливневой канализации и дренажа, а также результатами топографических съемок участков населенных пунктов со сложными системами ливнестоков и дренажа.

7.5.5 Топографо-геодезические работы по обеспечению инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканий при разработке рабочей до-

кументации следует выполнять аналогично работам, которые производились на стадии проектной документации.

Дополнительно осуществляются специальные виды исследований: наблюдения за подвижками оползневых участков склонов, за деформацией участков поверхности с тектоническими нарушениями, за состоянием обвалоопасных участков, наблюдения точек стационарной гидрогеологической сети и др. Виды и объемы геодезических работ определяются в соответствии с требованиями, предусмотренными программами инженерно-геологических изысканий.

7.5.6 По предусмотренным в проектной документации трассам линейных сооружений (железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи и связи, коммуникациям промышленного и бытового водоснабжения, теплофикации, канализации, газоснабжения и др.) завершаются инженерно-геодезические изыскания. При этом трассировочные работы производятся как по вновь намеченным, так и по уточненным вариантам трасс с закреплением осей линейных сооружений постоянными знаками. Если по отдельным трассам линейных сооружений на стадии разработки проектной документации были выполнены только схематические проработки, то при подготовке рабочей документации трассировочные работы осуществляются в полном объеме, необходимом для обеспечения проектирования и строительства объекта.

7.5.7 При разработке проекта производства работ по возведению сооружений ГЭС и ГАЭС согласно строительным нормам и правилам [1] и в соответствии с заданием главного инженера проекта и требованиями нормативного документа по созданию геодезической разбивочной основы [13] составляются указания по производству геодезических работ в строительстве, связанные с созданием специальной геодезической разбивочной основы для строительства гидроэнергетических объектов, переносу в натуру с закреплением постоянными знаками перед началом строительства границ отвода земель, основных осей сооружений ГЭС и ГАЭС, проектного контура водохранилища и осей других линейных сооружений, а также по наблюдениям за деформациями сооружений ГЭС и ГАЭС, с составлением соответствующих программ геодезических работ со схемами размещения знаков и описанием методов и точности намечаемых геодезических построений и измерений.

7.5.8 Геодезические работы в ходе строительства ГЭС и ГАЭС следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации, с учетом рекомендаций программы работ, приведенной в приложении Б к настоящему стандарту.

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке по специальным требованиям Заказчика, входят:

- создание (сгущение) геодезической плановой и высотной разбивочной основы для строительства, включая построение разбивочной сети строительной площадки в строительной системе координат и высот с выносом в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений, магистральных и внеплощадочных линейных сооружений, а также для монтажа технологического оборудования;

- разбивка и закрепление осей внутривысотных, кроме магистральных, линейных сооружений или их частей, временных зданий (сооружений);

- создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на исходном и монтажном горизонтах и разбивочной сети для монтажа технологического оборудования, если это предусмотрено в проекте производства работ;
- геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), включающий определение фактического положения в плане и по высоте элементов конструкций и частей зданий и сооружений в процессе их монтажа.
- исполнительные геодезические съемки элементов конструкций, частей зданий (сооружений) после их окончательной установки и инженерных коммуникаций с составлением исполнительной геодезической документации.

По материалам исполнительной съемки составляют исполнительную геодезическую документацию, включающую:

- исполнительные схемы по элементам конструкций и частей зданий и сооружений;
- исполнительные чертежи по подземным коммуникациям;
- исполнительные чертежи по надземным коммуникациям;
- исполнительные чертежи генерального плана.

При этом погрешность измерений при выполнении как геодезического контроля геометрических параметров, так и исполнительных съемок зданий и сооружений должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых проектом, строительными нормами и правилами и государственными стандартами [4], и требованиями инструкции по контролю и приемке геодезических, топографических и картографических работ [20];

- вынос в натуру, закрепление на местности и координирование проектного контура водохранилища, а также границы зон временного затопления, подтопления и переработки берегов;
- продолжение геодезических наблюдений за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техногенных процессов, в том числе и при выполнении локального мониторинга территории строительства;
- геодезические работы при монтаже оборудования, съемке и выверке подкрановых путей и проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов;
- геодезические работы по координированию скрытых подземных сооружений при ремонтно-восстановительных работах и др.

По результатам выполненных работ Заказчику представляется отчетная техническая документация, в соответствии с требованиями п. 5.3.4 настоящего Стандарта.

8 Инженерно-геологические изыскания

8.1 Требования к инженерно-геологическим изысканиям для схем территориального планирования

8.1.1 Основные задачи инженерно-геологических изысканий:

- инженерно-геологическое обоснование комплексного использования территории и определение перспективных створов;
- общая оценка инженерно-геологических условий района предполагаемого строительства для выбора первоочередного объекта.

8.1.2 Перед началом инженерно-геологических изысканий необходимо провести сбор, изучение и обобщение имеющихся по району исследований аэро- и космоснимков, общих геологических, сейсмологических, геокриологических (в области распространения многолетнемерзлых грунтов) и инженерно-геологических материалов, опубликованных и хранящихся в геологических фондах и в архивах различных учреждений в соответствии с [11].

После сбора и обобщения литературных и фондовых материалов следует провести рекогносцировку всего района работ. В ней должны участвовать: главный инженер проекта, ведущий геолог, топограф, начальник изыскательской экспедиции и специалисты по отдельным вопросам, возникающим при составлении схемы. В процессе рекогносцировки необходимо дополнить данными наблюдений сведения, полученные при проработке литературных и фондовых материалов, наметить в натуре участки возможного расположения гидроузлов, водохранилищ или ГАЭС с учетом минимального ущерба для окружающей среды, выяснить условия производства изыскательских работ.

Данные систематизации литературных и фондовых материалов и результаты рекогносцировки являются основой для рабочей гипотезы разработки схемы территориального планирования, составления технического задания на изыскания и программы работ.

8.1.3 Общие инженерно-геологические исследования необходимо провести по всей намеченной к использованию части долины реки для того, чтобы обоснованно оценить инженерно-геологические условия участков гидроузлов, инженерно-геологические условия создания водохранилищ, выявить карьеры грунтовых материалов. В программе работ желательно выделение элементов, определяющих взаимодействие системы «сооружение-геологическая среда», которые изучаются более детально.

Основным видом работ на этом этапе является инженерно-геологическая, а в криолитозоне - геокриологическая съемка, дополненная геофизическими работами. Исследования должны охватывать всю намеченную к использованию часть долины основной реки и долины ее притоков до выклинивания подпора. Границы съемки должны проходить по обоим берегам несколько выше отметки максимального проектируемого на каждом участке подпора, но не удаляться от подпорной горизонтали более чем на 2-3 км. Там, где необходимо изучить какие-либо особые условия (например, устойчивость склона, возможность интенсивной фильтрации в соседнюю долину или из верхнего бассейна – в нижний для ГАЭС и пр.), а также при отсутствии по району исследований геологической карты необходимого масштаба, границы съемки могут быть расширены. Масштаб инженерно-геологической съемки, в зависимости от сложности геологического строения, рельефа и наличия защищаемых объектов в зоне влияния водохранилища может быть от 1: 50000 до 1: 100000.

8.1.4 Условия создания водохранилищ должны быть оценены по данным мелкомасштабной инженерно-геологической съемки, и только там, где съемкой будут выявлены неблагоприятные условия для создания водохранилища и для окружающей среды, которые могут повлиять на разбивку реки на ступени, следует проводить более детальные геологические съемки, разведочные, геофизические, геокриологические и гидрогеологические работы в объеме, необходимом

для оценки этих условий. Работы следует выполнять на ключевых (типичных) участках.

Если по общим гидрогеологическим условиям района можно ожидать существенные фильтрационные потери из водохранилища или подтопление территорий, то при отсутствии данных для ориентировочных гидрогеологических расчетов необходимо заложить гидрогеологические поперечники и провести на них в минимальном объеме опытно-фильтрационные работы и гидрогеологические наблюдения. Объем работ определяется программой в зависимости от сложности гидрогеологических условий.

Для оценки возможности нарушения устойчивости бортов горных водохранилищ и образования крупных оползней и обвалов, в том числе при оттаивании грунтов под влиянием тепла водохранилища многолетнемерзлых пород (ММП), необходимо выполнять специальные обследования потенциально неустойчивых склонов и дать соответствующий прогноз.

8.1.5 В районах возможного расположения гидроузлов требуется провести в ограниченном объеме изыскания, в состав которых входят: дешифрирование материалов космо- и аэросъемки, маршрутное обследование местности, инженерно-геологические съемки, разведка и опытно-фильтрационные работы, геофизические исследования. Эти работы сопровождаются изучением состава основных физических свойств пород, химического состава подземных вод. Съемкой необходимо охватить весь отрезок долины, в пределах которого возможно расположение гидроузла. Масштаб съемки, в зависимости от сложности инженерно-геологических условий, может быть принят от 1: 5000 до 1: 50000.

8.1.6 Разведочные работы необходимо проводить для всех гидроузлов и ГАЭС, но в более полном объеме для тех, которые рассматриваются как объекты первоочередного строительства. На участках проектируемых плотин выработки располагаются по поперечникам через долину – створам, которые выявляют в процессе рекогносировки и инженерно-геологической съемки. Для деривационных гидроузлов может быть пройдено также некоторое количество выработок по предполагаемым трассам деривации и на участке напорно-станционного узла. Для ГАЭС необходимо пробурить скважины по трассам напорных трубопроводов, на участках верхнего и нижнего бассейнов. Для наиболее перспективных и сложных объектов должно быть разведано 2-3 поперечника через долину или профиля по трассе деривации, для остальных не более одного.

Скважины должны быть расположены на всех основных геоморфологических элементах долины (русло, террасы, коренные склоны и др.). Расстояние между скважинами в пределах каждого геоморфологического элемента, в зависимости от сложности инженерно-геологических условий, для долин равнинных рек следует принимать 200-500 м, для очень узких горных долин – 50-100 м. В долинах равнинных рек проходят скважины, а в узких горных ущельях, склоны которых не имеют мощного покрова рыхлых отложений, исследования ведутся скважинами, штольнями, шурфами и канавами.

Глубина скважин и горных выработок, проходимых на створах плотин, должна быть такой, чтобы можно было установить: очертания коренного ложа долины; состав и структуру пород коренной основы и рыхлого четвертичного покрова; глубину зоны выветривания скальных пород; в криолитозоне – границы ММП и талых грунтов, ориентировочно оценить криогенное строение, льдистость

и льдонасыщенность грунтов основных инженерно-геологических элементов, положение уровня подземных вод.

8.1.7 Геофизические исследования на стадии схемы необходимо выполнять в комплексе с инженерно-геологической съемкой масштаба 1:50000 – 1:100000 и бурением и проводить по отдельным профилям, расположенным вдоль и вкрест долины реки. Следует изучить участки возможного расположения створов, трасс деривации, участков водохранилищ, месторождений стройматериалов. Должен применяться, в основном, комплекс электроразведочных методов (ВЭЗ, электропрофилирование), каротаж скважин, магниторазведка. В сложных инженерно-геологических условиях (наличие ММП, нарушение устойчивости бортов долин, локальных переуглублений и пр.) для решения общегеологических задач на этой стадии возможно применение сейсморазведки.

8.1.8 Гидрогеологические исследования необходимы в районах всех гидроузлов, но и их детальность зависит от значения гидрогеологических условий для проектируемого сооружения и очередности объекта. В состав этих исследований входят гидрогеологические наблюдения в процессе инженерно-геологической съемки и разведочных работ, а в отдельных случаях опытно-фильтрационные работы (откачки, нагнетания, наливы) режимные гидрогеологические наблюдения. Объем опытно-фильтрационных работ определяют, исходя из необходимости выявить водопроницаемость тех слоев, которые после создания подпора могут стать путями фильтрации, существенной для водного баланса сооружения, или могущей вызывать деформации основания.

Инженерно-геокриологические работы должны дать оценку мощности ММП, границ таликов разного генезиса (подрусловых, в береговых массивах по зонам дробления и разгрузки подземных вод и т.п.).

8.1.9 Исследования физико-механических свойств грунтов в основании объектов капитального строительства и по карьерам строительных материалов (в основном физических показателей), их петрографического и химического состава должны быть проведены на пробах, отобранных из отдельных скважин и шурfov, на всех объектах в объеме, необходимом для классификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100, общей оценки их состояния и подбора аналогов (от 6 до 10 проб из каждой литологической разности). Исследования для определения прочности и сжимаемости основных разностей не скальных пород проводят лабораторными методами и в ограниченном объеме лишь для слабых грунтов в естественном состоянии или после оттаивания (в криолитозоне) в основании сооружений первоочередных гидроузлов, а для остальных эти показатели принимают по аналогам. Грунты считаются аналогичными, если при сходных литологии и генезисе показатели их состава и физических свойств отличаются не более чем на 30%, а основные параметры и технология строительства проектируемого сооружения и сооружения-аналога близки. Для скальных пород определяют временное сопротивление сжатию, а показатели прочности и сжимаемости принимают по методу аналогий и с помощью сейсмоакустических методов или с использованием метода эмпирических классификаций. На этом этапе следует получить предварительное представление о мощности естественных зон разуплотнения и выветривания.

8.1.10 Характеристику условий строительства подземных сооружений ГЭС и ГАЭС необходимо приводить по данным инженерно-геологической съемки и

геофизических исследований и лишь в исключительных случаях для этих целей проходят скважины.

Для составления схемы инженерно-геологического строения массива горных пород (предварительной модели) изучаются также все литературные и фондовые материалы по району, дешифрируются аэро- и космические снимки, используется опыт проходки подземных выработок и описания обнажений. По этим же материалам выполняется прогноз возможности интенсивного водопритока в выработки, газопроявлений, температурного режима.

Результатом выполненных работ должны быть рекомендации по выбору трасс туннелей и мест расположения других подземных сооружений, исходя из геолого-структурных, инженерно-геологических, геокриологических и сейсмологических условий.

8.1.11 На этом этапе должны быть выявлены естественные неблагоприятные для проектируемых сооружений геологические процессы и дан предварительный прогноз возможности развития в периоды строительства и эксплуатации сооружений инженерно-геологических процессов, представляющих угрозу сооружениям или окружающей геологической среде.

8.1.12 В инженерно-геологическом обосновании схемы территориального планирования должны быть даны сведения об обеспеченности строительства проектируемых гидроузлов грунтовыми строительными материалами: указаны участки их распространения для всех рассматриваемых в проекте вариантов размещения и типов сооружений; дана характеристика их качества для сопоставительной оценки конкурентоспособных вариантов; приведены ориентировочные объемы (запасы), которые должны превышать потребность в 2,5 - 3 раза.

Сведения о грунтовых строительных материалах дают на основании поисков и поисково-оценочных работ и результатов геофизических работ. Изыскания проводятся с детальностью, учитывающей сложность геологических условий с назначением расстояний между горными выработками от 200 до 800 м.

8.1.13 На стадии схемы следует применять эмпирические классификации, которые позволяют с достаточной степенью достоверности оценить состояние и качество массивов скальных пород для оперативного принятия предварительных проектных решений.

8.1.14 Материалы инженерно-геологических изысканий оформляют в виде записи, которая входит в состав обоснования проекта.

Графические приложения к записи: обзорная геологическая карта, карта инженерно-геологического районирования территориального планирования, с выделением участков развития неблагоприятных геологических процессов, продольный геологический разрез по долине реки, инженерно-геологические разрезы по створам, обзорные схемы (тектонические, сейсмологические, геоморфологические), разрезы к картам.

8.2 Требования к инженерно-геологическим изысканиям для обоснования инвестиций

8.2.1 Стадия обоснования инвестиций для изысканий является наиболее ответственным этапом работ, на котором должна быть выбрана площадка для строительства, включая место расположения основных сооружений (плотины, напорно-станционного узла, трасс деривации, для ГАЭС – трасс напорных водоводов,

схем расположения верхнего и нижнего бассейнов и пр.), постоянных и временных поселков, производственной базы строительства, карьеров местных строительных материалов, перевалочных баз, трассы внешних коммуникаций, а также решены основные вопросы, связанные с созданием водохранилища (включая выбор отметки НПУ), охраной окружающей среды и определением расчетной стоимости строительства.

8.2.2 Изыскания для обоснований инвестиций делятся на два этапа. На первом этапе изыскания необходимо проводить на всех конкурирующих участках возможного расположения ГЭС и ГАЭС. Целью работ является определение оптимального по инженерно-геологическим условиям участка.

На втором этапе должны быть более детально освещены инженерно-геологические условия этого участка и осуществлен выбор наиболее перспективного створа ГТС.

На I этапе для конкурирующих участков проводят инженерно-геологическую съемку, горно-буровые и геофизические разведочные работы, гидрогеологические исследования, изучение физико-механических свойств пород, а в районах, характеризующихся особыми условиями (например, высокой сейсмичностью, распространением ММП и пр.), специальные исследования этих условий. Выполняются поисково-оценочные работы и предпроектные изыскания естественных строительных материалов.

8.2.3 Инженерно-геологические съемки на конкурирующих участках створов плотин должны проводиться на местности со сложным геологическим строением в масштабе 1:5000, при средней сложности 1:10000, при простом геологическом строении 1:25000.

Границы съемки на каждом участке следует назначать с учетом особенностей геологического строения, вариантов компоновки сооружений и отметки подпорного уровня водохранилища. Границы съемки должны проходить не ближе 200 м от контуров основных сооружений. В районе со сложным геологическим строением помимо мелких выработок, обосновывающих съемку, следует проходить отдельные структурные скважины. В случае необходимости съемку сопровождают специальными исследованиями структуры и трещиноватости скальных массивов, новейшей тектоники и сейсмики, карста, устойчивости высоких береговых склонов и др.

8.2.4 В зависимости от особенностей геологического строения и характера рельефа долины реки разведочные работы проводятся буровыми скважинами, шурфами, канавами и штольнями (в горных долинах). Разведкой необходимо осветить строение всех основных геоморфологических элементов долины реки.

8.2.5 В области развития многолетнемерзлых грунтов, по результатам изысканий должен быть выбран принцип строительства гидротехнических сооружений: I (с сохранением мерзлых грунтов) или II (с предварительным оттаиванием).

При строительстве гидротехнических сооружений по I принципу в процессе изысканий должны быть установлены границы таликовых зон, прежде всего подрусловой; закономерности температурного режима грунтов, криогенное строение грунтов – типы криогенных текстур, льдистость, льдонасыщенность, распределение макроскоплений льда. При этом фильтрационные свойства грунтов следует определять только в пределах таликовых зон для обоснования противофиль-

трационных мероприятий, прежде всего, мерзлотных завес.

Прочностные и деформационные свойства грунтов испытываются в диапазоне температур, которые прогнозируются в основании сооружений.

При проектировании сооружений по II принципу в процессе изысканий следует установить закономерности взаимоотношений многолетнемерзлых и талых грунтов, изучить закономерности формирования температурного режима и мощности многолетнемерзлых грунтов в долине в сочетании с историей её развития; изучить гидрогеологическую обстановку, показатели состава и свойств грунтов и их распределения криогеодинамических процессов их типов, генезиса, динамики, масштабов проявлений.

На выбранном участке расположение поперечников должно отвечать принятой компоновке сооружений. Расстояние между выработками принимают при простых инженерно-геологических условиях 200-300 м, сложных 100-200 м и весьма сложных – 50-100 м. На выбранных створах расстояния между разведочными выработками уменьшаются до 50-100 м. расстояние между выработками в пределах оснований бетонных сооружений должно быть меньше, чем в пределах земляных.

Глубина скважин должна быть достаточной, чтобы можно было: установить глубину залегания коренного ложа долины или водоупорных пород; установить состав рыхлых четвертичных отложений и коренных пород; выявить мощность зоны выветривания и естественного разуплотнения; охарактеризовать структурно-тектонические условия; определить глубину залегания подземных вод, их уровни, химический состав и другие элементы геологического разреза. В криолитозоне необходимо установить мощность ММП, границы и типы таликов.

В области распространения ММП скважины проходятся до глубины ниже нулевых годовых колебаний температуры. Большая часть скважин должна быть наклонена.

Ориентировочно принимается, что средняя глубина скважин для плотин высотой до 20 м может быть в два раза больше напора на плотине. При дальнейшем увеличении высоты плотин это соотношение уменьшается и для плотин высотой 100 м средняя глубина скважин равна высоте напора. Для более высоких плотин среднюю глубину скважин принимают меньше высоты плотин. Глубину и расположение специальных скважин (структурных, предназначенных для изучения карста, крупных разломов, прослоев легкорастворимых пород и т.п.) принимают, исходя из их назначения.

Длина штолен, которые проходят в бортах горных долин, должна быть достаточной для определения положения кровли коренных пород, мощности зоны выветривания и разуплотнения, глубины развития современных и древних обвально-оползневых процессов. По материалам проходки штольни должны быть охарактеризованы относительно сохранные породы, залегающие в примыканиях плотины, а также выявлены структурно-тектонические условия участка, строение тектонических трещин и зон контактов.

8.2.6 Геофизические исследования необходимо проводить, как правило, на створах, которые представляются наиболее перспективными, а также по оконтуривающим поперечникам (выше и ниже створов плотин) и по связующим профилям вдоль долины реки. В сложных условиях (при наличии переуглублений дна долины, крупных зон тектонического дробления и т.п.) профили располагаются в

других направлениях (под углом к долине, вкрест простирации разломов или по-род и т.д.). Исследования проводят в комплексе с инженерно-геологической съемкой, разведочными и гидрогеологическими работами. Используются те же виды исследований, что и на стадии схемы, но большее значение приобретают наблюдения во внутренних частях среды (просвечивание между выработками и между выработками и дневной поверхностью, каротаж). Сочетание сейсморазведки, электроразведки, магниторазведки и каротажа позволяет уменьшить неоднозначность интерпретации результатов работ, оценить наиболее достоверно физико-механические свойства пород, устойчивость склонов, скорость движения подземных вод, их минерализацию, водонасыщенность пород, их льдистость и др. Геофизические методы используются при распространении данных лабораторных и точечных полевых испытаний свойств на массив горных пород.

8.2.7 Гидрогеологические исследования на 1 этапе выполняются в составе и объемах, необходимых для характеристики общих гидрогеологических условий района вариантов створов с целью их сопоставления по условиям фильтрации из водохранилища на участке водоподпорных сооружений при разных отметках НПУ, условия проходки строительных котлованов (водопритоки, воздействие напорных вод на основание сооружений, развитие других неблагоприятных геологических процессов).

Мощность и условия залегания водоносных горизонтов, их гидравлический характер, положение уровней подземных вод, условия питания и разгрузки, гидрохимические условия, положение области питания подземных вод относительно НПУ оцениваются в основном по результатам инженерно-геологической съемки, горно-буровых и геофизических работ. При выполнении указанных работ обязательным является: картирование и описание всех естественных выходов подземных вод (характер выхода, дебит, температура и химический состав воды), фиксация появления и восстановления уровня в выработках и наблюдения за поглощением промывочной жидкости в процессе бурения, за характером, количеством и дебитами водопроявлений при проходке горных выработок, отбор проб воды на химический анализ.

Опытно-фильтрационные работы на вариантах створов выполняются, как правило, для оценки водопроницаемости пород, с которыми могут быть связаны существенные для водного баланса водохранилища утечки воды в нижний бьеф или в соседнюю долину. На каждом варианте створа эти породы должны быть опробованы не менее чем в 3-5 скважинах.

В нескальных обводненных породах выполняются одиночные опытные откачки: на всю мощность водоносного пласта, если она не превышает 20 м и позонные, если мощность водоносного пласта больше 20 м, в необводненных породах – наливы в шурфы и скважины. В скальных породах, как правило, выполняется сплошное опробование позонными нагнетаниями и наливами воды в скважины.

В слабопроницаемых породах оценку их водопроницаемости допускается давать по результатам лабораторных исследований, геофизических работ и по аналогам.

На выбранном варианте створа ГЭС или ГАЭС и при выбранной отметке НПУ (II этап) гидрогеологические исследования проводятся в составе и объемах, необходимых и достаточных для уточнения условий и величины фильтрации из водохранилища на участке основных сооружений, условий проходки и осушения

строительных котлованов, определения параметров противофильтрационных и дренажных мероприятий, строительного водопонижения и водоотлива, выбора источников временного водоснабжения, для оценки агрессивных свойств воды.

Водопроницаемость водоносных и необводненных пород, по которым в строительный и эксплуатационный периоды может происходить фильтрация в основании и в береговых примыканиях водоподпорных сооружений, должна быть охарактеризована по результатам полевых опытно-фильтрационных работ. При распространении результатов опытно-фильтрационных работ на массив должны максимально использоваться данные о трещиноватости и гранулометрическом составе пород. Для увязки фильтрационных характеристик скальных пород, определенных по результатам опытных нагнетаний и откаек, должны выполняться совмещенные опыты в количестве не менее 5 для каждой литолого-стратиграфической разности.

Исследования водопроницаемости береговых примыканий, сложенных слабоводопроницаемыми породами, могут быть ограничены зоной развития рыхлых покровных отложений и выветрелых пород. В породах средне - и сильно водопроницаемых ширина зоны, подлежащей исследованиям, должна составлять не менее 2-3 напоров на плотине (считая от горизонта подпора внутрь берега).

В сложных и очень сложных гидрогеологических условиях в пределах участка створа должно быть предусмотрено выполнение в нескольких разведочных скважинах резистивиметрического каротажа с целью предварительного расчленения гидрохимического разреза и уточнения объемов гидрохимического опробования.

Естественный уровень и гидрохимический режим водоносных горизонтов в зоне возможного влияния сооружений должен быть охарактеризован по данным стационарных наблюдений, выполняемых в течение всего периода изысканий, но не менее чем в течение 1 года. Помимо скважин, расположенных по створу, оборудуются наблюдательные скважины в верхнем и нижнем бьефах. На каждом берегу должно быть оборудовано не менее 6-10 скважин. Наблюдательная стационарная сеть должна быть использована для построения карт гидроизогипс (гидроизопъез) на разные моменты времени и с учетом данных опытно-фильтрационных работ, прогноза фильтрационных потерь в основании и в обход сооружений, подпора подземных вод в верхнем и нижнем бьефах, водопритоков в строительные выемки и др. Для характеристики изменчивости химического состава и агрессивности подземных вод в течение года из каждого водоносного горизонта (комплекса) должно быть отобрано не менее 4 проб воды с последующим производством стандартных анализов.

По результатам гидрогеологических исследований должна быть создана геофильтрационная математическая модель участка основных сооружений гидроузла для выполнения на ней фильтрационных расчетов.

8.2.8 Исследования физико-механических свойств грунтов состоят из определения параметров, необходимых для классификации грунтов на конкурирующих участках (I этап) в соответствии с ГОСТ 25190.

Исследования прочности и деформируемости слабых разностей грунтов проводятся более детально не только лабораторными и геофизическими методами, а также с помощью прессиометрии и зондирования (II этап). При сравнении вариантов створов высоких бетонных плотин в необходимых случаях требуется вы-

полнение полевых исследований сопротивления сдвигу и определения деформационных свойств пород штампами (II этап). Эти исследования выполняют для тех слоев, которые определяют надежность проектируемых сооружений и существенно влияют на технико-экономическое обоснование принятых решений.

При необходимости использования разнородных грунтов из полезных выемок и карьеров, включая и кондиционные грунты, должны быть проведены исследования по разработке и кондиционированию грунтов, которые предполагается использовать как материал грунтовых сооружений.

Выбор грунтовых материалов для возведения сооружений на данной стадии проводится на основе технико-экономического сравнения вариантов использования имеющихся грунтов на конкурирующих участках с учетом возможных затрат на кондиционирование.

8.2.9 При инженерно-геологических изысканиях для проектирования деривационных каналов необходимо выявить: условия создания выемок и насыпей канала; устойчивость склонов и откосов канала, состав грунтов по трассе, их физико-механические и фильтрационные свойства. По трассам каналов выполняют комплекс изыскательских работ в два этапа: для выбора варианта и на выбранном варианте. Варианты трассы канала должны быть предварительно намечены на топографической карте и уточнены рекогносцировкой, выполняемой инженером-геологом вместе с проектировщиком.

Затем в пределах полосы шириной для каждого варианта от 0,5 до 1,0 км проводят инженерно-геологическую съемку, масштаб которой может быть от 1:5000 до 1:25000. Все варианты трассы должны размещаться в пределах одного контура съемки. В случае наличия неблагоприятных геологических явлений (оползни и др.) по выбранной трассе выполняются дополнительные съемки в более крупном масштабе и проводится изучение неблагоприятных процессов и явлений.

8.2.10 Разведочные работы должны быть выполнены по всем вариантам трассы канала. Скважины, шурфы проходят по оси канала и характерным поперечникам длиною 100-200 м. При этом выработки должны быть расположены на всех основных элементах рельефа и геологической структуры участка. Среднее расстояние между выработками в зависимости от строения при выборе варианта может составлять по трассе от 200 до 400 м, а на поперечниках – от 50 до 100 м. На выбранном варианте трассы среднее расстояние между выработками принимают по нижнему пределу интервалов. Наиболее подробно проводят разведку в местах расположения бетонных сооружений: насосных станций, акведуков, дюкеров и др.

8.2.11 При изучении трасс деривационных каналов геофизические работы проводят в дополнение к геологической съемке для определения мощности и состава рыхлых отложений, выявления трещиноватости и закарстованности пород и зоны выветривания и разуплотнения. Используется комплекс геофизических методов, состоящий из электромагнито - и сейсморазведки и каротажа. В благоприятных геэкологических условиях можно использовать только электроразведку. Профили располагаются как вдоль трасс каналов, так и на поперечниках; их расположение зависит от наличия вариантов трасс деривации и инженерно-геологического строения.

8.2.12 Гидрогеологические исследования при изысканиях для выбора трассы канала (I этап) должны обеспечивать изучение гидрогеологических условий в объеме, необходимом для сопоставительной оценки конкурирующих вариантов по условиям производства земляных работ и фильтрации из канала. По всем вариантам трассы должно быть установлено положение уровней подземных вод и охарактеризована водопроницаемость пород, в которых будет проходить канал. Для решения указанных задач в процессе инженерно-геологической съемки и проходки разведочных выработок проводятся гидрогеологические наблюдения.

Полевые опытно-фильтрационные работы (наливы воды в шурфы и скважины, одиночные откачки из скважины) проводятся только на участках, где вопросы фильтрации (водопритоков) имеют существенное значение и могут влиять на выбор трассы. Для характеристики водопроницаемости пород на остальных участках выполняются лабораторные определения коэффициентов фильтрации, используются косвенные признаки и аналоги.

Гидрогеологические исследования при изысканиях по выбранной трассе (II этап) должны обеспечить получение данных, необходимых для районирования трассы по условиям фильтрации из канала, определения ее размеров, прогноза подпора подземных вод на прилегающей территории, оценки устойчивости склонов на оползневых и косогорных участках и оценки агрессивности подземных вод. Расчетные показатели водопроницаемости всех характерных разностей водо-проницаемых пород, развитых по трассе канала, должны быть обоснованы результатами опытно-фильтрационных работ.

Для изучения условия подпора подземных вод на характерных участках трассы должны быть выполнены стационарные наблюдения за уровнем и гидрохимическим режимом подземных вод в специально оборудованных скважинах и по существующим вблизи трассы колодцам и источникам. Стационарные режимные наблюдения за подземными водами выполняются также на оползневых и косогорных участках, на которых дополнительное увлажнение пород за счет фильтрации из канала может привести к нарушению их устойчивости. Наблюдения за режимом подземных вод должны проводиться в течение всего периода изысканий, но не менее одного года.

8.2.13 Изучение физико-механических свойств грунтов, залегающих по трассе канала, при выборе варианта (I этап) проводят в ограниченном объеме, достаточном для классификаций грунтов, общей характеристики их основных показателей и подбора аналогов. Количество проб по каждому выделенному в разрезе инженерно геологическому элементу может составлять от 6 до 10. По выбранному варианту (II этап) проводят более полные исследования физико-механических свойств грунтов с определением показателей их прочности сжимаемости. Для ММП дается оценка их свойств в естественном залегании и после оттаивания.

8.2.14 Основными инженерно-геологическими факторами, определяющими условия строительства и эксплуатации туннелей и других подземных гидроэнергетических сооружений, являются: устойчивость горных пород в сводах и стенах выемки, а также на участках порталов; прочностные, деформационные и другие физико-механические свойства пород (в том числе размываемость, выветрелость и др.); их напряженное состояние, горное давление и пучение; водопроницаемость пород, химический состав и агрессивность подземных вод; газоносность горных пород и геотермические условия. На I^{ом} этапе изысканий следует дать предвари-

тельную характеристику перечисленных факторов, основанную на материалах инженерно-геологической съемки, отдельных выработок и геофизических работ и использования аналогов. В частности, по результатам выполненных работ должны быть представлены: модель трещиноватости скального массива; модель геомеханических и физико-механических свойств; характеристика напряженного состояния массива пород; ориентировочные данные по водопроницаемости пород, температуре, химанализу и режиму подземных вод; оценка сейсмологических характеристик; прогноз развития неблагоприятных геологических процессов в период строительства и при эксплуатации сооружения.

В состав изысканий для выбора трассы туннеля входят: инженерно-геологические съемки, горно-буровые и геофизические работы; гидрогеологические и геокриологические исследования; изучение физико-механических свойств горных пород.

8.2.15 Инженерно-геологическую съемку участка расположения конкурирующих трасс туннеля проводят так, чтобы контур ее охватывал все варианты трассы и простирался в стороны настолько, чтобы можно было получить необходимое представление о геологическом строении участка на глубине заложения туннеля. При съемке особое внимание должно быть обращено на выявление тектонического строения изучаемого участка. Масштаб съемки, в зависимости от сложности геологического строения, может изменяться от 1:100000 до 1:25000.

8.2.16 Горно-буровые и геофизические работы должны быть проведены по всем вариантам трассы туннеля, но наиболее подробно по выбранной трассе. В районе с простым геологическим строением геологический разрез по трассе может быть составлен на основании геологической съемки, небольшого количества неглубоких разведочных выработок, углубленных в коренные породы на несколько метров, и данных геофизической разведки. В среднем на 1 км трассы в этих условиях должны быть пройдены одна или две выработки. В районах со сложным геологическим строением и при отсутствии обнажений пород помимо этого проходят более глубокие буровые скважины, которые должны дойти до тех пород, в которых будет пройден туннель. Скважины закладывают главным образом на малоблагоприятных по геологическим условиям участках. В среднем при выборе трассы на 1 км надо предусмотреть одну глубокую разведочную скважину, а на выбранной трассе – две. Необходимость и возможность бурения скважин в каждом случае должна быть строго обоснована.

Скважины проходят до глубины заложения туннеля, если она не превышает 300 м. При большей глубине геологический разрез по трассе составляют на основании геологической съемки, геофизической разведки и неглубоких разведочных выработок. Геофизическая разведка должна всегда сопровождать остальные виды изыскательских работ по трассе туннеля.

На порталных участках туннеля разведочные выработки проводят с целью установить мощность рыхлого четвертичного покрова на склонах и выявить сохранность пород коренной основы. Расстояние между выработками может быть от 25 до 100 м, глубина их зависит от мощности покровных отложений и зоны выветривания. При малой их мощности (до 2 м) разведку ведут шурфами и канавами, при большей мощности – скважинами, которые необходимо доводить до сохранных коренных пород. Наиболее подробно разведывают трассу туннеля и порталы на выбранном варианте.

8.2.17 Гидрогеологические исследования необходимо проводить с целью оценки характера и возможной величины водопритоков в подземные выемки в период строительства, определения величины гидростатического давления и агрессивности свойств подземных вод по отношению к бетону и металлу на отметках их заложения.

В состав исследований обязательно должны входить анализ общих геологических и гидрогеологических условий района, картирование и описание естественных выходов подземных вод, при инженерно-геологической съемке, гидрогеологические наблюдения за потерями промывочной жидкости и уровнями подземных вод при бурении разведочных скважин. При выборе трассы водопроницаемость пород характеризуют по косвенным показателям (трещиноватости, закарствованности) и аналогам. На выбранной трассе водопроницаемость пород уточняется по результатам опытно-фильтрационных работ (нагнетаний и откачек), которые выполняются во всех разведочных скважинах.

8.2.18 Изучение физико-механических свойств пород на первом этапе изысканий проводят только в лабораторных условиях. В состав их входят определение классификационных характеристик всех горных пород, включая значения коэффициента крепости и временного сопротивления сжатию для всех разновидностей пород, которые могут быть встречены при проходке подземных выемок, и временного сопротивления сжатию основных разновидностей скальных пород.

Значения коэффициента отпора, модуля деформации и горного давления принимают с учетом этих данных на основании результатов геофизических исследований и использования аналогов.

Для выбранного варианта (II этап) изучение физико-механических свойств пород проводят более подробно, включая при необходимости полевые методы исследований.

Газоносность пород и геотермические условия на первом этапе работ устанавливают по общим геологическим данным, а на втором этапе для этих целей могут проводиться специальные исследования.

8.2.19 При изысканиях для проектирования напорно-станционных узлов (НСУ) ГЭС и ГАЭС должны быть освещены следующие инженерно-геологические вопросы: устойчивость участка расположения напорного бассейна, уравнительных сооружений и напорных трубопроводов; возможность фильтрации из напорного бассейна и ее влияние на устойчивость сооружений; условия проходки котлована здания ГЭС и ГАЭС, выемки под трубопроводы.

На первом этапе работ проводят инженерно-геологическую съемку всего участка расположения вариантов НСУ, масштаб ее в зависимости от сложности инженерно-геологических условий может изменяться от 1:5000 до 1:25000. На втором этапе по выбранному варианту в случае необходимости могут быть проведены дополнительные съемочные работы. Если устойчивость склона внушает опасения, то на нем проводятся специальные исследования.

8.2.20 Горно-буровые работы требуется проводить для всех вариантов напорно-станционного узла, но наиболее детально – для выбранного. Выработки располагают по линиям, проходящим по склону от напорного бассейна до подножья склона, где проектируется здание ГЭС или ГАЭС.

На площадке напорного бассейна необходимо пройти не менее трех скважин, глубина которых в рыхлых породах должна превышать его глубину от 2 до 3 раз,

в скальных породах скважины необходимо бурить до сохранной скалы и углублять в нее от 3 до 5 м. Для изучения условий фильтрации из напорного бассейна, выявления просадочности пород и др. проходят шурфы необходимой глубины.

По трассе напорных водоводов выработки (скважины, шурфы) проходят на всех характерных участках. Выработки должны вскрыть породы коренной основы, не затронутые выветриванием и разуплотнением, и углубиться в них от 5 до 7 м. Расстояние между разведочными выработками по вариантам трассы могут составлять от 50 до 100 м.

На участке здания ГЭС или ГАЭС, если основание сложено скальными породами, разведочные скважины должны быть от 10 до 15 м ниже отметки заложения фундамента. По трассам возможного расположения отводящего канала и холостого водосброса проходят две или три выработки от 5 до 7 м глубже отметки заложения сооружений.

8.2.21 Гидрогеологические исследования при изысканиях для выбора участка напорно-станционного узла проводят с целью оценить: возможность и размеры фильтрации из бассейна и каналов, влияние фильтрации на устойчивость склона, величину притока воды в строительные выемки. Для оценки водопроницаемости в обводненных и водонасыщенных породах должны быть проведены опытно-фильтрационные работы (откачки, наливы в шурфы) и гидрогеологические наблюдения. Для ГАЭС важным фактором являются условия фильтрации из верхнего бассейна и её воздействие на устойчивость склона, где расположены напорные трубопроводы.

8.2.22 Исследования физико-механических свойств грунтов на первом этапе изысканий проводят по всем вариантам возможного расположения НСУ в объеме, позволяющем дать общую инженерно-геологическую характеристику грунтов и оценку их свойств как естественных оснований. На втором этапе изысканий проводят дополнительные исследования физико-механических свойств грунтов, необходимых для обоснованного выполнения проектных расчетов.

8.2.23 При обосновании инвестиций следует использовать сведения об обеспеченности объектов строительства грунтовыми строительными материалами, полученными на стадии «схемы». В случае если грунтовые строительные материалы в значительной степени обуславливают выбор места, типа, конструкции, технологии строительства и стоимости земляного сооружения, то изыскания их (по согласованию с Заказчиком) должны быть дополнены и соответствовать требованиям (частично или полностью) предъявляемым к изысканиям для разработки проектной документации.

8.2.24 Изыскания по водохранилищу на первом этапе должны осветить инженерно-геологические условия создания водохранилища при различных прорабатываемых вариантах расположения створа ГЭС или ГАЭС и отметок НПУ. Для рассматриваемых вариантов, на основе изучения геоморфологии долины реки и общих геолого-гидрогеологических особенностей территории проектируемого водохранилища, должны быть оценены:

- возможность существенных для водного баланса водохранилища фильтрационных потерь;
- экологические последствия создания водохранилища;

- влияние водохранилища на населенные пункты, народнохозяйственные объекты, месторождения полезных ископаемых, ценные сельскохозяйственные угодья (подтопление и переработка берегов);
- памятники архитектуры;
- древние стоянки людей;
- возможность активизации старых и возникновение новых оползней, в том числе при оттаивании, которые могут нанести ущерб народнохозяйственным объектам на берегу или привести к местному или общему заполнению водоема наносами;
- возможность возникновения для горных водохранилищ крупных оползней или обвалов, которые могут перегородить водоем или уменьшить его емкость.

Для решения задач первого этапа выполняется сбор литературных и фондо-вых материалов по району проектируемого водохранилища, а также используются карты государственной геологической съемки масштабов от 1:200000 до 1:50000. Собранные материалы дополняются рекогносировочным обследованием, которым должны быть покрыты вся чаща водохранилища и прилегающие территории в зоне возможного влияния водохранилища, включая участки междуречий, потенциально опасные в отношении фильтрации значительных размеров в соседние долины. При назначении границ рекогносировки следует исходить из максимальной отметки подпора и самого нижнего по течению реки расположения створа плотины.

Для оценки опасных явлений в береговой зоне горных водохранилищ на первом и втором этапах следует произвести инженерно-геологическую съемку территории, прилегающей к урезу воды водохранилища. Границей съемки должна быть зона возможного влияния водохранилища на берега, а в необходимых случаях водоразделы с соседними долинами.

Масштабы съемок должны быть от 1:200000 до 1:25000. В случае особо сложных инженерно-геологических условий могут быть приняты более крупные масштабы. Отдельные типовые участки могут сниматься в масштабе 1:500-1:10000.

Для равнинных водохранилищ необходимость сплошной съемки по периметру водохранилища должна определяться программой работ в зависимости от освоенности береговой зоны и требований охраны окружающей среды.

При проведении инженерно-геологических съемок территории водохранилищ обязательным является использование аэро- и космоснимков. В число точек обоснования инженерно-геологической съемки должны обязательно входить горные выработки (шурфы, расчистки, канавы) и скважины. При хорошей обнаженности участка допускается проходку горных выработок частично заменять описанием обнажений.

На участках междуречий, опасных в отношении возможности значительных фильтрационных утечек из водохранилища в соседние долины, для выяснения условий и размеров фильтрации при разных отметках подпорного уровня должны выполняться разведочные работы: геофизические и бурение разведочных скважин с проведением в них опытно-фильтрационных работ и организацией режимных наблюдений.

Разведку в случае необходимости следует проводить на участках развития инженерно-геологических процессов, опасных для сооружений и водохранилища:

оползней, обвалов, селей, карста, термокарста и др.

Разведочные работы (при соответствующем обосновании в программе изысканий) должны также выполняться для сопоставительной оценки влияния водохранилища при разных отметках НПУ на народнохозяйственные объекты, расположенные в береговой зоне по всему контуру водоема. И в общем случае такая оценка должна основываться на материалах инженерно-геологической съемки и на аналогах.

8.2.25 На втором этапе инженерно-геологические изыскания по водохранилищу выполняются применительно к выбранному створу плотины и НПУ. Они и должны дать необходимый и достаточный материал для количественной оценки временных и постоянных фильтрационных потерь из водохранилища, необходимых для: прогноза подпора подземных вод и переформирования берегов по всему периметру водохранилища, оценки устойчивости оползневых и обвальных склонов; прогноза возможности изменений водопритоков на участках эксплуатируемых и намеченных к разработке месторождений полезных ископаемых; прогноза всплыивания торфяников, изменения условий питания и разгрузки водоносных горизонтов и эксплуатационных расходов водозаборов подземных вод, возможных изменений сейсмической активности территории и для обоснования проекта инженерной защиты объектов от воздействия водохранилища.

В состав инженерно-геологических работ по выбранному варианту должны входить:

- инженерно-геологические съемки с разведочными работами и лабораторными исследованиями грунтов и воды (геофизическими, горно-буровыми, опытно-фильтрационными);
- составление инженерно-геологического районирования побережий водохранилищ по условиям подпора подземных вод и переформирования берегов;
- установка режимных створов для наблюдений за режимом подземных вод и температурным режимом на типовых участках в пределах выделенных инженерно-геологических районов и подрайонов, на участках народнохозяйственных объектов, попадающих в зону влияния водохранилища и на участках возможных утечек в соседние долины;
- геофизические и буровые работы на участках развития торфяников; рекогносцировочное обследование селеопасных участков;
- поиски месторождений естественных строительных материалов для строительства защитных сооружений.

8.2.26 При проведении инженерно-геологического районирования побережий водохранилища выделение инженерно-геологических районов и подрайонов следует проводить по геоморфологическим, гидрогеологическим, геокриологическим и геодинамическим особенностям побережий, с учетом развития стратиграфо-литологических комплексов пород, имеющих примерно одинаковую степень литификации и сравнительно близкие физико-механические свойства (включая размываемость и размокаемость пород)

При назначении масштаба инженерно-геологических съемок на типовых участках и на участках народнохозяйственных объектов следует исходить из характера прогнозируемых процессов (подтопление, протаивание, переработка берегов) и сложности геолого-гидрогеологических условий изучаемого участка. Для прогноза подпора подземных вод, подтопления и переработки берегов инженер-

но-геологические съемки выполняются в масштабе от 1: 10000 до 1: 2000 с обязательной нивелировкой берегового склона по характерным (по условиям рельефа) поперечникам для построения топографических профилей.

8.2.27 Разведочные выработки в пределах изучаемых участков следует задавать по поперечникам, направленным, в основном, перпендикулярно берегу водохранилища. Расстояние между поперечниками для прогноза подпора подземных вод и подтопления следует принимать на территории городов, на площадках промышленных объектов от 300 до 500 м, в сельских населенных пунктах от 500 до 700 м, в ценных сельскохозяйственных и лесных угодьях от 1000 до 5000 м; для прогноза переработки берегов – с учетом рельефа берегового склона, но не менее одного поперечника на каждый инженерно-геологический район и на каждый геоморфологический элемент. Расположение выработок на поперечниках должно обеспечить построение детального геологического разреза в масштабах: горизонтальном 1:2000 – 1:1000 и вертикальном 1: 200. Число скважин на поперечниках для прогноза подпора подземных вод и подтопления берегов должно быть не менее трех. Ближайшая к водохранилищу скважина должна задаваться на отметке НПУ, отдельные скважины должны быть доведены до водоупора, если последний залегает на глубине не более двойной-тройной глубины подпора в водохранилище. Остальные скважины должны проходить на 7-10 м ниже бытового уровня подземных вод. Не менее 3 скважин на типовом гидрогеологическом поперечнике оборудуются для наблюдений за режимом подземных вод, а для ММП также и за температурами пород. Наблюдения должны проводиться в течение всего периода проектирования строительства гидроузла и наполнения водохранилища.

8.2.28 Водопроницаемость пород, определяющих условия развития подпора подземных вод на изучаемых участках, требует оценки по данным опытно-фильтрационных работ с использованием результатов лабораторных исследований рыхлых и связных пород и изучения трещиноватости для скальных пород по аналогам.

Прогнозы стационарного и неустановившегося подпора подземных вод и оценки фильтрационных потерь из водохранилища должны создаваться на основе результатов опытно-фильтрационных работ или по данным режимных наблюдений.

Для прогноза переформирования берега должны быть изучены в лаборатории физико-механические свойства грунтов, слагающих береговой склон: гранулометрический состав для рыхлых грунтов; естественная влажность, плотности грунта, пределы пластичности и размываемости для связных грунтов; размокание и размываемость для полускальных пород. Для торфяников в ложе водохранилища следует изучать мощность, степень разложения и плотность грунта. Для прогноза изменений температурного режима, состава и свойств пород в криолитозоне необходимо выполнять испытания в мерзлом и оттаявшем состоянии. При создании водохранилищ в сейсмоактивных районах должны быть выполнены работы по оценке устойчивости склонов при сейсмическом воздействии с учетом возможного разжижения рыхлых грунтов.

К инженерно-геологическим материалам по водохранилишу должна быть приложена справка от территориального управления Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о наличии, запасах и степени разве-

данности месторождений полезных ископаемых в зоне затопления.

8.2.29 Выбор карьеров естественных строительных материалов проводят в процессе инженерно-геологической съемки на конкурирующих участках. По наиболее перспективным карьерам выполняют предпроектную разведку с определением объемов (запасов) по категории С₁. По выбранному варианту проводят проектную разведку с определением объемов (запасов) с коэффициентом обеспеченности потребности равным 2. Расстояние между разведочными выработками принимается от 100 до 400 м в зависимости от сложности инженерно геологических условий. При разведке большое внимание должно быть уделено определению возможности использования в качестве естественных строительных материалов грунтов из строительных выемок. Если этой возможности нет или запасов недостаточно, то в первую очередь изучаются карьеры, находящиеся в ложе водохранилища. Разведка карьеров вне контуров строительных выемок или зоны затопления должна быть специально оговорена в техническом задании главного инженера проекта. При разведке карьеров в зоне затопления следует обращать внимание на возможность влияния выемок карьеров на устойчивость склонов и переформирования берегов водохранилищ.

8.2.30 Записка об инженерно-геологических изысканиях для обоснований инвестиций ГЭС или ГАЭС должна содержать следующие разделы: введение; краткая характеристика геологического строения долины; описание инженерно-геологических и сейсмологических условий конкурирующих участков; инженерно-геологические условия на выбранном участке; инженерно-геологические условия создания водохранилища; строительные материалы; заключение. В записке должно быть приведено инженерно-геологическое районирование изученной территории; выделены определяющие элементы в системе сооружение-массив горных пород, выполнен прогнозный анализ взаимодействия сооружения с основанием в периоды строительства и эксплуатации, даны рекомендации по выбору типов сооружений и их конструкций, обоснованы инженерные мероприятия по предотвращению неблагоприятных геологических процессов, подтверждена принятая технология строительных работ. Расчетные показатели должны быть обоснованы фактическими данными и аналогами, также должны быть приведены сведения о строящихся и эксплуатируемых гидроузлах в сходных природных условиях.

Основные графические приложения к записке: обзорная инженерно-геологическая карта района створов; инженерно-геологические карты вариантов участков; инженерно-геологические разрезы по району работ; инженерно-геологические разрезы по конкурирующим створам и более детальные по выбранному створу; материалы режимных гидрогеологических наблюдений и сводные данные лабораторных исследований; уточненные общие и предварительные специализированные инженерно-геологические и гидрогеологические модели; предварительная классификация общей тектонической нарушенности и групп сохранности (предварительная шкала сохранности) – в табличной форме; инженерно-геологическая карта и разрезы по водохранилищу; графические приложения по карьерам строительных материалов.

По завершении этапа обоснования инвестиций проводится обработка всех имеющихся материалов инженерно-геологических изысканий с привлечением аналогов из банка данных. На основе автоматизированной обработки данных

изысканий (расчленение, корреляция, построение графиков и разрезов и пр.) должны быть получены инженерно-геологические модели по каждому конкурирующему участку, а также проведена оценка инженерно-геологических характеристик участков строительства. Для выбора участка должны быть проведены оценочные (прямые и обратные) расчеты взаимодействия основания с сооружением, проверена устойчивость откосов и склонов.

8.3 Требования к инженерно-геологическим изысканиям для проектной документации

Задачей инженерно-геологических изысканий на данной стадии является детальное изучение инженерно-геологических условий выбранного участка, обоснование выбора типов сооружений, их компоновки и проектных решений по принятой компоновке.

8.3.1 Инженерно-геологические съемки выполняют только в случае необходимости корректирования имеющихся инженерно-геологических карт. В этом случае, как правило, по специальной программе выполняются структурно-тектонические, неотектонические, и другие исследования.

8.3.2 Выработки располагают по осям подпорных и других сооружений и по линиям, параллельным и перпендикулярным их осям. Расстояния на линиях, в зависимости от типа и размеров сооружений, а также от сложности инженерно-геологических условий могут составлять от 50 до 100 м, в криолитозоне – уменьшают от 10 до 15 м. Крайние выработки располагают за пределами основания сооружений, по периметру строительного котлована. Более детально производят разведку основания и примыканий высоких арочных и контрфорсных плотин, менее подробно – плотин из местных строительных материалов. Горно-буровые работы сопровождаются геофизической разведкой.

При определении мест расположения выработок и их глубины необходимо учитывать границы области взаимодействия подпорного сооружения с основанием, которые к началу разработки проектной документации могут быть установлены с достаточной точностью. При этом должны быть учтены возможные изменения инженерно-геологических условий в процессе строительства и в период эксплуатации сооружений: разуплотнение и выветривание горных пород, оттаивание ММП, повышенная фильтрация, механическая и химическая суффозия пород, взвешивающее давление напорных вод, приток агрессивных вод и т. д. для того, чтобы можно было рекомендовать необходимые защитные мероприятия (укрепление и углубление основания, противофильтрационные завесы, дренажи, мелиорация грунтов и пр.). Глубину скважин для изучения геологической структуры, многолетней мерзлоты и других вопросов определяют по специальной методике в отдельной программе.

В пределах контуров оснований бетонных плотин должны быть пройдены горные выработки: шурфы, шахты, штолни, смотровые скважины. Количество их определяется особенностями геологического строения и конструкцией сооружения. Каждый характерный участок основания или примыкания плотин должен быть освещен горной выработкой. В этих выработках подробно изучают геологический разрез и гидрогеологические особенности, в криолитозоне – термический режим пород, выявляют слабые прослои, зоны выветривания и разуплотнения, тектоническую нарушенность и трещиноватость пород и пр.

При изысканиях для строительства высоких каменно-земляных плотин (свыше 70 м высоты) необходимо разведать открытыми выработками в сочетании с полевыми геофизическими работами зону сопряжения плотины с основанием с тем, чтобы можно было установить необходимую врезку сооружения, глубину закладки зуба и всего подземного контура.

8.3.3 На этой стадии изысканий выполняется значительный объем комплексных геофизических исследований, включающих наблюдения как на дневной поверхности, так и в разведочных горных выработках и скважинах. Основная задача этих исследований - получение исходных данных для уточнения инженерно-геологического строения участка, а также для характеристики физико-механических свойств и состояния пород в естественном залегании.

8.3.4 Задачей гидрогеологических исследований является уточнение гидрогеологических условий участка створа и их дифференцированная характеристика применительно к рассматриваемым в проекте сооружениям при различных вариантах их размещения с целью составления прогноза изменений гидрогеологических условий при строительстве и эксплуатации гидроузла и обоснования типов и параметров противофильтрационных и дренажных мероприятий, способов производства работ (водопонижение, открытый водоотлив). При определении состава и объемов гидрогеологических исследований необходимо руководствоваться следующими положениями:

а) состав и объем гидрогеологических исследований должен назначаться с учетом ранее выполненных исследований;

б) расчетные значения водопроницаемости сильноводопроницаемых и фильтрационно-неоднородных пород в основании подпорных сооружений (гравийно-галечные грунты, закартированные или тектонически раздробленные породы) и гидрогеологических параметров, необходимых для фильтрационных расчетов строительного водопонижения и дренажей (коэффициенты уровнепроводности, пьезопроводности, водоотдачи, анизотропии, фильтрационного сопротивления русловых отложений), должны быть обоснованы по результатам кустовых откачек и наблюдений за уровенным режимом подземных вод. Количество кустовых откачек и места их проведения должны назначаться с учетом данных опытов в одиночных скважинах;

в) во всех скважинах, проходимых в скальных и полускальных породах на участке напорных сооружений для уточнения контура противофильтрационных мероприятий, должно быть выполнено сплошное опробование позонными нагнетаниями и наливами. В сухих породах допускается опробование нагнетанием воздуха;

г) наблюдения за режимом подземных вод должны проводиться в течение всего периода изысканий. При необходимости, заложенная на предыдущей стадии пьезометрическая сеть, должна быть расширена;

д) полевые опыты по оценке фильтрационной устойчивости пород, определение естественных скоростей фильтрации проводятся только в том случае, если данные этих опытов нужны для специальных расчетов и прогнозов (скорости выщелачивания легкорастворимых пород в основании сооружений, выявление возможности развития внутреннего размыва и суффозии).

8.3.5 В области распространения многолетнемерзлых грунтов обязательно проведение геокриологических исследований, задачей которых является уточне-

ние геокриологических условий участка створа применительно к рассматриваемым в проекте вариантам сооружений с целью составления прогноза изменений геокриологических условий в процессе строительства и эксплуатации гидроузла и обоснования необходимости типов и параметров противофильтрационных и дренажных мероприятий, способов и технологии производства работ.

При определении состава и объемов геокриологических исследований необходимо руководствоваться следующими положениями:

а) геокриологические исследования должны включать детальную характеристику строения грунтовой толщи, включая льдистость, льдонасыщенность грунтов, наличие, размеры, закономерности распределения крупных мономинеральных тел подземного льда (повторно-жильного, пластового), кратковременные и длительные наблюдения за термическим режимом грунтов в отдельных инженерно-геологических элементах с привязкой таких наблюдений к геоморфологическим особенностям и типам растительного покрова;

б) для сооружений повышенной ответственности (например, плотин высотой свыше 70 м) оценку водопроницаемости нельдонасыщенных грунтов следует выполнять опробованием воздухом, а льдонасыщенность грунтов – опытно-фильтрационными работами на предварительно оттаенных участках, число которых назначается в зависимости от значимости инженерно-геологических элементов и ответственности сооружения;

в) показатели физико-механических свойств грунтов и их расчетные значения должны определяться для грунтов в мерзлом состоянии и после оттаивания по лабораторным испытаниям; для ответственных сооружений такие определения проводятся на основании испытаний грунтов и в полевых условиях.

8.3.6 Физико-механические свойства грунтов, залегающих в пределах области взаимодействия сооружения с основанием, изучают лабораторными и полевыми методами, с обязательным привлечением геофизических методов для оценки физико-механических свойств в условиях естественного залегания по корреляционным соотношениям, а также для распространения данных лабораторных и точечных полевых испытаний на массив горных пород.

Исследования выполняют для каждого выделенного слоя (инженерно-геологического элемента), зоны или контакта двух слоев, способных влиять на устойчивость проектируемого сооружения, откоса или естественного склона. В лабораторных условиях определяют показатели физических свойств всех видов пород, а также сопротивление сдвигу и сжимаемость связных пород. Сопротивление сдвигу и деформируемость скальных грунтов в массиве и некоторых видов нескальных грунтов (крупнообломочных, слабых водонасыщенных и др.) следует определять в стендовых приборах и полевыми опытами, в состав которых могут входить испытания штампами и срезом целиков, сейсмоакустические исследования, опробование прессиометрией, крыльчаткой, динамическим зондированием и пр.

8.3.7 По трассе деривационного канала инженерно-геологическую съемку следует выполнять в масштабе 1:2000—1:10000. В дополнение к съемке могут быть выполнены специальные исследования неблагоприятных геологических процессов, развитых в зоне влияния канала [3]. Данные изысканий должны обосновывать инженерные мероприятия, препятствующие вредному влиянию этих процессов на сооружение и строительные работы.

Разведочные выработки должны располагаться по всей трассе деривации и с меньшими интервалами на участках со сложными инженерно-геологическими условиями. Расстояние между выработками могут быть от 25 до 100 м. Разведку проводят скважинами и шурфами, а также геофизическими методами. Скважины должны быть пройдены от 5 до 7 м ниже дна канала, а отдельные скважины следует доводить до водоупора.

Гидрогеологические исследования должны быть направлены на уточнение условий строительства и гидрогеологических параметров, положенных в обоснование фильтрационных расчетов и прогнозов, выполненных на предыдущей стадии и принятых на их основе проектных, решений.

8.3.8 Для обоснования проектной документации подземных гидротехнических сооружений, входящих в состав ГЭС или ГАЭС, в дополнение к ранее выполненным изысканиям проводят необходимые изыскательские и исследовательские работы с целью получения детальной характеристики структурно-геологических, горно-технических, геокриологических и гидрогеологических условий участка строительства; состояния и физико-механических свойств грунтов, в которых пройдут подземные выемки; состав и мощность рыхлых и ослабленных выветриванием и разуплотнением, пород на участках порталов и в местах неглубокого заложения подземных сооружений.

Конкретной задачей на этой стадии изысканий является уточнение инженерно-геологической модели, которая должна также учитывать конструкцию выработок, технологию проходки и крепления (геолого-технологическая модель).

Изучение массива вмещающих пород осуществляется преимущественно с помощью прямого опробования пород в горных выработках с применением комплекса геофизических исследований. На этой стадии решаются следующие основные вопросы:

- уточнение геологического строения и гидрогеологических условий участка (трассы) размещения подземных сооружений с подробным изучением разрывных нарушений, трещиноватости и составлением геолого-структурной модели массива пород;

- уточнение криогенного строения (криотекстур, льдистости, льдонасыщенности пород), их температурного режима с составлением геокриологической модели массива;

- изучение техногенного процесса разуплотнения вокруг горных выработок и динамики его развития, прогнозная оценка горного давления на обделку подземных выработок;

- инженерно-геологическое обоснование способов проходки и крепления подземных выработок с учетом конкретных геологических условий, оптимальных конструкций анкерных креплений;

- обоснование инженерно-геологических рекомендаций по установке контрольно-измерительной аппаратуры, проведению и интерпретации результатов натурных исследований.

8.3.9 Инженерно-геологическая съемка по трассам туннелей выполняется в масштабах 1:2000-1:10000 и сопровождается картировочным бурением, проходкой шурфов, расчисток, разведочных штолен. По трассам туннелей разведку следует производить скважинами глубиной на 10-15 м ниже отметок их заложения, но, как правило, не глубже 300 м. На порталных участках туннелей следует за-

кладывать разведочные скважины и горные выработки, в том числе штолни до сохранных коренных пород. В местах расположения шахт, подземных машинных залов ГЭС и ГАЭС, а также других подземных сооружений должны быть пробурены 1-3 скважины до глубины на 15-20 м ниже подошвы сооружений.

Расстояния между выработками по трассе туннелей принимают от 200 до 1000 м, на участках порталов от 20 до 50 м. При документации разведочных выработок необходимо обращать особое внимание на выявление и подробное описание тектонических нарушений и трещиноватости, определение литологического состава пород и границ слоев, состояние пород (мерзлое, талое) и отбор образцов для лабораторных исследований.

В материалах изысканий по данным прямых определений (там, где это возможно) и по аналогам должны быть охарактеризованы газоносность пород и геотермические условия.

8.3.10 Гидрогеологические условия при проектировании подземных сооружений выполняются в составе и объеме, необходимых для детального освещения гидрогеологических условий участка (трассы) с целью учета этих условий при разработке проектов производства работ, обделок сооружений и дренажных устройств.

В результате исследований должны быть получены или уточнены данные о степени обводненности вмещающих сооружения пород, их водопроницаемости и химическом составе подземных вод, необходимых для оценки характера и величины водопритоков в камеры подземных ГЭС и ГАЭС, а также туннельные выработки в период строительства, определения величины гидростатического давления на проектных отметках заложения подземных сооружений, оценки агрессивности подземных вод по отношению к бетону и металлу, определения величины расхода воды, поступающей в дренажи.

Основными видами исследований являются гидрогеологические наблюдения за естественными выходами подземных вод при выполнении инженерно-геологической съемки; гидрогеологические наблюдения за водопроявлениями в разведочных горных выработках, в процессе бурения скважин; наблюдения за уровневым и гидрохимическим режимами подземных вод, полевые опытно-фильтрационные работы: наливы и нагнетания воды в разведочные скважины, проходимые с дневной поверхности и из разведочных горных выработок, наливы воды в шурфы, одиночные откачки с обязательным отбором проб на химический анализ. Гидравлическое опробование должно быть выполнено во всех основных литолого-стратиграфических разностях пород, вмещающих подземные сооружения. Количество полевых испытаний водопроницаемости каждой литолого-стратиграфической разности вмещающих пород следует назначать с учетом степени их тектонической нарушенности.

8.3.11 Геокриологические исследования при проектировании подземных сооружений в области распространения многолетнемерзлых грунтов производятся в составе и объеме, необходимых для детального освещения геокриологических условий участка (трассы).

В результате исследований должны быть уточнены данные о криогенном строении вмещающих сооружений грунтов, их льдистости, льдонасыщенности, характера подземных льдов, изменение состава и свойств грунтов при строительстве и эксплуатации сооружений, особенно при оттаивании грунтов.

Основными видами исследований являются визуальные наблюдения при документации горно-буровых выработок, геотермические наблюдения, проводимые в тех же выработках, а также изучение состава и физико-механических свойств многолетнемерзлых и оттаявших грунтов. При этом особое внимание должно уделяться характеру и степени заполнителя крупных трещин и зон тектонических нарушений (лёд, мелкозём со шлирами льда, льдом-цементом и т.д.).

8.3.12 Исследования физико-механических свойств пород - среды подземных сооружений - проводят лабораторными и полевыми методами. В лабораторных условиях определяют физические свойства и временное сопротивление сжатию скальных грунтов. В полевых условиях определяют прочностные и деформационные, свойства грунтов, коэффициент упругого отпора, напряженное состояние пород в массиве. При полевых исследованиях грунтов, как правило, применяют геофизические методы исследований, сочетая их с детальными инженерно-геологическими работами. Программа исследований скальных грунтов должна включать:

- определение параметров прочности при сдвиге ($\text{tg } \phi$ и C) скальных целиков либо обрушении уступов, а также, проведение лабораторных опытов в условиях трехосных испытаний;
- определение, прочности на сжатие и растяжение скальных грунтов в целиках;
- определение модуля деформации, коэффициента упругого отпора пород и уровня естественных напряжений, действующих в скальном массиве, методом компенсации (плоские домкраты);
- определение естественных напряжений в скальном массиве методом частичной разгрузки в процессе проходки выработок на большой базе измерений;
- определение несущей способности анкеров;
- прессиометрические испытания в скважинах для определения модуля деформации и расчленения массива по деформационным показателям.

Полевые исследования скальных грунтов должны сопровождаться инженерно-геологической документацией, лабораторными испытаниями образцов и геофизическими исследованиями.

8.3.13 Геофизические изыскания для подземных гидроэнергетических сооружений должны назначаться в сочетании с другими видами работ для решения следующих задач:

- выделение и прослеживание в массиве пород зон тектонического дробления;
- уточнение геологического строения массива горных пород между выработками на участке расположения сооружений;
- разделение пород по степени трещиноватости, пористости, глинистости и водонасыщенности, для криолитозоны – по криогенному состоянию;
- определение естественного напряженного состояния массива;
- определение параметров зон разуплотнения вокруг выработок и контроль за их изменением во времени;
- оценка величины коэффициента удельного отпора для расчета облицовок туннелей и камер;

- изучение свойств пород на участках проведения геомеханических опытов и уточнение экспериментальных зависимостей между прочностными и деформационными показателями с целью построения деформационной модели;
- определение неоднородности и анизотропии упругих, деформационных и прочностных свойств пород в естественном залегании.

Перечисленные задачи следует решать комплексом геофизических методов, включающих:

- сейсморазведочные работы методами профилирования и прозвучивания;
- ультразвуковые исследования на образцах, в шпурах и в скважинах;
- магниторазведочные работы;
- электропрофилирование и ВЭЗ;
- каротаж;
- акустико-эмиссионные исследования.

8.3.14 На участке сооружений напорно-станционного узла проводятся дополнительно к выполненным на предыдущей стадии следующие изыскательские работы. Инженерно-геологическую съемку проводят только в сложных инженерно-геологических условиях, когда необходимо иметь карту более крупного масштаба или расширить границы существующей карты. В дополнение к съемке по специальной программе могут быть проведены исследования для оценки устойчивости склона. По всем сооружениям НСУ проводят горно-буровые и геофизические разведочные работы. Расстояния между разведочными выработками могут изменяться от 20 до 50 м, а глубина их принимается на 10-15 м ниже основания сооружений. Расположение выработок должно соответствовать принятой компоновке. В местах заложения опор трубопроводов и других наиболее ответственных сооружений необходимо проходить шурфы или скважины большого диаметра.

8.3.15 Инженерно-геологические изыскания по водохранилищу (верхнему и нижнему бассейнам для ГАЭС) должны установить геолого-гидрогеологические и геокриологические условия чаши проектируемого водохранилища, влияние водохранилища на окружающую среду, а также обосновать проектную документацию сооружений инженерной защиты. Для уточнения прогноза подпора подземных вод, подтопления и переработки берегов для всего периметра водохранилища программой работ должно быть предусмотрено проведение инженерно-геологических изысканий на конкретных участках побережий, подлежащих защите. При назначении состава и объемов инженерно-геологических работ для обоснования проектной документации защитных сооружений следует руководствоваться следующими соображениями:

- состав и объем изысканий должен определяться типом и классом защитных сооружений, особенностями инженерно-геологических условий участка и степенью его изученности на предыдущей стадии;
- на участках ограждающих дамб разведочные выработки необходимо размещать по осям дамб через 100-200 м в зависимости от сложности инженерно-геологических условий. В сложных условиях и при высоте дамб более 12 м через 200-300 м должны быть заложены поперечники не менее чем из 3 скважин: по оси дамбы и вблизи обоих контуров подошвы дамбы. Глубина выработок принимается не менее полторной высоты дамб;
- на участках дренажных сооружений разведочные скважины должны проходить по трассе дренажа с шагом от 200 до 300 м, из них не менее 50 %

скважин должно быть пройдено до водоупора, а в случае его глубокого залегания - ниже первого от поверхности уровня подземных вод на двух-, трехкратную величину подпора. Гидрогеологические параметры дренируемых водоносных горизонтов следует обосновывать опытно-фильтрационными работами: одиночными откачками из от 30 до 50 % разведочных скважин и длительными кустовыми откачками на типовых участках трассы;

- расчетные показатели физико-механических свойств грунтов, являющихся основанием защитных сооружений, должны быть обеспечены результатами лабораторных испытаний.

8.3.16 Изыскания грунтовых строительных материалов для разработки проектной документации должны обеспечить получение данных для организации и разработки карьеров, выбора конструкций и типов проектируемых земляных сооружений, возможности улучшения свойств грунтовых материалов, установления оптимальных способов и технологии их укладки, обоснования мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию.

8.3.17 При изысканиях грунтовых строительных материалов для разработки проектной документации проводят детальную разведку месторождений грунтовых строительных материалов намеченных ранее к эксплуатации на выбранном участке, площадке строительства (створе). Изыскания проводятся для уточнённой оценки горно-геологических условий месторождений, районирования полезной толщи по сортам, участкам, блокам; для уточнения ранее выданных рекомендаций и расчётных показателей. Разведка должна обеспечить подсчёт запасов с коэффициентом обеспеченности 1,5. Для этого проводится бурение скважин, проходка шурfov, выполняются лабораторные работы, а при необходимости – геофизические исследования и инженерно-геологические съёмки М 1:1000-1:5000. Расстояние между горными выработками назначаются в зависимости от сложности горно-геологических условий от 50 до 200 м.

Основные месторождения, детально разведанные и подлежащие разработке, должны быть покрыты топографической съёмкой, как правило, в масштабе 1:2000 для площадей со спокойным рельефом (глинистые и песчано-гравийные материалы) и 1:1000 – с пересечённым и горным рельефом поверхности (каменные материалы). Высота сечения рельефа горизонталями должна составлять от 0,5 до 2,0 м (в зависимости от характера местности).

8.3.18 На стадии разработки проектной документации (по результатам изысканий для основных сооружений) следует с достаточной степенью обоснованности выявить возможность полного использования грунтов деловых (полезных) выемок. При необходимости для этой цели могут быть пройдены дополнительные выработки с отбором проб для лабораторных исследований.

Лабораторные испытания грунтов на обоих этапах изысканий для проектной документации должны включать как сокращённый, так и полный комплекс исследований. Кроме того, необходимо определять отдельные показатели свойств грунтов для каждого вида грунтовых строительных материалов, количество которых должно быть не менее шести.

Крупнообломочные (песчано-гравийно-галечниковые) грунты, имеющие многоцелевое назначение (используются в виде природной смеси для боковых упорных призм плотин, переходных зон, общестроительных целей, а также для получения путём рассева, сортировки материалов для дренажей, фильтров, приго-

тования бетона) следует подвергать всесторонним испытаниям и оценивать показателями, характеризующими свойства грунтов в целом и показателями, характеризующими его составные части: песок и гравий. Для грунтов в криолитозоне обязательно оценить возможность их использования в мерзлом и оттаившем состоянии.

Глинистые грунты, предназначенные для противофильтрационных элементов плотин, должны быть обязательно подвергнуты испытаниям на эрозионную устойчивость.

8.3.19 На этой стадии должны быть уточнены специализированные инженерно-геологические модели (трещиноватости, криогенного строения, геомеханических свойств, водопроницаемости и др.) для различных участков массива горных пород и разработана предварительная шкала сохранности пород (классификация пород массива по группам сохранности) с учетом результатов полевых исследований грунтов и детальных геофизических исследований.

8.3.20 Записка об инженерно-геологическом обосновании проектной документации ГЭС или ГАЭС (раздел «Инженерно-геологические условия») должна содержать следующие подразделы: введение, краткая геологическая характеристика района строительства, инженерно-геологические, сейсмологические и гидрогеологические условия участка гидроузла, инженерно-геологическая оценка условий строительства и эксплуатации основных сооружений, инженерно-геологические условия вспомогательных сооружений, местные строительные материалы, инженерно-геологические условия водохранилища, выводы, приложения.

Основные графические, приложения к разделу включают; инженерно-геологическую карту района; инженерно-геологические и специализированные карты и разрезы по участкам основных и вспомогательных сооружений, местных строительных материалов, водохранилищу; специализированные инженерно-геологические и геофильтрационные модели и расчетные схемы; материалы исследования физико-механических и фильтрационных свойств массива пород; карты фактического материала.

Материалы для обоснования проекта ГАЭС должны включать такие специальные разделы: как например, «анализ устойчивости склонов при техногенном воздействии», «прогноз влияния фильтрации из верхнего бассейна на геологическую среду» и др.

8.4 Требования к инженерно-геологическим изысканиям для разработки рабочей документации

8.4.1 Для обоснования рабочей документации должна производиться детализация ранее полученных проектных материалов с учетом технологических особенностей деятельности подрядных строительных организаций, а также уточнение инженерно-геологических условий в процессе строительства. Важное практическое значение имеет и проверка надежности гидротехнического сооружения в период наполнения водохранилища и начала эксплуатации (геотехнический контроль). В случае несовпадения данных инженерно-геологической документации с прогнозными, при сложном и очень изменчивом характере залегания пород и развитии инженерно-геологических процессов, следует выполнить дополнительные изыскания, необходимые для обоснования и корректировки принятых проектных

решений. На этом этапе по специальной программе, как правило, ведутся наблюдения за всеми неблагоприятными природно-техногенными процессами, развивающимися в строительных выработках или в непосредственной близости к ним и представляющими угрозу для строящихся сооружений или окружающей геологической среды. В случае необходимости организуются специальные исследования причин возникновения и степени опасности этих процессов, а также получение данных для разработки мероприятий по предотвращению или нейтрализации их.

8.4.2 Дополнительные горно-буровые работы, как правило, проводят в пределах контуров строительных котлованов, а гидрогеологические и геотермические наблюдения – в зоне влияния котлована на подземные воды. Расстояние между выработками (с учетом пройденных ранее) в зависимости от категории сложности инженерно-геологических условий могут составлять от 20 до 100 м. Глубина выработок должна быть достаточной, чтобы правильно оценить воздействие сооружения с основанием и запроектировать необходимые мероприятия по его улучшению. Глубину воздействия сооружения на основание следует определять по аналогам или по результатам исследований (расчетов, моделирования и др.), выполняющихся по специальным программам.

8.4.3 На этой стадии выполняются комплексные геофизические работы с целью уточнения строения, свойств и состояния пород в различных частях исследуемого массива, а также для определения степени влияния различных техногенных факторов на основные расчетные показатели свойств пород, применяемые в проекте.

8.4.4 Гидрогеологические исследования следует проводить в составе и объемах, необходимых для корректировки в рабочих чертежах параметров и конструкции противофильтрационных и дренажных устройств, способов осушения строительных выемок и составленной на предыдущих стадиях геофильтрационной модели, а также выполняемых на ней фильтрационных расчетов.

Опытно-фильтрационные работы для уточнения фильтрационных параметров следует проводить непосредственно на участках размещения котлованов, водопонизительных установок, дренажей, противофильтрационных завес. При инженерно-геологической документации строительных выработок должны выполняться наблюдения за характером и расходами водопроявлений. Начатые ранее наблюдения за уровенным, гидрохимическим и температурным режимом подземных вод должны быть продолжены, а существующая гидрорежимная наблюдательная сеть должна быть расширена и дополнена с учетом расположения строительных выемок, дренажей и противофильтрационных сооружений. В состав гидрорежимных наблюдений должны быть включены наблюдения за работой строительного водопонижения, водоотлива и проявлениями фильтрационных деформаций в откосах и дне осушенных выработок.

8.4.5 Геокриологические исследования в области распространения многолетнемерзлых грунтов следует проводить на участках отдельных сооружений для уточнения мощности слоев сезонного оттаивания и промерзания, глубины зоны нулевых годовых колебаний температуры, температурного режима и мощности мерзлых грунтов, их криогенного строения, льдистости, льдонасыщенности, наличия, размеров, распределения текстурообразующих включений и залежеобразующих скоплений подземных льдов, а также состава и физико-механических

свойств многолетнемерзлых и талых грунтов и динамики развития криогенных процессов при строительстве и эксплуатации сооружений.

8.4.6 Исследования физико-механических свойств грунтов, как правило, проводят для подтверждения расчетных значений показателей (например, сопротивление сдвигу и сжимаемости). Кроме того, физические свойства грунтов изучают с целью выявления их изменения в период строительства вследствие выветривания, разуплотнения, набухания, промерзания, оттаивания или взвешивания напорными водами. Для получения большей достоверности исследования проводят по специальной программе преимущественно полевыми методами. Общее количество полевых определений для каждого изучаемого слоя (инженерно-геологического элемента) должно быть не менее шести для статистической обработки полученных результатов. В процессе строительства подземных сооружений полевыми опытами по отдельной программе определяют коэффициент удельного отпора, напряженное состояние пород и горное давление. В случае необходимости продолжают изучение геотермических условий и газоносности пород, а также несущих свойств скальных пород геомеханическими и геофизическими методами исследований.

8.4.7 По водохранилищу при рабочей документации инженерно-геологические изыскания должны обеспечить материалами по оценке влияния водохранилища на окружающую среду и проектированию защитных сооружений применительно к уточненным на стадии проекта границами и гидрогеологическому и геотермическому режимам водоема. Обязательным является проведение наблюдений за режимом подземных вод на типовых защищаемых участках побережий.

8.4.8 На стадии разработки рабочей документации проводят детально-эксплуатационную разведку грунтовых строительных материалов, которая выполняется с целью:

- обоснования подготовленности карьеров к разработке, отработки способов и технологии использования грунтов в производственных условиях применительно к имеющимся механизмам на строительстве;

- обоснования новых проектных решений (в случае их изменений при экспертизе и утверждении проектной документации), обуславливающих изменение видов требуемых материалов или местоположения источников их получения;

- уточнения и детализации имеющихся данных изысканий для проектной документации (при выявлении на участках первоочередной разработки осложнений, обусловленных особо сложными горно-геологическими условиями месторождений и недостаточной степенью их изученности).

- выбора оптимального варианта использования грунтовых строительных материалов - в естественном виде или после их технической мелиорации (улучшения качества).

Для рассмотрения возможности улучшения качества природных связных и несвязных грунтов, в том числе специфических, которые должны использоваться как грунтовые строительные материалы, необходимо проводить по специальной программе опытно-производственные исследования, которые выполняются изыскательской и строительной организациями. Возведению плотин I и II классов должны предшествовать опытно-производственные исследования по определению технологических параметров применяемой техники и геотехнических харак-

теристик грунтовых материалов с последующей разработкой на их основе технических условий на возведение земляных сооружений. Для этого проводится разработка карьеров (в том числе через промежуточный склад – кавальер) и укладка грунтов в опытные насыпи. В случае необходимости исследования выполняются на грунтовых смесях. Опытные насыпи целесообразно располагать в пределах контуров проектируемых земляных сооружений.

Целью исследований является установление строительных параметров (толщина отсыпаемого слоя, в рыхлом сложении допустимая норма использования мерзлых грунтов, количество проходов катка по одному слою, норма увлажнения, липкость материала, и т.д.) и определение физико-механических свойств грунта, уложенного в насыпь;

В процессе исследований грунтовых смесей устанавливается рациональная технология получения оптимального зернового состава и влажности, обеспечивающих необходимую плотность и водопроницаемость материала в теле земляного сооружения

Для определения технологических свойств каменных материалов и возможности получения оптимального состава горной массы, при котором обеспечивается максимальная плотность укладки материала в сооружение, следует проводить опытно-производственные исследования (опытная разработка карьера – опытные взрывы с определением параметров взрыва; опытная насыпь, опытное дробление пород и промывка щебня). К технологическим свойствам относятся: коэффициент разрыхления и зерновой состав (блочность) камня после взрыва, выход щебня после дробления пород и форма зёрен щебня, промываемость и др.

8.4.9 Состав материалов, представляемых для обоснования рабочей документации, и порядок их оформления зависят от характера выполненных изыскательских работ. Если для инженерно-геологического обоснования рабочей документации уточнялись только отдельные вопросы по специальным программам, то по каждому из них в ходе работ, как правило, выпускают отдельную записку с соответствующими графическими приложениями. После окончания всех инженерно-геологических работ эти записки используют для составления сводного отчета. Если же на данной стадии по отдельным сооружениям проводили достаточно полные изыскания, то по их результатам должен составляться подробный отчет по тому же плану, что и на стадии проектной документации. В составе материалов обязательен окончательный вариант классификации пород по группам сохранности (шкала сохранности).

9 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

9.1 Общие требования

В настоящем разделе установлены требования к составу и объемам инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполняемых для разработки схем территориального планирования, обоснований инвестиций в строительство, проектной и рабочей документации.

9.1.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства ГТС должны выполняться в соответствии с требованиями свода правил по инженерным изысканиям для строительства [15], Стандарта, нормативно-технических

актов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды [6], [12], [16].

9.1.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства ГТС выполняются на основании технического задания и программы работ.

Техническое задание на производство гидрометеорологических изысканий определяет задачи и виды инженерных изысканий, а также состав необходимых для их решения гидрометеорологических материалов. Техническое задание должно содержать характеристику проектируемых сооружений, сведения о стадийности, сроках проектирования и строительства, сведения о ранее выполненных изысканиях в районе проектирования ГТС, сроки проведения работ и выдачи отчетной документации.

Техническое задание составляется главным инженером проекта при участии руководителя гидрометеорологических работ на объекте.

9.1.3 Цели, задачи, состав, объем, сроки выполнения и методики инженерно-гидрометеорологических изысканий обосновываются в программе работ, составленной на основании технического задания с учетом стадии проектирования, условий строительства и режима эксплуатации проектируемых сооружений, сведений о районе работ и гидрометеорологической изученности.

Программа должна содержать обоснование применения современных технологий (методов) производства инженерно-гидрометеорологических изысканий, требования по организации и производству работ, контролю за качеством работ. К программе прилагаются схемы района проектируемых сооружений и устройства гидрометрической сети.

В программе определяется перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления.

Программа составляется руководителем инженерно-гидрометеорологических работ.

9.1.4 Основные гидрометеорологические наблюдения следует проводить непрерывно, включая периоды между стадиями проектирования.

9.1.5 Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются с применением прогрессивных методов работ, современных приборов и оборудования, с соблюдением требований государственных стандартов[5], норм, правил[12], [15] и инструкций по охране труда и технике безопасности.

9.1.6 Контроль полноты и качества материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий осуществляется руководителем гидрологической службы и руководителем изыскательского подразделения проектной организации, а также органами Росгидромета.

9.1.7 По материалам гидрометеорологических изысканий исполнителями составляются технические отчеты, которые направляются в соответствии с п. 5.3.4.

9.2 Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для схем территориального планирования

9.2.1 Задачей инженерно-гидрометеорологических изысканий при разработке схемы является получение исходных данных для разработки подраздела «Климат и гидрология».

В этом подразделе в схеме должны быть освещены:

- общие сведения о бассейне реки;
- климатические характеристики;
- гидрологические характеристики:
 - а) гидрологическая изученность;
 - б) водный режим;
 - в) графики связи расходов и уровней воды $Q=f(H)$;
 - г) годовой сток и его внутригодовое распределение;
 - д) максимальные расходы воды и гидрографы половодья и паводков;
 - е) минимальные расходы воды;
 - ж) твердый сток;
 - з) термический и ледовый режимы;
 - и) химический состав воды;
 - к) необходимые табличные и графические приложения (схема гидрографической сети в бассейне реки, график нарастания площадей водосбора, продольный профиль реки и др.).

9.2.2 Производству инженерно-гидрометеорологических изысканий для выявления перспективных участков строительства ГЭС и ГАЭС должны предшествовать подготовительные работы, в ходе которых производится сбор и систематизация всех имеющихся материалов гидрометеорологического режима по наблюдениям Росгидромета и др. ведомств.

9.2.3 Для уточнения имеющихся материалов проводится рекогносцировочное обследование реки или отдельных участков перспективных створов гидроузлов и водохранилищ, а также намечаемых площадок ГАЭС. Рекогносцировочное обследование включает объем гидрометеорологических изысканий, состав которых определяется особенностями режима реки и изученностью, а также типом намечаемых сооружений.

9.2.4 По результатам рекогносцировочного обследования исполнителями составляется записка, включающая рекомендации по организации инженерных изысканий, методики выполнения работ и данных, необходимых для составления программы инженерных изысканий и сметы стоимости работ (виды, объемы и категории сложности изыскательских работ и др.) и направляется в соответствии с п. 5.3.4.

9.2.5 На выбранных участках конкурирующих створов ГЭС и ГАЭС, при необходимости выполняются комплекс полевых и камеральных работ по устройству гидрометрической сети (водомерные посты, гидрометрические створы) для наблюдений за режимом уровней, стоком воды и стоком наносов, для изучения русловых процессов и ледотермических условий. В переходный период между стадиями или этапами проектирования должна быть обеспечена непрерывность гидрологических наблюдений.

9.3 Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для обоснования инвестиций

9.3.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснований инвестиций в строительство объекта должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов о гидрологических условиях на участках размещения ГЭС или ГАЭС.

9.3.2 На этапе обоснований инвестиций, организуемые гидрометеорологические изыскания в дополнение к анализу и обработке материалов схемы (или, при ее отсутствии, вновь собранных и обработанных гидрометеорологических данных), должны обеспечивать необходимой информацией разработку раздела «Климат и гидрология», в котором в сокращенном виде отражаются:

- общие сведения о реке (характеристика реки и ее бассейна), орография, гидрография, особенности, влияющие на метеорологические явления, величину и режим стока, наличие гидротехнических сооружений, влияющих на сток, характеристика климата (среднемноголетние, среднемесячные и экстремальные значения метеоэлементов);

- гидрологические характеристики - гидрологическая изученность, изменение уровня воды в реке в течение года, время прохождения половодий и паводков, факторы, обуславливающие их формирование, максимальные и минимальные уровни; кривые связи расходов с уровнями в опорных гидрометрических створах, створах сооружений, в зоне распространения подпора и в нижнем бьефе;

- сток в створах сооружений, боковая приточность, увязка стока по длине реки, внутригодовое распределение стока, параметры годового и сезонного стока, кривые распределения вероятностей максимального стока; расчетные гидрографы; минимальные расходы летнего и осеннего периодов; параметры минимальных расходов;

- твердый сток: взвешенные и влекомые наносы, их гранулометрический и минералогический состав, объем твердого стока; сведения о строении русла и русловых процессах; характеристика грунтов, слагающих русло.

- зимний режим: термический режим, даты появления ледовых образований, установления ледяного покрова, вскрытия реки, толщины льда, размеры и сток льда и шуги при осенних ледоходах, шугоходах и весенних ледоходах, зажоры и заторы, причины их образования, зажорные и заторные уровни, зимние коэффициенты;

- химический и бактериологический состав воды.

9.3.3 В районе размещения основных сооружений гидроузла выполняются:

- наблюдения за уровнями и уклонами водной поверхности;
- измерение расходов воды и подсчет стока воды; изучение приточности на входных створах основной реки и притоков;

- наблюдения за мутностью потока, измерение расходов взвешенных наносов на входных створах основной реки и притоков, определение гранулометрического и минералогического состава наносов;

- ежегодные промеры русла основной реки и в районе выклинивания подпора, на участке отводящего канала и на участке нижнего бьефа с отбором проб грунта для механического анализа и съемка берегов до незатопляемых отметок;

- изучение термического и ледового режима;

- изучение химического состава воды;

- изучение бактериологического состава воды;

- наблюдения за метеорологическими элементами при отсутствии в районе проектируемых сооружений станции Росгидромета;

- изучение распределения расходов между основным руслом, протоками и поймой с целью установления условий пропуска строительных расходов, льда и

шуги, судоходства, производства работ и моделирования участка размещения основных сооружений.

9.3.4 В районе размещения гидроаккумулирующей станции на водотоках, на которых будут размещены бассейны ГАЭС, выполняются:

- наблюдения за уровнями воды на участке входного створа в нижний бассейн или в районе возможного водозабора ГАЭС;
- наблюдения за уровнями на входном створе в верхний бассейн при его расположении на каком-либо водотоке;
- измерения расходов воды на участках входных створов в нижний и верхний бассейны, если они расположены на водотоках;
- съемка участка нижнего водоема в районе возможного водозабора ГАЭС;
- отбор проб воды на мутность и измерения расходов взвешенных наносов на входных створах в нижний и верхний бассейны ГАЭС, если бассейны создаются на реках;
- определение гранулометрического и минералогического состава взвешенных наносов, поступающих в бассейны ГАЭС;
- отбор проб и выполнение химического анализа воды водотоков, на которых будут размещены бассейны ГАЭС;
- наблюдения за осенним и весенним ледоходами, измерения толщины льда, ежедневные измерения температуры воды на водотоках, которых будут размещены бассейны ГАЭС.
- метеорологические наблюдения при отсутствии метеостанций Росгидромета.

9.4 Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для проектной документации

9.4.1 Задачей инженерно-гидрометеорологических изысканий на данной стадии является уточнение гидрометеорологических условий в районе выбранной площадки строительства, створа подпорных сооружений, мероприятий по водохранилищу и нижнему бьефу.

9.4.2 В районе створа гидроузла выполняются с использованием современных приборов оборудования:

- наблюдения за режимом уровней и уклонов водной поверхности. На реках с суточным ходом уровня наблюдения производятся самописцами уровня воды;
- измерения расходов воды в створе подпорных сооружений для построения графиков связи расходов и уровней воды $Q=f(H)$, подсчет стока;
- изучение гидравлических характеристик потока на участке основных сооружений гидроузла;
- изучение твердого стока: отбор ежедневных проб на мутность, измерение расходов взвешенных наносов на участке размещения основных сооружений. Определение гранулометрического состава наносов во все фазы гидрологического режима. Определение петрографического состава наносов;
- изучение деформаций русла и берегов;
- изучение термического и ледового режимов;
- изучение химического состава воды;
- изучение бактериологического состава воды.

- метеорологические наблюдения при отсутствии метеостанций Росгидромета.

9.4.3 В верхнем бьефе ГЭС должны выполняться:

- наблюдения за уровнем воды; измерения расхода воды с целью определения стока во входном створе и боковой приточности в водохранилище;

- измерение расходов наносов во входном створе в водохранилище и определение стока наносов. Производится отбор проб для определения гранулометрического и минералогического состава наносов;

- измерение расходов льда и шуги на входном створе в водохранилище и определение стока льда и шуги;

- маршрутные обследования ледовой обстановки в районе предполагаемого выклинивания подпора ГЭС;

- ледомерные съемки в зоне выклинивания подпора с целью определения пропускной способности русла в зимний период;

- изучение химического состава воды;

- изучение бактериологического состава воды.

9.4.4 В районе нижнего бьефа должны проводиться:

- наблюдения за уровнями воды: в пределах участка неустановившегося и неравномерного движения потока, в границах зоны движения кромки льда и возможного формирования зажоров и заторов, в зоне интенсивного развития русловых процессов;

- изучение режимов расходов воды в зоне установившегося или равномерного движения потока;

- съемки русла на участке возможного интенсивного развития русловых процессов, отводящего и судоходного каналов и их выходов. Производится отбор проб донных отложений с последующим анализом гранулометрического состава;

- зимние маршрутные обследования ниже кромки устойчивого ледяного покрова;

- ледомерные съемки заторно-зажорных участков нижнего бьефа, ледовые условия которых определяют подъемы уровня воды в районе строительства;

- наблюдения за осенним и весенним ледоходами.

9.4.5 На участке реки в местах размещения водозаборов и выхода каналов производятся:

- наблюдения за уровнями воды;

- измерения скоростей и направления течения в различные фазы гидрологического режима;

- съемка русла с отбором проб грунта для определения гранулометрического состава;

- наблюдения за температурой воды с повышенной точностью в районе водозаборов в осенне-зимний, зимний и весенний периоды;

- наблюдения за образованием внутриводного льда в районе водозаборов;

- наблюдения за осенним шугоходом - ледоходом и весенним ледоходом;

- измерения расходов льда и шуги;

- за формированием зажоров;

- зимние маршрутные обследования.

9.4.6 На малых и временных водотоках, пересекающих трассы каналов, проводятся изыскания для установления максимальных расходов воды и селевых

потоков. С этой целью проводится гидрологическое обследование каждого водотока, при котором:

- определяются общие морфологические характеристики водосбора и водотока (форма и размеры водосбора, схема гидографической сети, уклоны, характеристики склонов и русла и т.п.);
- устанавливаются отметки исторических высоких уровней и время прохождения исторических паводков;
- определяются гидравлические характеристики водотоков в местах выявления максимальных уровней;
- для селевых потоков производится обследование селеобразующих районов водосбора, выявляются места и размеры селевых заторов, конусов выноса, оцениваются потенциальные объемы селеформирующих грунтов в селевых очагах и состав выносимого материала;
- для установления максимальных уровней устанавливаются максимальные рейки;
- в случае сложных ледовых условий или интенсивных русловых изменений, влияющих на пропуск расходов через трассу канала проводятся наблюдения за зимним режимом и русловыми процессами.

9.4.7 На малых и временных водотоках, протекающих на защищаемых от затопления территориях, а также используемых для переброски стока в каналы, для установления расчетных величин максимальных расходов воды производятся работы по изучению жидкого стока, а в случае необходимости изучаются зимний режим, твердый сток и русловые процессы.

9.4.8 Для определения влияния проектируемых сооружений на гидрологический и метеорологический режимы проводятся:

- воднобалансовые исследования озер, входящих в систему реки, использование водных ресурсов которой оказывает влияние на водный баланс озер;
- изучение возможных изменений уровневого режима;
- изучение возможных изменений жидкого стока;
- исследование термического режима водохранилища;
- изучение процесса заилиения водохранилищ;
- наблюдения над волнением и переработкой берегов водохранилищ;
- метеорологические наблюдения.

9.4.9 На стадии разработки проектной документации гидроаккумулирующей электростанции выполняются:

- наблюдения за уровнями воды в водоеме, на котором будет размещен нижний бассейн. Если нижний бассейн размещается на реке, то наблюдения проводятся на входном створе. Если нижним бассейном служит водохранилище ГЭС, то наблюдения проводятся в районе водозабора ГАЭС.

В случае, если верхний бассейн расположен на каком-либо водотоке, то наблюдения за уровнем проводятся на входном створе.

- измерения расходов воды на участках входных створов в нижний и верхний бассейны, если они расположены на водотоке;
- измерения расходов взвешенных наносов на входных створах в бассейны ГАЭС, если эти бассейны создаются на реке;
- определение гранулометрического и минералогического состава взвешенных наносов, поступающих в бассейны ГАЭС. Отбор проб производится на вход-

ных створах в бассейны в характерные фазы половодья или наибольшего паводка на водотоках, на которых расположены бассейны;

- отбор проб и выполнение анализа химического состава воды водотоков, на которых будут размещены бассейны ГАЭС;
- наблюдения за температурой воды;
- наблюдения за осенним и весенним ледоходами с измерениями расходов шуги и льда, за образованием зажоров и заторов;
- измерения толщины льда на водотоках, на которых будут размещены бассейны ГАЭС;
- метеорологические наблюдения, если в районе размещения ГАЭС отсутствует метеостанция Росгидромета.

9.5 Требования к инженерно - гидрометеорологическим изысканиям для разработки рабочей документации

9.5.1 Задачей инженерно-гидрометеорологических изысканий на этапе разработки рабочей документации является:

- получение материалов для решения вопросов, связанных с уточнением принятых проектных решений в условиях, изменившихся в результате производства строительных работ, включая возведение перемычек в русловой части, водобросовых сооружений и др.;
- получение оперативной информации о гидрологических и метеорологических параметрах в ходе строительства, контроля за развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений, влияющих на безопасность строительных работ и сооружений, контроля за воздействием экологически опасных сооружений на водную среду.

Для этого организуют и проводят:

- изучение гидравлических характеристик, процессов деформации русла, ледовых условий потока в районе основных сооружений гидроузла;
- гидрологические наблюдения по пропуску строительных расходов воды, льда и шуги через временные и строящиеся сооружения при перекрытии русла реки.

9.5.2 Состав и объем работ на этапе разработки рабочей документации зависит от особенностей гидрологического режима и климатических условий, типа и компоновки строящихся сооружений. Существенное значение имеют наличие, размеры и расположение водобросовых и водопропускных устройств плотины и гидроузла, судоходных устройств, степень стеснения русла перемычками, ограждающими котлованы, условия пропуска расходов воды, льда и шуги в период строительства, порядок перекрытия русла, начального наполнения водохранилища, ледотермического режима нижнего бьефа.

9.5.3 В районе основных сооружений гидроузла выполняются:

- наблюдения за уровнями воды на участках основных и временных сооружений;
- измерения расходов воды в русле и на притоках в районе створа сооружений;
- изучение скоростей и направлений течений в районе створа гидроузла с детализацией на участках перемычек строящихся сооружений и интенсивности русловых деформаций. Количество измерений определяется в зависимости от

гидрологических условий района строительства с тем, чтобы осветить изменения скоростей, особенно для случаев, когда скорости близки к размывающим величинам;

- наблюдения за режимом наносов и деформациями русла. В районе основных сооружений измеряются расходы взвешенных наносов и производятся промеры русла и съемки берегов до бровок;

- изучение ледового и зимнего термического режима;
- наблюдения за образованием внутриводного льда;
- ледомерные съемки участка реки в районе сооружений;
- отбор проб воды на химический анализ.

9.5.4 Гидрологические работы при предварительном сжатии русла перемычками включают:

- наблюдения за уровнями воды на водомерных постах, действующих в бытовых и строительных условиях и на вновь открываемых водомерных постах на участках перемычек (банкетов);

- определение приточных расходов воды в створе, расположенному выше сооружения;

- измерение скоростей и направления течения на участке строительства основных сооружений в различные фазы гидрологического режима и при разном стеснении русла;

- наблюдения за деформациями русла на участке выше и ниже основных сооружений, где возможны размывы и намывы;

- наблюдения за пропуском льда, шуги и ледовыми условиями на участке основных сооружений.

9.5.5 В период перекрытия реки выполняются:

- наблюдения за режимом уровней на всех действующих водопостах, а также в бьефах банкета (банкетов) перекрытия, на входе и выходе строительного туннеля (канала), в верхнем и нижнем бьефах строящихся основных сооружений, в затапливаемом котловане;

- измерения приточных расходов воды, наблюдения за переключением расходов воды из основного русла на сооружения.

9.5.5 В верхнем бьефе строящегося гидроузла выполняются:

- наблюдения за уровнями воды на основной реке и притоках в зоне создаваемого водохранилища;

- измерения расходов воды и расходов взвешенных наносов на входном створе на основной реке и притоках в зоне создаваемого водохранилища;

- съемки русла на участке выклинивания подпора от ГЭС;

- наблюдения за осенним и весенним ледоходами в районе входного створа в водохранилище с измерениями расходов льда и шуги;

- наблюдения за образованием заторов и зажоров в районе выклинивания подпора ГЭС и за их смещением по водохранилищу;

- круглогодичные наблюдения за метеорологическими элементами при отсутствии вблизи от площадки строительства метеостанций Росгидромета.

9.5.6 В нижнем бьефе гидроузла выполняются:

- наблюдения за уровнями в нижнем бьефе, где изменения уровня в результате регулирования будут существенными;

- съемки русла на участке предполагаемых русловых деформаций;

- наблюдения с повышенной точностью за температурой воды на участке от ГЭС до расчетного профиля стабилизации кромки ледяного покрова в условиях регулирования:

- поперечные термические разрезы;
- продольные термические разрезы;
- наблюдения за осенним и весенним ледоходами на участке продвижения кромки льда с изменением расходов льда и шуги;
- наблюдения за формированием заторов и зажоров и формированием ледяного покрова. При необходимости на участке наблюдений организуется сеть временных водостоков;
- зимние маршрутные обследования на участке сформировавшегося ледяного покрова;
- ледомерные съемки (или обмеры зажорных участков).

9.5.7 На участках размещения водозаборов и выхода каналов (деривационных, оросительных, водопроводящих) выполняют:

- измерения распределения расходов воды между основным руслом, протоками и поймой;
- измерение скорости и направления течения в основном русле, протоках и пойме;
- измерение расходов взвешенных наносов;
- съемки русла реки с отбором проб грунта;
- ежегодные измерения температуры воды с повышенной точностью в осенний и весенний периоды;
- наблюдения над осенним и весенним ледоходами;
- ежедневные наблюдения за образованием внутриводного льда в период осеннего ледохода;
- ежедневные измерения расходов льда и шуги в период осеннего и весеннего ледоходов.
- зимние маршрутные обследования ледовой обстановки;
- ледомерные съемки на участке размещения водозаборов и выхода каналов;
- отбор воды и производство химического и бактериологического анализов в соответствии со специальными нормативными документами [15];
- метеорологические наблюдения при отсутствии наблюдений на сети Росгидромета.

9.5.8 На этапе разработки рабочей документации гидроаккумулирующей электростанции выполняют:

- наблюдения за уровнями воды в районе входных створов при размещении бассейнов ГАЭС на водотоках. С началом заполнения бассейнов организуются также наблюдения за уровнем воды у водозаборов и водоприемников ГАЭС;
- измерения расходов воды на участках входного створа нижнего бассейна ГАЭС и в нижнем бьефе нижнего бассейна;
- измерение расходов взвешенных наносов на входном створе нижнего бассейна, если бассейн расположен на реке;
- промеры нижнего и верхнего бассейна;
- измерения скорости и направлений течений в верхнем и нижнем бассейнах ГАЭС. Измерения проводятся при работе ГАЭС в режиме наполнения и сразу по-

сле наполнения. Если нижним бассейном является водохранилище ГЭС, наблюдения на нем не проводятся;

- наблюдения за температурой воды в соответствии с режимом работы ГАЭС – у водозаборов, у водоприемников, на постоянных вертикалях верхового и низового бассейнов;

- терморазрезы в верхнем и нижнем бассейнах ГАЭС;

- наблюдения за толщиной льда на откосах и размерами ледяной призмы в верхнем и нижнем бассейнах. Если нижним бассейном является водохранилище ГАЭС, наблюдения не проводятся;

- наблюдения за толщиной льда на акваториях нижнего и верхнего бассейнов;

- метеорологические наблюдения, если в районе размещения ГАЭС отсутствует метеостанция Росгидромета

- непрерывные наблюдения за температурой воды в подводящем канале или у водоприемников ГАЭС с обеспечением записи наблюдений;

- наблюдения в верхнем и нижнем бассейнах за волновыми явлениями на участке наибольших ветровых воздействий: высотой волн, накатом волн на откосы;

- наблюдения за температурой ледовой призмы, грунта откосов и ложа бассейнов.

10 Инженерно-экологические изыскания

10.1 Общие положения

10.1.1 Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обоснования строительства с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения [4].

10.1.2 Инженерно-экологические изыскания, являясь самостоятельным видом комплексных инженерных изысканий для гидроэнергетического строительства [4], как правило, выполняются в увязке с другими видами изысканий, либо самостоятельно в соответствии с техническим заданием заказчика и составленной на этом основании программой работ.

От других видов инженерных изысканий для объектов гидроэнергетического строительства инженерно-экологические изыскания отличаются широтой изучаемых проблем и их очередностью.

10.1.3 Инженерно-экологические изыскания для гидроэнергетического строительства должны обеспечивать:

- комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и социальной среды;

- оценку современного экологического состояния компонентов природной среды и экосистемы в целом;

- разработку прогноза возможных изменений природно-техногенной сферы при строительстве, эксплуатации, реконструкции и ликвидации объектов;

- оценку экологической опасности и риска;

- разработку рекомендаций, природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки;
- разработку мероприятий по сохранению социально-экономических, исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения;
- разработку рекомендаций и программы организации и проведения локального экологического мониторинга, отвечающего стадиям проектных работ.

10.1.4 При инженерно-экологических изысканиях изучаются следующие компоненты окружающей среды:

Природная сфера:

- атмосферный воздух;
- поверхностные и подземные воды;
- геологическая среда;
- растительный и животный мир;

Техногенная сфера:

- существующие сооружения;
- проектируемые сооружения;

Социальная сфера:

- социально-экономические условия;
- медико-биологические и санитарно-эпидемиологические условия.

10.1.5 Для изучения указанных компонентов используются различные виды и методы изысканий и исследований, начиная со сбора и анализа имеющихся материалов и специального обследования, и кончая лабораторными исследованиями и численным моделированием.

10.1.6 Характер постановки основных задач инженерно-экологических изысканий и методы их решения изменяются в зависимости от стадий проектирования (таблица 3).

Для выполнения инженерно-экологических изысканий и исследований следует привлекать специализированные организации, имеющие на это право.

Более детально задачи инженерно-экологических изысканий, виды и методы инженерно-экологических и сопутствующих изысканий и исследований применительно к стадии проектирования рассматриваются ниже в соответствующих разделах.

Т а б л и ц а 3 - Принципиальные задачи, основные виды и методы инженерно-экологических изысканий

Стадии	Задачи	Методы
Схема территориального планирования объектов гидроэнергетики	Экспертная оценка возможности строительства с минимальным ущербом для окружающей среды	Сбор и анализ материалов по состоянию окружающей среды, дешифрирование космоснимков, реконструкционные обследования, подбор аналогов по оценке воздействия на ОС, экспертные оценки
Обоснования инвестиций в строительство	Оценка воздействия на окружающую среду проектируемых объектов, в т.ч. с оценкой стоимости ущербов, компенсационных выплат и социальных последствий для принятия решения о целесообразности строительства	Разработка раздела «ОВОС»: полный комплекс инженерно-экологических изысканий и сопутствующих исследований для прогноза воздействия строительства и эксплуатации объектов на ОС, включая социально-экономическую сферу, проведение обще-

	тельства	ственных слушаний
Проектная до- кументация	Разработка мероприятий по охране окружающей среды и информационному обеспечению экологической и социальной безопасности при строительстве и эксплуатации объектов	Разработка раздела «ООС»: инженерно-экологические и сопутствующие исследования для обоснования мероприятий по охране ОС, проектирование систем производственного контроля и социально-экологического мониторинга
Рабочая до- кументация	Обеспечение экологической и социальной безопасности строительства и эксплуатации объектов путем реализации мероприятий по охране и рекультивации окружающей среды и работе с общественностью	Организация и ведение производственного контроля и социально-экологического мониторинга, корректирование проектных и строительных решений для оптимальной эффективности природоохранных мероприятий, информирование общественности о состоянии ОС

10.2 Требования к инженерно-экологическим изысканиям для схем территориального планирования

10.2.1 Главной целью инженерно-экологических изысканий на стадии разработки схемы территориального планирования является экспертная оценка возможности строительства проектируемых объектов с минимальным ущербом для окружающей среды.

10.2.2 На стадии схемы территориального планирования перед инженерно-экологическими изысканиями ставятся следующие задачи:

- оценка существующего состояния природной, техногенной и социальной сфер окружающей среды в районе расположения проектируемых объектов;
- оценка интенсивности основных процессов, действующих в бытовых условиях на состояние компонентов окружающей среды, в т.ч. сейсмическое воздействие;
- прогноз изменения состояния компонентов окружающей среды в результате воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов;
- прогноз экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

10.2.3 Указанные задачи на стадии схемы территориального планирования решаются при помощи следующих видов и методов инженерно-экологических изысканий:

- сбор и анализ опубликованных и архивных материалов;
- дешифрирование аэрокосмоснимков;
- подбор аналогов;
- экспертные оценки состояния окружающей среды (ОС) и воздействия на ОС проектируемых объектов.

10.2.4 При сборе и анализе имеющихся материалов следует использовать литературные данные и отчеты о научно-исследовательских работах по изучению природных условий территории и состояния компонентов природной среды, в том числе геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, ландшафтные, почвенные, растительности, животного мира и другие карты и схемы и пояснительные записки к ним. Особое внимание должно быть обращено на оценку сейсмичности района.

10.2.5 При дешифрировании аэрокосмоснимков необходимо привязать их к существующим схемам геоструктурного, инженерно-геологического и ландшафтного районирования для выявления опасных природных и техно-природных процессов и явлений и выделения участков их интенсивного развития.

10.2.6 При подборе аналогов основное внимание следует обращать на возможность оценки по ним характера и интенсивности воздействия проектируемых объектов на окружающую среду, включая природную и социально-экономическую сферы.

10.2.7 В экспертной оценке должны содержаться характеристики современного состояния окружающей среды, степень его изменения при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, а также прогноз экологических и социальных последствий их строительства и эксплуатации.

При этом должны быть выделены ключевые (определяющие) аспекты взаимодействия объектов с окружающей средой в зависимости от назначения объекта, природных и социально-экономических условий.

10.3 Требования к инженерно-экологическим изысканиям для обоснования инвестиций

10.3.1 Главной целью инженерно-экологических изысканий на стадии обоснований инвестиций в строительство является разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства и эксплуатации проектируемого объекта». В связи с этим, на стадии «Обоснований инвестиций в строительство» выполняется основной объем инженерно-экологических, а также сопутствующих изысканий и исследований.

10.3.2 Для разработки раздела ОВОС на стадии обоснования инвестиций в строительство, инженерно-экологические изыскания должны решать следующие задачи:

- уточнение и детализация данных, полученных на стадии схемы территориального планирования:
 - а) оценка существующего состояния природной, техногенной и социальной сфер окружающей среды в районе расположения проектируемых объектов;
 - б) оценка интенсивности основных процессов, действующих в бытовых условиях на состояние компонентов окружающей среды, в т.ч. сейсмическое воздействие;
 - в) прогноз изменения состояния компонентов окружающей среды в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов;
 - г) прогноз экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации проектируемых объектов;
- получение новых данных, необходимых для разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»:
 - а) определение количества строительных и бытовых отходов при строительстве проектируемых объектов;
 - б) оценка ущерба окружающей среде, компенсаций и затрат на природоохранные мероприятия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов;

- в) разработка природоохранных мероприятий для предотвращения негативных последствий воздействия на ОС строительства и эксплуатации объектов;
- г) оценка экологического риска при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов;
- д) обеспечение экологической и социальной безопасности строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Ниже перечисляются виды и методы инженерно-экологических изысканий для решения указанных задач на стадии обоснования инвестиций в строительство.

10.3.3 Сбор и анализ имеющихся архивных и опубликованных материалов о состоянии окружающей среды в виде отчетов, пояснительных записок, специализированных карт и схем [8].

Материалы собираются в архивах государственных органов в области охраны ОС, Росгидромета, центров санитарно-эпидемиологического надзора, в фондах изыскательских и проектно-изыскательских организаций.

Опубликованные материалы, включая статистическую отчетность соответствующих ведомств, собираются в библиотеках, в специализированных фондах, в Интернете.

Анализ собранных материалов должен быть направлен на оценку состояния ОС, воздействия на нее имеющихся промышленных, транспортных и гражданских сооружений.

10.3.4 Дешифрирование аэрокосмоснимков (АКС) выполняется для выявления развития опасных природных и техно-природных процессов и участков их наиболее интенсивного проявления.

АКС должны быть привязаны к существующим схемам ландшафтного, геоструктурного, инженерно-геологического и других видов районирования.

На основании дешифрирования АКС с учетом собранных материалов составляются структурно-тектонические схемы с оценкой сейсмической активности и современных неотектонических движений, схематические экологические карты, схемы хозяйственного использования территории, ландшафтно-индикационные таблицы, планируются наземные маршруты.

10.3.5 Исследование и оценка радиационной обстановки в районе проектируемых сооружений выполняются на основании Федеральных Законов от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в соответствии с нормами радиационной безопасности.

Радиационно-экологические исследования, выполняемые на стадии обоснования инвестиций в строительство, должны включать:

- оценку гамма-фона на территории строительства,
- определение радиационных характеристик источников водоснабжения,
- оценку радиоопасности территории.

Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения проводится радиационная съемка и радиометрическое опробование.

Объектами радиометрического опробования должны служить почвы и грунты различных типов ландшафтов, поверхностные и подземные воды.

Оценка (предварительная) радиоопасности территории производится по комплексу геологических и геофизических признаков.

10.3.6 Маршрутные наблюдения выполняются для получения визуальных качественных и количественных показателей состояния всех компонентов окружающей среды.

Маршрутные экологические обследования должны включать:

- обход территории и составление схемы расположения потенциальных источников загрязнения ОС,
- опрос местных жителей о специфике использования и загрязнения территории,
- выявление и нанесение на схему визуальных признаков загрязнения ОС, включая места хранения удобрений, свалок пищевых и бытовых отходов и т.д.).

10.3.7 Изучение растительного покрова и оценка ущерба при строительстве и эксплуатации объектов производится для характеристики существующей растительности, антропогенного воздействия на ее состояние, а также для оценки воздействия проектируемых объектов на растительный покров и определение размера ущерба при строительстве и эксплуатации объектов.

При изучении растительного покрова проводятся:

- сбор и обобщение опубликованных и фондовых материалов,
- дешифрирование аэрокосмических материалов,
- картирование почвенно-ландшафтных комплексов в привязке к геоморфологическим элементам строения территории,
- определение лесных пород и их процентное соотношение в разных типах ландшафтов,
- оценка загрязненности почвенно-растительного слоя,
- оценка влияния проектируемых сооружений на состояние почвенно-ландшафтных комплексов,
- определение размера ущерба при вырубке древесной и древесно-кустарниковой растительности и изъятия плодородного почвенного слоя.

Материалы по изучению растительного покрова должны включать характеристику типов растительности, их состояние, наличие редких и исчезающих видов, использование лесного фонда, древесно-кустарниковой, травянистой и болотной растительности.

10.3.8 Изучение животного мира производится на основании опубликованных и фондовых материалов специализированных государственных организаций, научно-исследовательских институтов и полевых обследований.

Задачей изучения животного мира является характеристика существующего состояния, оценка воздействия проектируемых объектов на животный мир и определение ущерба в результате строительства объектов.

Материалы по изучению животного мира должны содержать:

- перечень видов животных по типам ландшафтов, в том числе, подлежащих особой охране,
- оценку состояния популяций функционально значимых видов,
- характеристику мест обитания, размножения, пастбищ, путей миграции (для рыб места нереста и нагула)
- запасы промысловых животных и рыб,
- оценку ущерба при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

10.3.9 Исследования вредных физических воздействий - электромагнитного излучения, шума, вибрации, тепловых полей и т.д. производятся для выявления основных источников воздействия, интенсивности, зон дискомфорта с превышением допустимого вредного физического воздействия.

Для оценки вредных физических воздействий следует использовать:

- данные территориальных подразделений специально уполномоченных государственных органов,
- специальные измерения электромагнитного поля в различных диапазонах частот,
- измерения амплитуд и частоты вибраций от различных источников шумов.

Материалы по исследованиям вредных физических воздействий должны содержать схемы с расположением источников и зон дискомфорта с их характеристиками и рекомендациями по снижению уровня воздействий.

10.3.10 Лабораторные исследования атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод производятся для выявления зон загрязнения окружающей среды в плане и вертикальном разрезе по основным компонентам, источников загрязнения, миграции и аккумуляции загрязняющих веществ.

Геоэкологическое опробование и лабораторные исследования должны включать:

- опробование атмосферного воздуха,
- опробование почв и грунтов,
- опробование поверхностных и подземных вод.

Размещение точек опробования производится в зависимости от предполагаемой структуры полей загрязнения, преобладающих направлений движения воздушных масс, поверхностного и подземного стока, геологического строения территории.

Лабораторные химико-аналитические исследования должны выполняться в соответствии с унифицированными методиками и государственными стандартами в лабораториях, имеющих соответствующие лицензии (сертификаты).

10.3.11 Инженерно-экологические изыскания для обоснований инвестиций в строительство должны включать в себя специальные аналитические инженерно-экологические исследования, в том числе численное моделирование, необходимые для обеспечения достоверной и надежной оценки воздействия на окружающую среду проектируемых объектов.

Аналитические инженерно-экологические исследования должны обеспечивать решение следующих задач:

- прогноз качества воды в водохранилище;
- прогноз водообмена и формирования температурного режима в водохранилище;
- прогноз формирования донных отложений в водохранилище;
- разработку мероприятий по удалению строительных и бытовых отходов;
- прогноз развития опасных процессов и изменения состояния компонентов ОС;
- определение индикационных показателей развития опасных процессов и состояния ОС;
- разработку критериев безопасности развития опасных процессов и изменения состояния компонентов ОС;

- оценку экологического риска при строительстве и эксплуатации объектов;
- комплексную оценку состояния ОС при строительстве и эксплуатации объектов.

10.3.12 Социально-экономические исследования являются сопутствующим, но необходимым самостоятельным видом инженерно-экологических изысканий для строительства.

Задачей социально-экономических исследований является оценка воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на характер деятельности и уровень жизни местного населения.

Социально-экономические исследования выполняются на основе сбора данных статистической отчетности и архивных материалов центральных и местных административных органов.

Материалы социально-экономических исследований должны включать:

- численность и этнический состав населения;
- системы расселения и динамики населения;
- занятость населения;
- характеристику доходов и уровня жизни населения;
- оценку воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на социально-экономические условия населения.

10.3.13 Исследования археологических и культурно-исторических памятников в зоне воздействия проектируемых объектов производится для соблюдения исторических, культурных и этнических интересов местного населения.

Задачей исследований археологических и культурно-исторических памятников является оценка их состояния в зоне воздействия проектируемых объектов, выявление новых памятников и разработка мероприятий по предотвращению негативного воздействия проектируемых объектов на сохранность археологических и культурно-исторических памятников.

Исследования выполняются специализированными научно-исследовательскими организациями, имеющими на это право. Исследования могут включать в себя археологические раскопки, музеефикацию выявленных памятников и т.д.

Материалы исследований археологических и культурно-исторических памятников должны содержать:

- схему расположения памятников;
- характеристику изучаемых памятников;
- оценку воздействия на их состояние строительства и эксплуатации проектируемых объектов;
- мероприятия по сохранению памятников и предотвращению негативного воздействия на них проектируемых объектов;
- оценку стоимости и сроков реализации мероприятий по сохранению выявленных археологических и культурно-исторических памятников.

10.3.14 Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования проводятся на стадии обоснований инвестиций для оценки современного состояния и прогнозов изменения здоровья местного населения при реализации проектов строительства объектов.

При исследованиях используются статистические и архивные материалы центров санитарно-эпидемиологического надзора, а также специальные исследо-

вания.

Материалы медико-биологических и санитарно-эпидемиологических исследований должны включать:

- оценку состояния здоровья местного населения на основе установленных медико-демографических критериев;
- оценку покомпонентного воздействия состояния среды обитания (воздуха, питьевой воды, почв, продуктов питания, объектов рекреации) на здоровье населения на основе установленных санитарно-гигиенических критериев;
- оценку изменения состояния здоровья населения при реализации проекта строительства объектов.

10.3.15 Специальная работа с населением и средствами массовой информации по информированию общественности о состоянии окружающей среды и воздействии на нее строительства объекта на стадии обоснований инвестиций в строительство решает следующие задачи:

- соблюдение права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду; участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач охраны окружающей среды;
- обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду на всех этапах этого процесса [17];
- адаптация намечаемого объекта среди местного населения и общественности путем выявления, обсуждения и совместного решения спорных вопросов;
- формирование общественно приемлемого уровня экологического риска намечаемого строительства объекта путем разъяснений местным жителям и представителям общественности мероприятий по обеспечению безопасности, выявления опасений местных жителей и учет их в соответствующих мероприятиях.

Методами работы с местным населением и общественностью являются регулярные встречи проектировщиков с местным населением, проведение общественных слушаний, ведение разъяснительной работы по целесообразности строительства проектируемых объектов и обеспечению их безопасности.

Материалы обоснований инвестиций в строительство в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» [17] должны содержать:

- материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе:
 - вопросы, рассмотренные участниками обсуждений, тезисы выступлений, протокол проведения общественных слушаний;
 - сводка замечаний и предложений общественности с указанием учтенных и отклоненных заказчиком с основанием для отказа;
 - характерные публикации в средствах массовой информации.

10.4 Требования к инженерно-экологическим изысканиям для проектной документации

10.4.1 Главной целью инженерно-экологических изысканий для проектной документации является разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

10.4.2 Для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на стадии проектной документации инженерно-экологические изыскания должны решать следующие задачи:

- уточнение и детализация данных, полученных на стадии обоснований инвестиций в строительство:

а. прогноз изменения состояния компонентов окружающей среды в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов;

б. прогноз экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации проектируемых объектов;

в. определение количества строительных и бытовых отходов при строительстве проектируемых объектов и разработка мероприятий по их ликвидации илинейтрализации;

г. разработка природоохранных мероприятий для предотвращения негативных последствий воздействия на ОС строительства и эксплуатации объектов;

д. оценка ущерба окружающей среде, компенсаций и затрат на природоохранные мероприятия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов;

е. оценка экологического риска при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов;

ж. обеспечение экологической и социальной безопасности строительства и эксплуатации проектируемых объектов;

з. формирование общественно приемлемого уровня риска при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

- дополнительно возникающие задачи инженерно-экологических изысканий на стадии проектной документации:

- разработка проекта социально-экологического мониторинга ОС при строительстве проектируемых объектов;

- разработка программы производственного контроля строительных работ для предотвращения негативного воздействия на ОС.

Ниже перечисляются виды и методы инженерно-экологических изысканий для решения указанных задач на стадии проектной документации.

10.4.3 Исследование и оценка радиационной обстановки в районе проектируемых сооружений выполняются на основании Федерального Закона «О радиационной безопасности населения» и Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в соответствии с нормами радиационной безопасности [18].

Радиационно-экологические исследования, выполняемые на стадии проектной документации, должны включать:

- оценку гамма-фона на территории строительства,

- определение радиационных характеристик источников водоснабжения,

- оценку радиоопасности территории,
- разработку мероприятий по предотвращению негативного радиационного воздействия.

Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения проводятся радиационная съемка и радиометрическое опробование.

Объектами радиометрического опробования должны служить почвы и грунты различных типов ландшафтов, поверхностные и подземные воды.

Масштабы и характер защитных мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия загрязнений на население.

Разработка мероприятий по ограничению облучения населения от природных и техногенных источников ионизирующего излучения должна осуществляться в соответствии с нормами радиационной безопасности и основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

На стадии проектной документации уточняется радиоопасность площадки и производится определение класса требуемой противорадоновой защиты.

10.4.4 При изучении растительного покрова на стадии проектной документации производится уточнение ущерба при строительстве и эксплуатации объектов и разработка мероприятий по уменьшению негативного воздействия на растительный покров и компенсации наносимого ущерба.

Ущерб оценивается с учетом вырубки древесной и древесно-кустарниковой растительности, изъятия плодородного почвенного слоя, а также влияния проектируемых сооружений на состояние почвенно-ландшафтных комплексов.

Величина ущерба растительному покрову при строительстве объектов определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

10.4.5 Задачей изучения животного мира на стадии проектной документации является уточнение величины ущерба в результате строительства и эксплуатации объектов, а также разработка мероприятий по уменьшению негативного воздействия строительства объектов на животный мир и компенсации наносимого ущерба.

Величина ущерба животному миру при строительстве объектов определяется в соответствии со следующими нормативными материалами: Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

10.4.6 Исследования вредных физических воздействий - электромагнитного излучения, шума, вибрации, тепловых полей и т.д. на стадии проектной документации производятся для разработки мероприятий, защищающих население от вредных воздействий.

Мероприятия разрабатываются с учетом следующих ограничений по:

- допустимым уровням воздействия электрических полей – в соответствии ГОСТ 12.1.002;
- воздействию электромагнитных полей – в соответствии ГОСТ 12.1.006;
- уровням шума, инфра- и ультразвука – в соответствии ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 23337, ГОСТ 20444 соответственно;
- критериям вибрационной безопасности – в соответствии ГОСТ 12.1.012 и ГОСТ 12.4.012.

10.4.7 Лабораторные исследования атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод на стадии проектной документации производятся для уточнения данных, полученных на стадии обоснования инвестиций в строительство для разработки мероприятий по предотвращению или снижению негативного воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на соответствующие компоненты ОС.

Лабораторные химико-аналитические исследования должны выполняться в соответствии с унифицированными методиками и государственными стандартами.

10.4.8 Инженерно-экологические изыскания на стадии проектной документации должны содержать специальные аналитические инженерно-экологические исследования, включая численное моделирование, необходимые для разработки мероприятий по охране окружающей среды, в том числе:

- для разработки мероприятий по обеспечению нормативного состояния воздушной атмосферы, поверхностных и подземных вод;
- для разработки мероприятий по удалению строительных и бытовых отходов;
- для определения индикационных показателей и критериев безопасности развития опасных процессов для социально-экологического мониторинга;
- для обеспечения надежности производственного контроля строительных работ;
- для оценки экологического риска при строительстве и эксплуатации объектов;
- для комплексной оценки состояния ОС при строительстве и эксплуатации объектов.

10.4.9 Для обеспечения экологической и социальной безопасности строительства и эксплуатации объекта на стадии проектной документации разрабатывается проект социально-экологического мониторинга [8].

В состав проекта входят:

- виды мониторинга в зависимости от конкретных условий проектируемого объекта;
- перечень наблюдаемых параметров;
- расположение пунктов наблюдений;
- периодичность и продолжительность наблюдений;
- методика проведения наблюдений и обработки их результатов;
- критерии безопасности развития опасных процессов;
- методика прогноза возникновения опасных (чрезвычайных) ситуаций в результате экстремального развития опасных процессов;
- способы разработки мероприятий по предотвращению ЧС;
- способы информирования лиц, принимающих решения, о результатах мониторинга.

Задачами социально-экологического мониторинга являются контроль за использованием и эффективностью разработанных природоохранных мероприятий, выявление непредусмотренных опасных процессов и явлений и разработка рекомендаций по обеспечению экологической и социальной безопасности.

10.4.10 Для предотвращения негативного воздействия строительства на ОС, на стадии проектной документации разрабатывается программа производственно-

го контроля строительных работ. Программа разрабатывается в соответствии с проектом организации строительства, в который на основании программы производственного контроля вносятся соответствующие корректизы.

Программа производственного контроля должна содержать:

- перечень видов строительных работ, оказывающих влияние на состояние различных компонентов ОС;
- ограничивающие условия, обеспечивающие нормативное состояние компонентов ОС;
- способы и методы контроля;
- критерии оценки нормативного состояния компонентов окружающей среды;
- периодичность производства контроля;
- формы документации контроля и предписаний относительно ведения строительных работ;
- штрафные санкции в случае нарушения правил ведения строительных работ.

10.4.11 Социально-экономические исследования являются сопутствующим, но необходимым самостоятельным видом инженерно-экологических изысканий для строительства.

На стадии проектной документации социально-экономические исследования выполняются в рамках социально-экологического мониторинга для обеспечения необходимых условий деятельности и уровня жизни местного населения, определенных в ОВОС.

10.4.12 Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования на стадии проектной документации производятся для оценки состояния и изменения здоровья местного населения при реализации проектов строительства объектов.

На стадии проектной документации медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования выполняются в рамках социально-экологического мониторинга для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий жизни местного населения, определенных в ОВОС.

10.4.13 На стадии проектной документации специальная работа с населением и средствами массовой информации по информированию общественности о состоянии окружающей среды и воздействии на нее проектируемого строительства объекта преследует цели создания благоприятного положительного отношения местного населения к проектируемому объекту.

Работа с местным населением и средствами массовой информации на стадии проектной документации включает в себя:

- адаптацию намечаемого объекта среди местного населения и общественности путем выявления, обсуждения и совместного решения спорных вопросов;
- формирование общественно приемлемого уровня экологического риска намечаемого строительства объекта путем разъяснений местным жителям и представителям общественности сути мероприятий по обеспечению безопасности, выявления имеющихся опасений местных жителей и учет их в соответствующих мероприятиях;

- инициирование создания общественных организаций для участия в системе социально-экологического мониторинга для общественного контроля эффективности мероприятий по охране ОС, включая социально-экономическую сферу.

10.5 Инженерно-экологические изыскания для разработки рабочей документации

10.5.1 Инженерно-экологические изыскания при рабочей документации (РД) имеют задачу обеспечения экологической и социальной безопасности строительства объектов путем реализации мероприятий по охране окружающей среды и работе с общественностью.

10.5.2 При рабочей документации виды и методы инженерно-экологических изысканий включают в себя:

- организацию и ведение производственного контроля строительных работ;
- организацию и ведение социально-экологического мониторинга;
- корректировку проектных и строительных решений для оптимальной эффективности природоохранных мероприятий;
- информирование общественности о состоянии ОС и соблюдении экологических правил ведения строительных работ.

10.5.3 При проведении производственного контроля строительных работ обеспечивается соблюдение ограничений и правил, способствующих нормативному состоянию компонентов ОС, определенному в программе производственно-го контроля.

10.5.4 При организации и ведении социально-экологического мониторинга в его рамках выполняются необходимые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, растительности и животного мира, вредными физическими воздействиями.

На основании анализа полученных при мониторинге данных производится оценка соответствия фактического состояния компонентов ОС нормативам, определенным в ОВОС и в проекте мониторинга.

В соответствии с полученными данными вводятся коррективы в реализацию проекта.

10.5.5 При рабочей документации информирование местных жителей и общественности о состоянии ОС и соблюдении экологических правил ведения строительных работ производится путем привлечения представителей общественности к контролю социально-экологического мониторинга, а также путем публикаций в средствах массовой информации, проведения регулярных встреч строителей и работников социально-экологического мониторинга с представителями общественности и СМИ, помещения оперативной в Интернете.

Приложение А
(обязательное)

Расчетная сейсмичность площадки сооружения

Категория грунта по сейсмическим свойствам	Грунты	Расчетная сейсмичность площадки сооружения при исходной сейсмичности площадки, баллы			
		6	7	8	9
I	Скальные грунты всех видов (в том числе многолетнемерзлые в мерзлом и талом состоянии) невыветрелые и слабовыветрелые; крупнообломочные грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 30% песчано-глинистого заполнителя; выветрелые и сильновыыветрелые скальные и нескальные твердомерзлые (многолетнемерзлые) грунты при температуре минус 2°C и ниже при строительстве и эксплуатации по принципу I (сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии); скорость распространения поперечных волн $V_s > 700$ м/с ; соотношение скоростей продольных и поперечных волн $V_p/V_s = 1.7 \div 2.2$ вне зависимости от степени водонасыщения.	-	-	7	8
II	Скальные грунты выветрелые и сильновыыветрелые, в т.ч. многолетнемерзлые, кроме отнесенных к I категории; крупнообломочные грунты, за исключением отнесенных к I категории; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и влажные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности маловлажные; пылевато-глинистые грунты с показателем текучести $J_L \leq 0.5$ при коэффициенте пористости $e < 0.9$ - для глин и суглинков и $e < 0.7$ - для супесей; многолетнемерзлые нескальные грунты пластичномерзлые или сыпучемерзлые, а также твердомерзлые при температуре выше минус 2°C при строительстве и эксплуатации по принципу I; $V_s = 250 \div 700$ м/с; $V_p/V_s = 1.7 \div 2.2$ для неводонасыщенных грунтов; $V_p/V_s = 2.2 \div 3.5$ для водонасыщенных грунтов.	-	7	8	9
III	Пески рыхлые независимо от степени влажности и крупности; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности влажные и водонасыщенные; пылевато-глинистые грунты с показателем текучести $J_L > 0.5$; пылевато-глинистые грунты с показателем текучести $J_L \leq 0.5$ при коэффициенте пористости $e \geq 0.9$ – для глин и суглинков и $e \geq 0.7$ - для супесей; многолетнемерзлые нескальные грунты при строительстве и эксплуатации по принципу II (допущение оттаивания грунтов основания); $V_s \leq 250$ м/с; $V_p/V_s = 1.7 \div 3.5$ для неводонасыщенных грунтов; $V_p/V_s \geq 3.5$ для водонасыщенных грунтов.	7	8	9	>9

Приложение Б (рекомендуемое)

Содержание программ геодезических работ для строительства ГЭС и ГАЭС

Б.1 В состав программы производства геодезических работ на строительстве ГЭС или ГАЭС, разрабатываемой в соответствии с требованиями [1], включаются указания по составу, объемам, точности, методам и порядку построения геодезической разбивочной основы и выносу в натуру основных разбивочных осей зданий и сооружений на строительной площадке, а также магистральных и внеплощадочных линейных сооружений.

Программа должна содержать следующие сведения:

- местоположение объекта, тип и размеры проектируемых сооружений, природные условия и геодезическая изученность района работ;
- методика создания геодезической разбивочной основы — в виде элементов строительной сетки, триангуляции, полигонометрии или линейно-угловой сети и нивелирования III и IV классов;
- расчет точности построения намеченных планово-высотных сетей и перечень нормативных документов, используемых в работе;
- способы разбивки и закрепления на местности осей гидроэнергетических сооружений (зданий ГЭС или ГАЭС, плотин, шлюзов, разделительных стенок и струенаправляющих сооружений, причалов, мостов и др.), красных линий на территории жилищной застройки, пунктов строительных сеток на участках промстroiтельства и стройбазах и осей линейных сооружений (железных и автомобильных дорог, линий электропередачи и связи, подводящих и отводящих каналов, дамб обвалования, напорных трубопроводов, тоннелей и др.).

К программе прилагаются графические материалы (схема создаваемой планово-высотной разбивочной сети, схема геодезической привязки к опорной сети и разбивки основных осей сооружений, чертежи наружных знаков, центров, марок, реперов, используемых для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы и точек осей сооружений и др.), а также сводная ведомость намеченных объемов работ в физических измерителях и сметная документация.

Сметная стоимость работ по созданию геодезической разбивочной основы, разбивке и закреплению на местности основных осей зданий и сооружений определяется по действующему Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства и включается в главу 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета стоимости строительства.

Б.2 Проектный контур водохранилища, а также границы зон временного затопления, подтопления и переработки берегов выносятся в натуру и закрепляются на местности в период строительства гидроэлектростанции. Основанием для производства указанных работ служит техническое задание заказчика, содержащее список участков и населенных пунктов, на которых следует вынести контур водохранилища, исходные отметки (ступени высот), определяющие на местности контур водохранилища, графические изображения контура водохранилища на топографических картах, особые условия выполнения работ, перечень и сроки представления материалов.

В соответствии с техническим заданием составляется программа работ и сметная документация.

Программа работ по перенесению на местность проектного контура водохранилища должна содержать:

- краткое описание объекта и природные условия, изложение технического задания и сведения об исходных геодезических данных;
- изложение проекта сгущения высотной и плановой геодезической основы, намечаемой методики работ по определению на местности, закреплению и съемке (координированию) точек как проектного контура водохранилища, так и границы других зон воздействия водохранилища (границы временного затопления, подтопления, переработки берегов, санитарная зона и др.);
- схемы сгущения геодезической основы, чертежи закрепительных знаков и центров, проект геодезических работ по выносу в натуру и съемке контура водохранилища.

К программе прилагаются ведомости объемов по видам основных и вспомогательных работ.

Сметная стоимость работ по выносу в натуру, закреплению на местности и съемке контура водохранилища определяется по действующему Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства и включается в главу I «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета стоимости строительства.

Б.3 Программа геодезических наблюдений за деформациями гидротехнических сооружений ГЭС и ГАЭС составляется на стадии разработки проектной документации с последующим уточнением на стадии рабочей документации.

Основанием для разработки программы геодезических наблюдений деформаций сооружений ГЭС и ГАЭС служат технические условия, которые определяют содержание наблюдений и составляются главным инженером проекта с участием научно-исследовательской организации, ответственной за весь комплекс натурных исследований на ГЭС и ГАЭС.

В технических условиях указываются объекты наблюдений, виды деформаций (осадки, сдвиги) по каждому объекту и их ожидаемые (прогнозируемые) минимальные и максимальные величины, требования к точности и частоте (цикличности) наблюдений, наименование итоговых документов и сроки их предоставления.

Программа геодезических наблюдений за деформациями сооружений должна освещать следующие вопросы:

- природные условия строительной площадки, описание сооружений, какие деформации намечается определять;
- описание контрольно-измерительной аппаратуры и опорных (исходных) пунктов планово-высотной геодезической сети, состав и методика выполнения наблюдений с необходимыми расчетами точности измерений, содержание камеральной обработки и итоговых документов с применением сводных таблиц закладываемой контрольно-измерительной аппаратуры, сводки объемов геодезических работ и графика их выполнения.

К программе прилагаются графические приложения:

- схематическое изображение компоновки сооружений с указанием размещения контрольно-измерительной аппаратуры и знаков опорной (исходной) плано-

во-высотной геодезической сети;

- геологические разрезы по осям отдельных сооружений (плотина, здание ГЭС и ГАЭС, напорные трубопроводы, дамбы обвалования и др.);
- схемы проектируемых нивелирных ходов и геодезических створов, чертежи контрольно-измерительной аппаратуры и знаков опорной геодезической сети.

На основе программы, содержащей сводку объемов работ по видам геодезических наблюдений, составляются локальные сметы на все работы, связанные с наблюдениями за деформациями сооружений ГЭС и ГАЭС.

При этом все расходы, связанные с изготовлением и установкой знаков опорной сети и контрольно-измерительной аппаратуры, предусматриваются в сметах на строительство отдельных сооружений. Затраты по составлению программы, разработке конструкций новых приборов, их испытанию и освоению, а также авторскому надзору за установкой контрольно-измерительной аппаратуры, полевым геодезическим наблюдениям за деформациями сооружений, камеральной обработке результатов наблюдений и по составлению годовых (и сводного) научно-технических отчетов определяются локальной сметой и включаются в сметный расчет стоимости строительства.

Библиография

- [1] СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства
- [2] СНиП II – 7-81* Нормы проектирования. Строительство в сейсмических районах
- [3] СНиП 22.02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, основные положения проектирования
- [4] СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
- [5] СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик
- [6] СП 11-105-97 Инженерные изыскания для строительства, часть 1. Общие правила производства работ
- [7] СП 11-105-97 Инженерные изыскания для строительства, часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями
- [8] СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства
- [9] СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства
- [10] ВСН 34.1.87 Инженерно-геодезические изыскания для гидроэнергетического строительства, Минэнерго-Госстрой
- [11] ВСН 34.2-88 Инженерно-геологические изыскания для гидроэнергетических сооружений, Минэнерго-Госстрой
- [12] ВСН 34.2-89 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для гидроэнергетического строительства, Минэнерго-Госстрой
- [13] ВСН 34.72.060-91 Создание геодезической разбивочной основы для строительства гидроэнергетических объектов, Минэнерго-Госстрой
- [14] РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ, Госстрой РСФСР
- [15] СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
- [16] СНиП 23-01-99 Строительная климатология
- [17] Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждено Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.
- [18] НРБ-99 Нормы радиационной безопасности населения
- [19] ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 и 1: 500 (ЦНИИГАиК.М.;Недра, 1985)
- [19] ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ

УДК

ОКС

обозначение стандарта

**

код продукции

Ключевые слова: инженерные изыскания, схемы территориального планирования, строительство ГЭС, проектная документация, сейсмологические характеристики, геодезические съемки, геологические исследования, гидрометеорологические наблюдения, экологические показатели

Руководитель организации-разработчика

Некоммерческое Партнерство
«Гидроэнергетика России»
наименование организации

Исполнительный директор

Р.М. Хазиахметов

должность
Руководитель
разработки

личная подпись

Главный эксперт

инициалы, фамилия

должность

личная подпись

В.С. Серков

инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель организации-соисполнителя
«Ассоциация Гидропроект»
наименование организации

Президент

должность

личная подпись

В.Я. Шайтанов

Руководитель
разработки

Начальник технического
отдела

В.Д. Новоженин

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель

Главный специалист

И.А. Парабучев

должность

личная подпись

инициалы, фамилия