

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ЕН
779—
2007

Фильтры очистки воздуха общего назначения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИЛЬТРАЦИИ

EN 779:2002

Particulate air filters for general ventilation — Determination of the filtration
performance
(IDT)

Издание официальное

Б3 7—2007/219



Москва
Стандартинформ
2008

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Общероссийской общественной организацией «Ассоциация инженеров по контролю микрозагрязнений» (АСИНКОМ) на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 184 «Обеспечение промышленной чистоты»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 616-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 779:2002 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение эффективности фильтрации» (EN 779:2002 «Particulate air filters for general ventilation — Determination of the filtration performance»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении F

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2008

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Обозначения и сокращения	3
5 Требования	4
6 Классификация	4
7 Испытательное оборудование	5
7.1 Условия проведения испытаний	5
7.2 Стенд для испытаний	5
7.3 Получение аэрозолей	7
7.4 Система отбора проб аэрозоля	7
7.5 Измерение потока	8
7.6 Счетчик частиц	8
7.7 Оборудование для измерения перепада давления	9
7.8 Линия подачи пыли	9
8 Параметры испытательного стенда и аппаратуры	11
8.1 Равномерность распределения скорости потока воздуха в сечении испытательного канала	11
8.2 Однородность распределения аэрозолей в сечении испытательного канала	11
8.3 Калибровка счетчика частиц	12
8.4 Испытание счетчика частиц на нулевой счет	12
8.5 Испытание счетчика частиц на ошибку совпадения	12
8.6 Испытания на 100%-ную эффективность	13
8.7 Испытания при отсутствии фильтра	13
8.8 Время выхода на рабочий режим генератора аэrozолей	13
8.9 Калибровка оборудования для измерения давления	13
8.10 Проверка перепада давления	13
8.11 Производительность генератора пыли	13
8.12 Нейтрализатор	14
8.13 Общие требования к параметрам	14
8.14 Техническое обслуживание оборудования	15
9 Материалы для испытаний	15
9.1 Воздух для испытаний	15
9.2 Контрольный аэrozоль	15
9.3 Пыль, подаваемая на фильтр	16
9.4 Финишный фильтр	16
10 Проведение испытаний	16
10.1 Подготовка фильтра к испытаниям	16
10.2 Начальный перепад давления	16
10.3 Начальная эффективность	17
10.4 Подача пыли на фильтр	18
11 Погрешности вычислений результатов испытаний	20
12 Отчет	21
12.1 Общие положения	21
12.2 Выводы	28
12.3 Эффективность	28
12.4 Перепад давления и расход воздуха	29
12.5 Пылезадерживающая способность и пылеемкость	29
12.6 Маркировка	29
Приложение А (обязательное) Порядок снятия статического заряда	30
Приложение В (справочное) Отделение частиц от фильтров	32
Приложение С (справочное) Комментарии	33
Приложение D (справочное) Расчет перепада давления	36
Приложение Е (справочное) Отчет об испытаниях	37
Приложение F (справочное) Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным (региональным) стандартам	45
Библиография	46

Введение

Общие положения

Методы испытаний, приведенные в настоящем стандарте, разработаны на основе ЕН 779:1993 и Евровент 4/9:1997. Сохранена принципиальная схема установки по ЕН 779 с исключением оборудования для испытаний по атмосферному аэрозолю, вместо которого предусматриваются испытания с использованием аэрозоля DEHS (или аналогичного материала), который равномерно распыляется до испытуемого фильтра по поперечному сечению воздуховода. Эффективность фильтра определяется по соотношению концентрации частиц в воздухе до фильтра и после него с помощью оптического счетчика частиц.

Классификация фильтров

Сохранена классификация по ЕН 779:1993¹⁾, по группам F и G, но методика определения класса фильтра основана на оценке средней эффективности фильтрации по жидким частицам DEHS с диаметром 0,4 мкм. Для классификации F фильтров используются частицы 0,4 мкм, поскольку практика подтвердила, что этот метод и метод по ЕН 779:1993 дают близкие результаты. Если по результатам испытаний фильтр имеет среднюю эффективность 40 %, то его относят к группе G, внутри которой присваивается класс по среднему удержанию пыли.

Контрольный аэрозоль

При испытаниях на эффективность применяется аэрозоль DEHS (или эквивалентный) по следующим причинам:

- используется значительная часть оборудования, предусматриваемого Евровент 4/9, которое освоено пользователями;
- можно легко получать однородные аэрозоли жидкостей с требуемыми концентрациями и размерами частиц;
- DEHS может использоваться как нейтральный контрольный аэрозоль, который может не иметь электрического заряда или быть заряжен до уровня равновесного заряда Больцмана. По настоящему стандарту аэрозоль следует привести к распределению зарядов Больцмана;
- для калибровки счетчиков частиц используются сферические латексные частицы. Оптические счетчики частиц обладают большей точностью для сферических жидких частиц, чем для несферических твердых частиц соли и контрольной пыли.

Аэрозоли следует привести к распределению зарядов Больцмана, чтобы они соответствовали распределению зарядов в атмосферных аэрозолях при установленемся состоянии.

Характеристики фильтров

В приложениях А и В рассмотрены отделение частиц от фильтра и снятие электростатического эффекта.

Действие некоторых типов фильтровального материала основано на электростатическом эффекте, который позволяет достичь высокой эффективности фильтрации при низком сопротивлении потоку воздуха. Отдельные виды частиц, например, продукты горения или масляный туман, могут нейтрализовать заряд и снизить эффективность фильтрации. Пользователям следует знать о таком свойстве электростатических фильтров. Важно также обнаруживать снижение эффективности фильтрации. Соответствующая методика испытаний дана в приложении А. Она позволяет определить, зависит ли эффективность фильтра от механизма удержания частиц за счет электростатического эффекта, и получить количественную информацию о его влиянии.

В идеальном процессе фильтрации каждая частица удерживается волокном фильтра при первом соприкосновении с ним, но другие частицы могут повлиять на уже осевшую частицу, в результате чего она может быть унесена потоком воздуха. Волокна и частицы самого фильтра также могут отделяться за счет механических сил. Причины выделения волокон и частиц могут представлять интерес для пользователя, но их нельзя установить с помощью оптического счетчика частиц.

1) Классификация по ЕН 779:1993 введена в России в ГОСТ Р 51251—99 (прим. ТК 184).

Фильтры очистки воздуха общего назначения**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ**

Particulate air filters for general ventilation. Determination of the filtration performance

Дата введения — 2008—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию фильтров очистки воздуха общего назначения и методы определения их эффективности. Приводятся требования к контрольным аэрозолям, приборам и оборудованию, используемым при определении эффективности фильтров, а также к оформлению результатов испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ЕН 1822-1:1998 Высокоэффективные фильтры очистки воздуха. Часть 1. Требования, испытания, маркировка

ИСО 2854:1976 Статистическая интерпретация данных. Методы оценки и контроля, относящиеся к средним значениям и разбросу значений

ИСО 5167-1:2004 Измерение потока жидкости при помощи датчиков избыточного давления. Часть 1. Диафрагмы, клапаны и трубы Вентури, встроенные в круглое поперечное сечение полых воздуховодов

ИСО 12103-1:1997 Транспорт дорожный. Испытательная пыль для оценки фильтра. Часть 1. Испытательная пыль пустыни Аризоны

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 пылезадерживающая способность (arrestance): Удаление пыли из воздуха, оцениваемое в процентах по массе пыли.

3.2 средняя пылезадерживающая способность (average arrestance): Отношение массы задержанной фильтром пыли к массе пыли в воздухе до фильтра до достижения предельного перепада давления. Средняя пылезадерживающая способность используется для классификации фильтров группы G и выражается в процентах.

3.3 средняя эффективность (average efficiency), E_m , %: Среднее значение эффективности фильтра при различных пылевых нагрузках до достижения фильтром предельного значения перепада давления. Средняя эффективность используется для классификации фильтров группы F и выражается в процентах.

3.4 средняя эффективность для диапазона размеров (average efficiency), $E_{i,j}$, %: Средняя эффективность для диапазона размеров i для различных интервалов пылевой нагрузки j , выраженная в процентах.

3.5 заряженный фильтр (charged filter): Фильтр с электростатическим зарядом или поляризованный фильтр.

3.6 **фильтр грубой очистки** (coarse filter): Фильтр, имеющий классификационное обозначение от G1 до G4.

3.7 **интенсивность счета** (counting rate): Число событий, сосчитанных в единицу времени.

3.8 **DEHS или диэтилгексилсебацинат** (DEHS — DiEthylHexylSebacate): Жидкость для получения контрольных аэрозолей.

3.9 **пылеемкость** (dust holding capacity): Масса задержанной фильтром пыли вплоть до достижения предельного перепада давления на нем, выражаемая в граммах.

3.10 **площадь входного сечения** (face area): Внутреннее сечение воздуховода непосредственно перед контролируемым фильтром (например, площадь сечения $0,61 \text{ м} \cdot 0,61 \text{ м} = 0,37 \text{ м}^2$).

3.11 **фронтальная скорость** (face velocity): Значение, получаемое в результате деления расхода воздуха на площадь входного сечения и выраженное в м/с.

3.12 **финишный фильтр** (final filter): Фильтр очистки воздуха, используемый для задерживания пыли в воздухе, прошедшем через испытуемый фильтр.

3.13 **предельный (конечный) перепад давления, рекомендуемый** (final pressure drop — recommended): Максимальный рабочий перепад давления на фильтре, рекомендуемый изготовителем для определенного расхода воздуха, выраженный в Па.

3.14 **предельный (конечный) перепад давления** (final pressure drop): Значение перепада давления, до которого в целях классификации измеряются рабочие (эксплуатационные) характеристики фильтра, выраженное в Па.

3.15 **фильтр тонкой очистки** (fine filter): Фильтр, имеющий классификационное обозначение от F5 до F9.

3.16 **НЕРА (ХЕПА) фильтр, фильтр высокой эффективности** (HEPA filter): Фильтр очистки воздуха высокой эффективности, имеющий классификационное обозначение от H10 до H14 по ЕН 1822-1. Используется для очистки воздуха, поступающего в испытательный стенд.

3.17 **ULPA (УЛЬПА) фильтр, фильтр сверхвысокой эффективности** (ULPA filter): Фильтр очистки воздуха с ультранизким просоком частиц, имеющий классификационное обозначение от U15 до U17 по ЕН 1822-1.

3.18 **начальная пылезадерживающая способность** (initial arrestance): Количество уловленной из первых 30 г поданной на фильтр пыли, выраженное в процентах.

3.19 **начальная эффективность** (initial efficiency): Эффективность незапыленного фильтра, испытуемого при номинальном расходе воздуха, выраженная в процентах для каждого заданного диапазона размеров частиц.

3.20 **начальный перепад давления** (initial pressure drop): Перепад давления на чистом фильтре, измеренный при номинальном расходе воздуха, выраженный в Па.

3.21 **изокинетический отбор проб** (isokinetic sampling): Отбор пробы воздуха, при котором скорость воздуха на входе пробоотборника равна скорости окружающего воздуха в данной точке отбора пробы.

3.22 **контрольный аэрозоль (контрольная пыль)** (loading dust): Синтетическая пыль, предназначенная для определения пылезадерживающей способности, эффективности фильтра и его пылеемкости.

3.23 **средний диаметр** (mean diameter): Среднее значение диаметра для данного диапазона размеров, выраженное в мкм.

3.24 **скорость воздуха в фильтрующем материале** (media velocity): Величина, получаемая в результате деления расхода воздуха на эффективную площадь фильтрования, выраженная в м/с с точностью до трех знаков.

3.25 **эффективная площадь фильтрования** (net effective filtering area): Площадь фильтрующего материала, удерживающего пыль, выраженная в м².

3.26 **нейтрализация** (neutralisation): Приведение аэрозоля к распределению зарядов Больцмана (число положительно и отрицательно заряженных ионов в аэрозоле одинаково).

3.27 **отскок частиц** (particle bounce): Показатель, характеризующий частицы, соприкоснувшиеся с фильтровальным материалом, но не удержанные им.

3.28 **размер частиц** (particle size): Эквивалентный оптический диаметр частиц.

3.29 **концентрация частиц** (particle number concentration): Число частиц в единице объема воздуха.

3.30 **просок** (penetration): Отношение концентраций частиц после фильтра и до фильтра, выраженное в процентах.

3.31 **вторичный унос** (re-entrainment): Унос потоком воздуха частиц, первоначально задержанных фильтром.

3.32 **отделение** (shedding): Попадание в поток воздуха за фильтром частиц из-за эффектов отскока и вторичного уноса частиц, а также выделения волокон или частиц фильтром или фильтрующим материалом.

3.33 **синтетическая контрольная пыль** (synthetic test dust): Специально подготовленная пыль, предназначенная для определения пылезадерживающей способности, эффективности фильтра и его пылеемкости.

3.34 **контрольный расход воздуха** (test air flow rate): Объемный расход воздуха через фильтр при проведении испытаний, выраженный в м³/с при плотности воздуха 1,2 кг/м³.

3.35 **контрольный аэрозоль** (test aerosol): Аэрозоль, используемый для определения эффективности фильтра.

3.36 **контрольный воздух** (test air): Воздух, используемый при испытаниях.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:

<i>A</i>	— пылезадерживающая способность;
<i>A_j</i>	— пылезадерживающая способность при пылевой нагрузке <i>j</i> , %;
<i>A_m</i>	— средняя пылезадерживающая способность при испытаниях до предельного (конечного) перепада давления, %;
<i>CL</i>	— предел концентрации (порог чувствительности) счетчика частиц;
<i>CV</i>	— коэффициент вариации;
<i>CV_i</i>	— коэффициент вариации для диапазона размеров <i>i</i> ;
<i>DHC</i>	— пылеемкость, г;
<i>d_i</i>	— диапазон размеров частиц или средних диаметров, мкм;
<i>d_l</i>	— нижний размер в данном диапазоне, мкм;
<i>d_u</i>	— верхний размер в данном диапазоне, мкм;
<i>E_i</i>	— начальная эффективность, %;
<i>E_{i, j}</i>	— средняя эффективность для диапазона размеров <i>i</i> после пылевой нагрузки <i>j</i> ;
<i>E_{m, i}</i>	— средняя эффективность для диапазона размеров <i>i</i> при испытаниях до предельного перепада давления, %;
<i>E_m</i>	— средняя эффективность для частиц с размером 0,4 мкм при испытаниях до предельного перепада давления (используется для целей классификации), %;
<i>Ē</i>	— средняя эффективность, %;
F5 — F9	— классы фильтров тонкой очистки;
G1 — G4	— классы фильтров грубой очистки;
<i>M_j</i>	— масса пыли, подаваемой на фильтр при пылевой нагрузке <i>j</i> , г;
<i>среднее</i>	— средняя величина;
<i>среднее_i</i>	— средняя величина в диапазоне размеров <i>i</i> ;
<i>m_d</i>	— масса пыли в воздуховоде после фильтра, г;
<i>m_j</i>	— масса пыли, прошедшей через фильтр при пылевой нагрузке <i>j</i> , г;
<i>m_{tot}</i>	— общая масса пыли, подаваемой на фильтр;
<i>m₁</i>	— масса финишного фильтра до подачи пыли;
<i>m₂</i>	— масса финишного фильтра после подачи пыли;
<i>N_i</i>	— число частиц с размерами, находящимися в диапазоне размеров « <i>i</i> » до фильтра;
<i>n</i>	— число точек;
<i>n_i</i>	— число частиц с размерами, находящимися в диапазоне размеров « <i>i</i> » после фильтра;
OPC	— оптический счетчик частиц;
<i>P</i>	— давление воздуха, Па;
<i>p_a</i>	— абсолютное давление воздуха до фильтра, кПа;
<i>p_{st}</i>	— статическое давление, измеренное в потоке воздуха, кПа;
<i>q_m</i>	— массовая скорость потока воздуха, кг/с;
<i>q_v</i>	— расход воздуха на фильтре, м ³ /с;
<i>q_{vf}</i>	— расход воздуха на расходомере, м ³ /с;
<i>t</i>	— температура воздуха до фильтра, °С;
<i>t_f</i>	— температура воздуха на расходомере, °С;
<i>t(1 - $\frac{\alpha}{2}$)</i>	— переменная распределения;
<i>U</i>	— неопределенность, %;
<i>δ</i>	— стандартное отклонение;
<i>V</i>	— число степеней свободы;
<i>ρ</i>	— плотность воздуха, кг/м ³ ;
<i>φ</i>	— относительная влажность воздуха до фильтра, %;

Δm	— прирост массы пыли, г;
Δm_{ff}	— прирост массы на финишном фильтре, г;
Δp	— перепад давления на фильтре, Па;
Δp_f	— перепад давления на расходомере, Па;
$\Delta p_{1,20}$	— перепад давления на фильтре при плотности воздуха 1,20 кг/м ³ , Па;
ANSI	— Американский национальный институт стандартизации;
ASHRAE	— Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха;
ASTM	— американское общество по испытаниям и материалам;
CAS	— химические выделения;
CEN	— Европейский комитет по стандартизации;
EUROVENT	— Европейский комитет производителей оборудования для подготовки воздуха и холодильной техники;
ISO	— Международная организация по стандартизации;
NORDTEST	— Скандинавское общество по проведению испытаний;
VTT	— Центр технических исследований в Финляндии.

5 Требования

Конструкцией и маркировкой фильтра должна быть исключена возможность его неправильного монтажа. Конструкцией фильтра должна быть обеспечена его плотная посадка в воздуховоде, исключающая утечки по контуру герметизации при соблюдении порядка монтажа.

Фильтр в сборе (фильтр и рама) должен быть изготовлен из материалов, устойчивых к возможному воздействию температуры, влажности и коррозии.

Конструкцией фильтра в сборе должна быть обеспечена устойчивость к механическим воздействиям, которые могут иметь место при обычной эксплуатации. Пыль или волокна, выделенные фильтровальным материалом в поток воздуха, не должны представлять опасности для людей и оборудования.

6 Классификация

Фильтры классифицируются по эффективности при следующих условиях:

- расход воздуха 3400 м³/ч (0,944 м³/с), если изготовитель не задает иное;
- максимальный конечный перепад давления на фильтре грубой очистки (для класса G) 250 Па;
- максимальный конечный перепад давления на фильтре тонкой очистки (для класса F) 450 Па.

Классификация эффективности для этих условий приведена в таблице 1.

Если испытания фильтров проводятся при расходе воздуха и конечном перепаде давления, отличающихся от вышеуказанных, то их классифицируют также по таблице 1, но с указанием конкретных условий, например G4 (0,7 м³/с, 200 Па), F7(1,25 м³/с).

Т а б л и ц а 1 — Классификация фильтров очистки воздуха

Класс	Конечный перепад давления, Па	Средняя пылезадерживающая способность A_m по синтетической пыли, %	Средняя эффективность E_m для частиц с размерами 0,4 мкм, %
G1	250	$50 \leq A_m < 65$	—
G2	250	$65 \leq A_m < 80$	—
G3	250	$80 \leq A_m < 90$	—
G4	250	$90 \leq A_m$	—
F5	450	—	$40 \leq E_m < 60$
F6	450	—	$60 \leq E_m < 80$
F7	450	—	$80 \leq E_m < 90$
F8	450	—	$90 \leq E_m < 95$
F9	450	—	$95 \leq E_m$

П р и м е ч а н и е — Характеристики атмосферной пыли значительно отличаются от контрольного аэрозоля, используемого при испытаниях. В связи с этим по результатам испытаний трудно судить об эксплуатационных характеристиках или сроке службы. На эффективность также отрицательно влияет потеря статического заряда или отделение частиц (см. приложения А и В).

7 Испытательное оборудование

7.1 Условия проведения испытаний

Для формирования контрольного воздуха может использоваться воздух помещения или наружный воздух. Относительная влажность должна быть менее 75 %. Вытяжной воздух может удаляться наружу либо подаваться внутрь помещения или на рециркуляцию. Измерительное оборудование может накладывать ограничения на температуру контрольного воздуха.


Рекомендуется предусматривать фильтрацию вытяжного воздуха, если в нем могут находиться контрольный аэрозоль или пыль.

7.2 Стенд для испытаний

Стенд для испытаний (см. рисунок 1) состоит из нескольких секций воздуховодов квадратного сечения с внутренними размерами от 616 до 622 мм. Длина секции воздуховода должна быть не менее 1,1 длины фильтра, но не менее 1 м.

1 — секция воздуховода; 2 — секция воздуховода, в которую устанавливается фильтр; 3 — испытуемый фильтр; 4 — секция воздуховода; 5 — секция воздуховода; 6 — секция воздуховода; 7 — HEPA-фильтр (не ниже класса H13); 8 — точка ввода частиц DEHS; 9 — форсунка для ввода пыли; 10 — смещающее отверстие; 11 — перфорированная пластина; 12 — пробоотборник до фильтра; 13 — пробоотборник после фильтра

Рисунок 1 — Схема испытательного стенда



Воздуховод должен быть выполнен из электропроводного материала, должен быть заземлен, иметь гладкие внутренние поверхности и быть достаточно жестким, чтобы сохранять свою форму при воздействии давления в процессе эксплуатации. Небольшие части воздуховодов могут быть изготовлены из стекла или пластмассы для удобства обзора фильтра и оборудования. Рекомендуется предусматривать смотровые окна для наблюдения за ходом испытаний.

HEPA-фильтры устанавливают до секции воздуховода 1, в которой происходит распыление аэрозолей и их смещивание с целью обеспечения однородности концентрации до фильтра при испытаниях на эффективность.

В начале секции воздуховода 2 находится смещающее отверстие 10, в центре которого расположена форсунка для распыления пыли. После форсунки находится перфорированная пластина 11, предназначенная для обеспечения однородности распыления пыли. В последней трети этого воздуховода находится пробоотборник для аэрозоля, подаваемого на фильтр. При испытании на пылеудерживающую способность пробоотборник следует закрыть или снять.

Смещающее отверстие и перфорированную пластину следует снимать при проведении испытаний на эффективность во избежание образования турбулентности. Для предотвращения систематической ошибки рекомендуется снимать эти элементы при измерении перепада давления.

Секция воздуховода 5 может использоваться для испытаний на эффективность и пылеудерживающую способность. При проведении испытаний на пылеудерживающую способность в эту секцию устанавливают финишный фильтр, а при испытании на эффективность — и пробоотборник (после фильтра). Возможно дублирование секции воздуховода 5. В этом случае одна часть используется для испытаний на пылеудерживающую способность, а другая — для испытаний на эффективность.

Испытательный стенд может работать как при положительном, так и при отрицательном давлении. При положительном давлении (вентилятор находится до стендса) контрольный аэрозоль и пыль могут попасть в помещение. При отрицательном давлении воздух из помещения может попасть внутрь стендса и привести к изменению числа частиц.

Размеры стендса и расположение отводов для измерения давления приведены на рисунках 2 и 3. Эти отводы позволяют измерять статическое давление на испытательном фильтре, они располагаются в четырех точках по контуру воздуховода и соединяются между собой кольцевой линией.

Размеры в мм





Рисунок 2 — Размеры испытательного стенда

Размеры в мм



1 — смещающее отверстие; 2 — перфорированная пластина $\text{Ж}152 \pm 2$ мм, отверстия занимают 40 % площади; 3 — отвод для измерения давления; 4 — переходной элемент воздуховода (фильтр меньше сечения воздуховода); 5 — переходной элемент воздуховода (фильтр больше сечения воздуховода)

Рисунок 3 — Элементы испытательного стенда


В секции воздуховода 6 устанавливается измеритель расхода воздуха. В зависимости от типа измерителя расхода воздуха длина этой секции может быть меньше, чем показано на рисунке 2.

7.3 Получение аэрозолей

7.3.1 Контрольный аэрозоль DEHS

В состав контрольного аэрозоля входит непереработанный и неразбавленный диэтилгексилсебацинат (DEHS). Может использоваться и другое вещество с аналогичными свойствами. Контрольный аэрозоль DEHS, получаемый с помощью распылителя Ласкина, широко используется при контроле целостности HEPA и ULPA фильтров.

На рисунке 4 приведена схема установки для получения аэрозолей, в которую входят небольшой флакон с суспензией DEHS и распылитель Ласкина. Для получения аэрозоля на распылитель подается сжатый воздух, не содержащий частиц. Распыляемые капельки подаются непосредственно в испытательный стенд. Давление и поток воздуха в распылителе изменяются в зависимости от расхода воздуха и требуемой концентрации аэрозоля. При расходе воздуха 0,944 м³/с давление составляет примерно 17 кПа, что соответствует расходу воздуха в распылителе примерно 0,39 дм³/с (1,4 м³/ч).



1 — воздух не содержащий частиц (давление около 17 кПа); 2 — направление подачи аэрозоля в испытательный стенд; 3 — распылитель Ласкина; 4 — контрольный аэрозоль (например, DEHS); 5 — четыре отверстия Ø1,0 мм, причем кромка отверстия имеет верхний угол 90° и слегка касается нижней части воротника; 6 — четыре отверстия Ø2,0 мм непосредственно после трубки в линии с радиальными отверстиями; 7 - нейтрализатор

Рисунок 4 — Система генерирования частиц DEHS

Может использоваться и другой генератор, способный образовывать капельки с удовлетворительными концентрациями при размерах от 0,2 до 3,0 мкм. Пример такого генератора, состоящего из двух контейнеров под давлением и ультразвукового распылителя, работающего от сжатого воздуха, приведен в NF X 44-060 [7].

Перед началом испытаний следует отрегулировать концентрацию аэрозоля до фильтра, чтобы достичь устойчивой картины при значениях концентраций ниже уровня ошибки совпадения счетчика частиц.

7.3.2 Нейтрализация аэрозоля


Контрольный аэрозоль следует привести к распределению электростатического заряда Больцмана с помощью генератора бета- или гамма-излучения и активностью не менее 185 МБк (5 мКи) или с помощью ионизатора с коронным разрядом. В последнем случае ионизатор должен иметь ток коронного разряда не менее 3 мА и быть отрегулирован на генерирование равного количества отрицательных и положительных ионов.

7.4 Система отбора проб аэрозоля

Пробоотборники, расположенные до и после фильтра, должны соединяться со счетчиком частиц жесткими трубками одинаковой длины и геометрии (одинаковым числом изгибов и прямых участков). Пробоотборные трубы должны быть электропроводными, иметь высокую диэлектрическую постоянную и гладкую внутреннюю поверхность (сталь и др.).

Пробоотборники сужающейся формы размещают в центре секций до и после фильтра. Вход пробоотборника должен быть направлен навстречу потоку воздуха параллельно ему. Пробоотборник должен обладать изокинетичностью в пределах 10 % для расхода воздуха 0,944 м³/с. Для измерений в других потоках также требуется применять изокинетический отбор проб.

Использование трех одинаковых клапанов позволяет отбирать пробы аэрозоля до фильтра и после него или пропускать чистый воздух через HEPA фильтр, рисунок 5. Эти клапаны должны иметь прямоточную конструкцию. Результаты первого измерения не учитывают ввиду возможной потери частиц в пробоотборной системе.



1 — фильтр; 2 — HEPA-фильтр (чистый воздух); 3 — клапан до фильтра; 4 — клапан чистого воздуха; 5 — клапан после фильтра; 6 — компьютер; 7 — счетчик частиц; 8 — насос

Рисунок 5 — Схема системы отбора проб аэrozоля

Расход воздуха может поддерживаться насосом в счетчике частиц (для счетчиков с малой скоростью отбора проб). Вытяжная линия должна быть присоединена к изокинетическому пробоотборнику, соединенному непосредственно со счетчиком частиц для выполнения условия изокинетичности в пределах ± 10 %.

В воздуховоде, трубках для аэrozолей и счетчике частиц происходит потеря частиц. Следует стремиться к уменьшению потерь, поскольку при малом числе частиц возрастает статистическая ошибка и снижается точность результатов. Влияние потерь частиц может быть сведено к минимуму, если значения потерь при отборе проб до фильтра и после него близки.

7.5 Измерение потока

Измерение потока следует выполнять с помощью измерительных приборов в соответствии с ИСО 5167-1 (пластины с отверстиями, трубы Вентури и др.).

Неопределенность измерений не должна превышать 5 % измеряемого значения величины при доверительной вероятности 95 %.

7.6 Счетчик частиц

Этот метод предусматривает использование оптического счетчика частиц с пороговыми размерами от 0,2 до 0,3 мкм. Эффективность счета оптического счетчика частиц должна быть ≥ 50 % для частиц с размерами 0,2 мкм. Диапазон размеров частиц должен быть разделен по крайней мере на пять частей, границы которых расположены примерно на равном расстоянии друг от друга по логарифмической шкале.

Более подробная информация и указания о калибровке и работе счетчика частиц приведены в разделе 8.

7.7 Оборудование для измерения перепада давления


Измерение перепада давления следует выполнять в точках воздуховода согласно рисунку 2. В каждой точке измерения должны находиться четыре соединенных друг с другом отвода, расположенных равномерно по контуру поперечного сечения воздуховода.

Оборудование для измерения перепадов давления должно иметь погрешность ± 2 Па в диапазоне от 0 до 70 Па. При перепадах давления более 70 Па погрешность должна быть $\pm 3\%$ измеряемого значения величины.

7.8 Линия подачи пыли

Для испытаний может использоваться любая линия подачи пыли, если она дает те же результаты, что и линия, приведенная на рисунке 6. Линия предназначена для подачи синтетической пыли к испытуемому фильтру с постоянной скоростью. Определенное количество предварительно взвешенной пыли должно быть помещено на передвижной лоток, который движется с постоянной скоростью, пыль отбирается зубчатым колесом и подается к щели пылеотборной трубы эжектора. Эжектор распыливает пыль с помощью сжатого воздуха и направляет ее в испытательный стенд по линии подачи пыли. Распылительный наконечник должен быть помещен у входа в секцию воздуховода 2 и должен быть коллинеарным с осью воздуховода (соосным с ним). Сжатый воздух должен быть сухим, чистым и не должен содержать масла.

Схема и основные размеры линии подачи пыли приведены на рисунках 6 и 7. Пылеотборная трубка и линия подачи пыли должны находиться под углом 90° . В реальных ситуациях этот угол может быть меньше.



1 — линия подачи пыли (к входному отверстию подачи контрольной пыли); 2 — тонкостенная трубка с гальваническим покрытием; 3 — эжектор Вентури; 4 — отверстие для подачи сжатого воздуха; 5 — трубка для пыли (0,25 мм от лотка с пылью); 7 — зубчатое колесо для отбора пыли, наружный диаметр \varnothing 88,9 мм, длина 114,3 мм, имеет 60 зубов высотой 5 мм; 8 — зуб колеса; 9 — лоток с пылью; 10 —инфракрасная лампа-рефлектор, 150 Вт

Рисунок 6 — Основные размеры линии подачи пыли

Размеры в мм




Рисунок 7 — Эжектор, эжектор Вентури и детали линии подачи пыли

Следует принять меры для исключения обратного тока воздуха через пылеотборную трубку при положительном давлении в воздуховоде при неиспользуемой линии.

Степень диспергирования пыли линией зависит от характеристик сжатого воздуха, геометрии узла аспиратора и скорости потока воздуха через аспиратор. Аспиратор Вентури изнашивается при эксплуатации, под действием пыли увеличиваются его размеры. В связи с этим, размеры следует периодически контролировать, чтобы сохранялось соответствие требованиям к допускам согласно рисунку 7.

Следует периодически проверять давление на клапане в линии подачи воздуха по отношению к трубке Вентури, чтобы скорость потока воздуха в линии подачи пыли была $(6,8 \pm 0,2)$ л/с. Эти измерения следует проводить для различных перепадов давления в воздуховоде (см. аттестацию линии подачи пыли, 8.11).

8 Параметры испытательного стенда и аппаратуры

8.1 Равномерность распределения скорости потока воздуха в сечении испытательного канала

Равномерность распределения скорости потока воздуха в сечении испытательного канала должна определяться измерением в девяти заданных точках, как показано на рисунке 8, непосредственно перед секцией установки используемого фильтра, причем фильтр и смешивающее устройство отсутствуют. Измерения следует проводить прибором (инструментом) с погрешностью $\pm 10\%$ с наименьшим значением измерения скорости минус 0,05 м/с.

Измерения должны проводиться при расходах воздуха 0,25, 1,0, 1,5 м³/с. При измерении скорости важно, чтобы не происходило возмущение воздушного потока, которое может быть вызвано измерительным инструментом, оператором и т. д. Стандартное время каждого измерения должно составлять не менее 15 с. Среднее значение трех измерений должно быть рассчитано для каждой из девяти точек и из этих девяти значений должны быть рассчитаны среднее и стандартное отклонения.

Коэффициент вариации должен быть рассчитан по формуле

$$CV = \delta / mean \text{ (среднее),} \quad (1)$$

где δ — стандартное отклонение измерений в девяти точках;

$mean$ (среднее) — среднее значение измерений в девяти точках.

CV не должно превышать 10 % каждого из значений при измерениях расхода воздушного потока.

8.2 Однородность распределения аэрозолей в сечении испытательного канала

Однородность распределения аэрозолей в сечении испытательного канала должна измеряться в девяти точках сечения в непосредственной близости перед фильтром (см. рисунок 8). Смесительное устройство должно быть удалено на время квалификационных испытаний.

Измерения могут проводиться с использованием одного пробоотборника, который может быть использован для измерения во всех точках.

Пробоотборник должен иметь такую же форму, как пробоотборник, который будет использоваться при испытаниях на эффективность, и иметь соответствующий входной диаметр, обеспечивающий изокинетический отбор проб в пределах 10 % при контролльном расходе воздуха 0,944 м³/с. Такой же пробоотборник и те же самые условия отбора проб должны быть использованы при 0,25, 1,0, 1,5 м³/с. Линия отбора проб должна быть как можно короче, чтобы уменьшить потери аэрозоля при отборе проб, и быть такого же диаметра, как при испытаниях на эффективность.

Концентрация аэрозоля должна измеряться с помощью счетчика аэрозольных частиц, указанного в спецификации настоящего стандарта. Число считаемых частиц в конкретном диапазоне размеров частиц в одном измерении должно быть более 500 для того, чтобы снизить статистическую ошибку.

Отбор проб проводится последовательно в каждой точке измерений. Эта процедура повторяется до тех пор, пока в каждой точке измерений не будет взято пять проб. Пять значений в каждой точке должны быть усреднены для всех диапазонов размеров счетчика частиц и коэффициент вариации (CV) должен быть рассчитан для каждого i -го диапазона размеров по формуле




Рисунок 8 — Однородность распределения скорости потока воздуха и аэрозоля в сечении испытательного канала

Точки для отбора проб и измерение распределения скорости воздуха и дисперсности аэрозоля.

$$CV_i = \delta / mean_i \text{ (среднее,)}, \quad (2)$$

где δ — стандартное отклонение (для девяти точек измерений) для i -го диапазона размеров; $mean_i$ (среднее,) — среднее значение измерений для девяти точек измерений для i -го диапазона размеров.

CV , должен быть менее 15 % для 0,25, 1,0, 1,5 м³/с.

8.3 Калибровка счетчика частиц

Оптические счетчики частиц определяют концентрацию частиц и эквивалентный оптический размер частиц. Показания размера частиц строго зависят от калибровки счетчика частиц.

Чтобы избежать негативных эффектов, влияющих на точность измерений, вызванных различными аэродинамическими, оптическими и электронными системами различных типов счетчиков, измерения в сечениях до и после фильтра следует проводить одним и тем же прибором.

Счетчик должен калиброваться не реже одного раза в год и должен иметь действующий сертификат калибровки. Калибровка счетчика проводится изготовителем или другой компетентной организацией согласно принятым методикам (см. IEST-RP-CC013 [10]; ASTM-F328 [11]; ASTM-F649[12]) со сферическими изотропными монодисперсными частицами полистирола латекса (PSL) и коэффициентом преломления 1,59. Калибровка должна быть выполнена по крайней мере для трех каналов, распределенных в измерительных диапазонах от 0,2 до 3 мкм, включая каналы, содержащие 0,2 и 3 мкм. Хорошие показатели калибровки счетчика могут быть получены проверкой распределения контрольного аэрозоля в сечении, расположенном до фильтра, при каждом испытании. Оперативную калибровку счетчика следует выполнять в соответствии с рекомендациями изготовителя счетчика частиц с достаточной периодичностью. В оперативной калибровке достаточно подтвердить, что PSL частицы различного размера появляются в соответствующем диапазоне размеров. Проверки с PSL частицами в нижнем и верхнем диапазонах размеров имеют особое значение.

Объем воздуха, проходящего через счетчик (при отборе проб), должен быть в пределах $\pm 5\%$ 名义ного значения согласно принятым методикам (см. IEST-RP-CC013) [10].

8.4 Испытание счетчика частиц на нулевой счет

При установленном НЕРА или ULPA фильтре непосредственно на входе пробоотборника счетчик должен показывать менее 10 частиц в минуту в диапазоне размеров от 0,2 до 3,0 мкм. При этом испытании выполняется также проверка пробоотборной системы.

8.5 Испытание счетчика частиц на ошибку совпадения

Счетчик частиц может показать значения концентрации частиц меньшие, чем в действительности, если превышена установленная для данного счетчика предельно допустимая концентрация частиц, при которой имеет место ошибка совпадения. При испытаниях наибольшая концентрация частиц не должна превышать предельно допустимую концентрацию, чтобы ошибка совпадения не превышала 5 %. Эксплуатация счетчика в условиях, при которых концентрация частиц выше предельно допустимой, приведет к получению более низких значений эффективности, чем они есть в действительности.

Если в сечении испытательного канала, расположенного до фильтра, концентрация не может быть снижена, то применяется система разбавления, понижающая концентрацию аэрозоля до уровня ниже предельно допустимой концентрации.

Для учета погрешности, связанной с неопределенностью коэффициента разбавления, следует использовать систему разбавления как до фильтра, так и после него.

Для обнаружения ошибки совпадения можно использовать любую из двух следующих процедур. Предпочтительной является процедура 2.

1 — Эффективность фильтра должна быть оценена при различных концентрациях. При превышении предельно допустимой концентрации эффективность начнет уменьшаться.

2 — В сечении, расположенному до фильтра, должно быть получено распределение концентраций частиц. После этого концентрацию следует уменьшать (разбавлять) и повторять оценку распределения концентрации частиц. Если вид кривой последнего распределения частиц сдвинулся в сторону более мелких частиц, то это является признаком того, что предыдущая концентрация была больше предельно допустимого значения. Если используется коэффициент разбавления концентраций, то его следует определить для каждого диапазона размеров счетчика.

Снижение концентрации может быть достигнуто увеличением воздушного потока через фильтр или снижением подачи аэрозоля из генератора.

Разбавление концентрации может быть достигнуто введением системы разбавления в линию отбора проб.

8.6 Испытания на 100%-ную эффективность

Это испытание проводится для подтверждения того, что испытательный канал и система отбора проб обеспечивают 100%-ную эффективность измерения.

Испытания проводятся с использованием НЕРА или ULPA фильтра как испытательного устройства. Для определения эффективности используется обычная контрольная процедура, испытания следует проводить при контролльном расходе воздуха через фильтр $0,944 \text{ м}^3/\text{с}$. Эффективность должна быть более чем 99 % для всех размеров частиц.

8.7 Испытания при отсутствии фильтра

Испытания при отсутствии фильтра позволяют оценить удержание частиц в самом канале, системе отбора проб и т. д. по методике оценки эффективности фильтра. Контрольный расход воздуха должен составлять $0,944 \text{ м}^3/\text{с}$. Следует провести два испытания, которые должны показать следующие значения эффективности:

- $(0 \pm 3) \%$ — для частиц размерами, равными или менее 1 мкм;
- $(0 \pm 7) \%$ — для частиц размерами более 1 мкм.

Полное число регистрируемых частиц для каждого размера должно быть более 500 для ограничения статистической ошибки.

8.8 Время выхода на рабочий режим генератора аэрозолей

Следует определить время, необходимое генератору при фоновом уровне концентрации для выхода на устойчивый режим генерирования аэрозоля. Это время, требующееся для стабилизации концентрации аэрозолей, следует учитывать при проведении испытаний по настоящему стандарту.

8.9 Калибровка оборудования для измерения давления

Все оборудование для измерения перепада давления должно быть калибровано согласно таблице 2.

8.10 Проверка перепада давления

Цель испытания — подтверждение, что «утечки» в оборудовании для измерения перепада давления не оказывают значительного влияния на точность измерений воздушного потока или перепада давления. Испытания могут быть проведены с помощью калиброванного устройства или метода, приводимого ниже.

Описание метода испытаний

Тщательно уплотняют точки измерения давления в испытательном канале. Разъединяют прибор перепада давления. Герметизируют трубы с постоянным отрицательным давлением (разрежением) 5000 Па. Проверяют все пробоотборные линии (см. рисунок 9). Изменение давления не допускается.

Создают предельно допустимый перепад давления измерительного оборудования согласно спецификации инструмента.

Процедуру следует выполнять последовательно на положительных и отрицательных (под разрежением) значениях давлений. Изменение давления на входных отверстиях не допускается.





Рисунок 9 — Испытание линии давления

Как дополнение перфорированная пластина (или что-либо другое) с известным перепадом давления на 0,5, 0,75, 1,0 и 1,5 $\text{м}^3/\text{с}$ может быть использована для периодических проверок системы измерения падения давления.

8.11 Производительность генератора пыли

Целью данного испытания является подтверждение значений производительности расхода воздуха для генератора пыли.

Трубка Вентури подвергается износу под воздействием пыли и сжатого воздуха, что приводит к увеличению ее внутренних размеров. Поэтому важно периодически осуществлять проверку расхода воздуха через генератор пыли. Поток должен быть $(6,8 \pm 0,2)$ л/с. Этот воздушный поток определяется, как указано на рисунке 10.



8.12 Нейтрализатор

Следует проверить активность источника. Если активность ниже значения, рекомендованного изготавителем, то нейтрализатор следует заменить. Уровень коронного разряда должен быть достаточно высоким и соответствовать требованиям, указанным в 7.3.2.

8.13 Общие требования к параметрам

Т а б л и ц а 2 — Общие требования к параметрам

Наименование параметра	Пункт настоящего стандарта	Значения
Равномерность распределения скорости потока воздуха, %	8.1	$CV < 10$
Однородность распределения аэрозолей, %	8.2	$CV < 15$
Калибровка счетчика частиц	8.3	Согласно действующему сертификату калибровки
Испытания счетчика частиц на ошибку совпадения	8.5	Не должны превышать предельно допустимую концентрацию
Испытания счетчика на нулевой счет	8.4	Менее 10 счетов в минуту в диапазоне размеров от 0,2 до 3,0 $\mu\text{м}$
Испытания на 100%-ную эффективность, %	8.6	Более 99
Испытания при отсутствии фильтра	8.7	Размеры $\leq 1,0 \mu\text{м}$ ($\pm 3 \%$) Размеры $> 1 \mu\text{м}$ ($\pm 7 \%$)
Время выхода генератора аэрозолей на рабочий режим	8.8	В соответствии с измерениями
Калибровка манометра	8.9	Размер диапазона: - (от 0 до 70 Па) ± 2 Па - (более 70 Па) $\pm 3 \%$ измеренного значения
Испытания на перепад давления	8.10	Отсутствие утечек
Производительность генератора пыли, л/с	8.11	$6,8 \pm 0,2$

П р и м е ч а н и е — CV — коэффициент вариации.

8.14 Техническое обслуживание оборудования

Таблица 3 — Периодичность обслуживания

Наименование показателя	Пункт настоящего стандарта	При каждом испытании	Ежемесячно	Два раза в год	Ежегодно	После любого возможного изменения характеристик
Испытательный канал						
Равномерность распределения скорости потока воздуха	8.1					X
Однородность распределения аэрозолей	8.2					X
Испытания на 100%-ную эффективность	8.6		X			X
Испытания при отсутствии фильтра	8.7		X			X
Испытания на перепад давления	8.10			X		X
Прибор						
Время выхода генератора аэрозолей на рабочий режим	8.8			X		X
Калибровка манометра	8.9				X	X
Калибровка счетчика частиц	8.3				X	X
Испытания счетчика частиц на ошибку совпадения	8.5					X
Испытания счетчика на нулевой счет	8.4	X				X
Производительность генератора пыли	8.11			X		X
Нейтрализатор	8.12			X		(см. примечание)
<p>Примечание — Следует регулярно проводить очистку оборудования, так чтобы не изменились технические характеристики испытательных систем; очищать внутреннюю поверхность радиоактивного нейтрализатора через каждые 100 часов использования; ежемесячно проверять баланс коронирующего ионизатора согласно инструкции изготовителя.</p>						

9 Материалы для испытаний

9.1 Воздух для испытаний

В качестве источника воздуха для испытаний может использоваться воздух помещения или наружный воздух. В испытаниях на эффективность воздух проходит очистку в HEPA-фильтрах, после чего он не содержит фоновых частиц. Условия испытаний — в соответствии с разделом 7. Вытяжной воздух может выбрасываться наружу, в помещение или направляться на рециркуляцию. Фильтрация вытяжного воздуха рекомендуется, если в нем могут присутствовать контрольный аэрозоль и пыль подаваемая на фильтр.

9.2 Контрольный аэрозоль

Контрольный аэрозоль DEHS (диэтилгексилсебацинат), генерируемый распылителем Ласкина, широко используется для испытаний HEPA и ULPA фильтров.

Вместо распылителя Ласкина может быть использован любой другой распылитель, способный производить жидкие частицы достаточной концентрации в диапазоне размеров от 0,2 до 3,0 мкм. Один из таких генераторов указан в спецификации стандарта NF X 44-060 [7] и включает в себя два герметичных контейнера и ультразвуковой распылитель скатым воздухом.

Химическая формула DEHS —
 $C_{26}H_{50}O_4$ или $CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2COOCH_2CH(C_2H_5)(CH_2)3CH_3$.

Свойства DEHS:

плотность — 912 кг/м³;
точка плавления — 225 К;
точка кипения — 529 К;
температура вспышки — более 473К;
давление пара — 1,9 МкПа при 273К;
показатель преломления — 1,450 при длине волны 600 нм;
динамическая вязкость — от 0,022 кг/мс до 0,024 кг/мс;
Номер CAS — 122-62-3.

9.3 Пыль, подаваемая на фильтр

Пыль, подаваемая на фильтр, ASHRAE 52.1, это синтетическая контрольная пыль следующего состава (по массе):

72 %-контрольная пыль по ISO 12103-1 (дорожная пыль штата Аризона);

23 % — сажа;

5 % — хлопковые волокна.

Контрольная мелкодисперсная пыль по ISO 12103-1 состоит большей частью из частиц кварца. Распределение по размерам указано в таблице 4.

Таблица 4 — Распределение по размерам контрольной пыли по ISO 12103 (дорожная пыль штата Аризона)

Размер, мкм	Более размера частиц, % (по массе)	Размер, мкм	Масса частиц с размерами, большими данного, %
1	От 96,5 до 97,5	7	От 54 до 59
2	От 87,5 до 89,5	10	От 46 до 50
3	От 78,08 до 1,5	20	От 26 до 30
4	От 70,5 до 74,5	40	От 9 до 12
5	От 64 до 69	80	От 0 до 0,5

9.4 Финишный фильтр

Финишный фильтр улавливает любую подаваемую пыль, которая проходит через испытательный фильтр в процессе запыления фильтра.

Финишный фильтр должен улавливать 98 % подаваемой пыли и не увеличивать ее потери более 1 г в результате изменения влажности в течение одного испытательного цикла.

Конструкция финишного фильтра может быть произвольной и должна соответствовать требованию к эффективности (пылезадерживающая способность более 98 %). Фильтр должен иметь начальную эффективность более 75 % на частицах DEHS размером 0,4 мкм.

10 Проведение испытаний

10.1 Подготовка фильтра к испытаниям

Фильтр должен быть установлен в соответствии с рекомендациями изготовителя и после этого взвешен с точностью до грамма. Внешние элементы (если они предусмотрены) должны иметь те же характеристики, что и при реальной эксплуатации.

Фильтр и элементы его крепления (рамка) должны быть установлены в канале герметично. Плотность установки проверяют визуальным осмотром, при котором утечка не должна быть обнаружена. Если по каким-либо причинам размеры фильтра не позволяют проводить его испытания в стандартных условиях, то допускается соединение двух или более фильтров аналогичного типа так, чтобы вся система не имела утечек. Характеристики такой системы должны быть отражены в протоколе испытания.

10.2 Начальный перепад давления

Значения начального перепада давления должны быть зарегистрированы для 50 %, 75 %, 100 % и 125 % производительности воздушного потока, чтобы построить кривую перепада давления как функцию расхода воздуха. Значения перепада давления должны быть приведены к плотности 1,2 кг/м³ (см. приложение Д).

10.3 Начальная эффективность

10.3.1 Эффективность разряженного фильтрующего материала

Фильтрующий материал фильтра, подготавливаемого к испытаниям, или фильтрующий материал другого аналогичного фильтра, должен быть испытан согласно приложению А.

10.3.2 Определение эффективности

Эффективность для заданного диапазона размеров частиц (между двумя значениями диаметра частиц) должна быть вычислена по формуле

$$E = \left(1 - \frac{n_i}{N_i} \right) \cdot 100, \quad (3)$$

где n_i — число частиц i -го диапазона размеров, полученное в сечении канала, расположенного после фильтра;

N_i — число частиц i -го диапазона размеров, полученное в сечении канала, расположенного до фильтра.

Кривая зависимости начальной эффективности от диаметра должна быть нанесена на диаграмме. Диаметры частиц или средний диаметр d_i — есть среднее геометрическое нижней и верхней границы диаметров в размере i -го диапазона, вычисляемое по формуле

$$d_i = \sqrt{d_l \cdot d_u}, \quad (4)$$

где d_l — нижняя граница диаметра частиц в размерном диапазоне;

d_u — верхняя граница диаметра частиц в размерном диапазоне.

Начальную эффективность определяют при заданном (в испытаниях) расходе воздуха и стабильной концентрации частиц, подаваемых генератором аэрозолей, в соответствии с требованиями к ошибке совпадения счетчика частиц, причем результаты каждого измерения в потоке за фильтром должны быть достаточными для получения статистически достоверного результата в приемлемом масштабе времени.

Эффективность определяют сериями не менее чем из 13 измерений длительностью не менее 20 с каждое, последовательно в потоке до и после фильтра. Перед каждым измерением проводят очистку счетчика или отбирают пробу в потоке до и после фильтра без счета частиц, чтобы стабилизировать концентрацию частиц в пробоотборных линиях.

Расчетный цикл для i -го размерного диапазона приведен в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 — Цикл измерений для i -го диапазона размеров

Номер измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Измерение до фильтра	$N_{1,i}$		$N_{2,i}$		$N_{3,i}$		$N_{4,i}$		$N_{5,i}$		$N_{6,i}$		$N_{7,i}$
Измерение после фильтра		$n_{1,i}$		$n_{2,i}$		$n_{3,i}$		$n_{4,i}$		$n_{5,i}$		$n_{6,i}$	

Первая единичная эффективность должна быть рассчитана для i -го размерного диапазона по формуле

$$E_{1,i} = \left[1 - \frac{n_{1,i}}{\frac{N_{1,i} + N_{2,i}}{2}} \right] 100. \quad (5)$$

Серия из 13 измерений дает шесть единичных результатов эффективности ($E_{1,i} \dots E_{6,i}$).

Начальная средняя эффективность $E_{1,i}$ рассчитывается для i -го размерного диапазона по формуле

$$E_i = (E_{1,i} + E_{2,i} + E_{3,i} + E_{4,i} + E_{5,i} + E_{6,i})/6, \quad (6)$$

где E_i — начальные средние эффективности фильтра для i -го размерного диапазона.

10.4 Подача пыли на фильтр

10.4.1 Процедура подачи пыли

Фильтр постоянно нагружается стандартной контрольной пылью, и при этом выполняют последовательные измерения падения давления и эффективности фильтра. Дозы для запыления фильтра (приращения массы пыли на фильтре) взвешивают с точностью $\pm 0,1$ г и помещают в пылевой лоток. Пыль подается в фильтр при концентрации 70 мг/м³ до тех пор, пока не будет достигнуто значение перепада давления для данной стадии. Пылезадерживающую способность и эффективность определяют после каждого цикла пылевого приращения. Для фильтров с известной средней эффективностью менее 40 % определяют только значение пылезадерживающей способности.

Перед прекращением подачи пыли оставшуюся в пылевом лотке пыль с помощью щетки сметают к захватывающему устройству (трубке) так, чтобы пыль попала в воздушный поток.

Следует создавать вибрацию или постукивать по трубке подачи пыли в течение 30 с. Пыль, подаваемая в фильтр, может быть также оценена взвешиванием оставшейся пыли в трубке. Затем следует повторно подать любую синтетическую пыль с потоком воздуха в канал сечения, расположенного до фильтра, и направить под наклоном по отношению к испытуемому фильтру струю сжатого воздуха.

Испытания останавливают и финишный фильтр взвешивают повторно (с точностью 0,5 г) для определения значения уловленной синтетической пыли и рассчитывают пылезадерживающую способность. Любые пылевые отложения в канале между испытуемым фильтром и финишным фильтром необходимо собрать с помощью мелкой щетки и включить в массу финишного фильтра.

Начальная эффективность и перепад давления определяются перед подачей пыли, в то время как эффективность, перепад давления и пылезадерживающую способность определяют после подачи 30 г пыли и после по крайней мере четырех приблизительно равных пылевых нагрузок (приращений) до конечного перепада давления. Первые 30 г пыли определяют начальную пылезадерживающую способность, а дополнительные пылевые нагрузки (приращения) дадут плавную кривую эффективности и/или пылезадерживающей способности в зависимости от количества подаваемой пыли до конечного падения давления.

В таблице 6 указаны параметры, определяемые в течение процесса подачи пыли.

Таблица 6 — Значения параметров измерений или расчетов после каждого цикла подачи пыли

Стадия	Определяемый параметр			
	Эффективность	Задержка	Пылеемкость	Падение давления
Начальная (перед подачей пыли)	Да	Нет	Нет	Да
После 30 г пыли (первая подача пыли, дающая начальную пылезадерживающую способность)	Да	Да	Нет	Да
В конце каждого промежуточного приращения	Да	Да	Нет	Да
После предыдущего приращения (конечное падение давления)	Да	Да	Да	Да

Если оценка пылевых приращений затруднена, то в этом случае подача пыли приблизительно до 100, 150, 250 и 450 Па перепада давления позволит получить плавную кривую. Фильтр с низким начальным перепадом давления или фильтр с низким ростом давления в зависимости от пылевой нагрузки требуют одной или более точек замеров в начале процесса подачи пыли, в то время как другие фильтры нуждаются в дополнительной точке замера в конце процесса подачи пыли, чтобы распределение измеренных точек было равномерным.

Примечание — При увеличении пылевой нагрузки должно быть отмечено не менее четырех плавно распределенных точек для построения кривой зависимости пылевой нагрузки от перепада давления. Значения пылеемкости, средней эффективности и пылезадерживающей способности в указанных конечных падениях давления определяется линейной интерполяцией из соответствующих графиков.

10.4.2 Пылезадерживающая способность

Пылезадерживающую способность следует определять после каждого цикла подачи пыли.

После достижения каждого последующего перепада давления предварительно взвешенный финишный фильтр удаляют из испытательного стендса и повторно взвешивают. Увеличение массы испытуемого фильтра позволяет вычислить массу пыли, которая удержана им. Пылезадерживающая способность A_j для j -го цикла подачи пыли рассчитывается по формуле

$$A_j = (1 - m/M_j) 100 \%, \quad (7)$$

где m_j — масса пыли, удержанной испытуемым фильтром (увеличение массы финишного фильтра Δm_{ff} и пыль для j -й стадии подачи пыли);

M_j — масса поданной пыли (пылевое приращение Δm), в течение j -й стадии подачи пыли.

Испытания останавливают, если пылезадерживающая способность ниже 75 % максимальной пылезадерживающей способности или если два значения ниже 85 % максимального значения. Начальная пылезадерживающая способность рассчитывается после первых 30 г поданной пыли.

Средняя пылезадерживающая способность рассчитывается из по крайней мере пяти отдельных значений, полученных при испытаниях. Среднюю пылезадерживающую способность A_m следует вычислять по формуле:

$$A_m = (1/M) \cdot [M_1 A_1 + M_2 A_2 + \dots + M_n A_n], \quad (8)$$

где $M = M_1 + M_2 + \dots + M_n$ — полная масса поданной пыли;

M_1, M_2, \dots, M_n — пылевые массы, последовательно подаваемые до достижения конечных перепадов давлений $\Delta P_1, \Delta P_2, \dots, \Delta P_n$.

Значение пылезадерживающей способности более 99 % указывают в протоколе испытания.

Непрерывная кривая пылезадерживающей способности в зависимости от подаваемой пыли должна строиться с помощью полученных значений пылезадерживающей способности, которые наносят на график по средним точкам соединенных массовых приращений.

10.4.3 Эффективность

Следует определять начальную эффективность (10.3), если возможно, непосредственно после каждого цикла подачи пыли. Все причины утечек должны быть устраниены до начала испытаний.

После каждого цикла подачи пыли фильтр продувается в течение 5 мин для сокращения выноса частиц из частично запыленного фильтра и внутренней поверхности канала стендса. Пропускание, вторичный унос или вынос частиц после 5 мин включаются в измерения, т.к. они влияют на определение эффективности.

Эффективность определяют так же, как и начальную эффективность (см. 10.3.2) из серии по крайней мере 13 измерений в течение не менее 20 с, проводимых последовательно в сечениях, расположенных до и после испытуемого фильтра. Каждому измерению должна предшествовать воздушная чистка для стабилизации концентрации частиц в пробоотборных линиях.

Среднюю эффективность после каждого цикла подачи пыли рассчитывают для размерного диапазона по формуле

$$E_{i,j} = (E_{i,1} + \dots + E_{i,n})/6, \quad (9)$$

где $E_{i,1}, \dots, E_{i,n}$ — единичная эффективность для i -го диапазона размеров после цикла подачи пыли;

$E_{i,j}$ — средняя эффективность для i -го диапазона размеров после j -го цикла подачи пыли.

10.4.4 Средняя эффективность

Средняя эффективность — это усредненная эффективность, учитывающая эффекты постепенной подачи пыли.

Для серии из n циклов подачи пыли средняя эффективность определяется по формуле

$$E_{m,i} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^n \left(\frac{(E_{i,(j-1)} + E_{i,j})}{2} \right) M_j, \quad (10)$$

где $E_{m,i}$ — средняя эффективность для частиц i -го размерного диапазона для всех циклов подачи пыли; $E_{i,j}$ — средняя эффективность для i -го размерного диапазона после j -го цикла подачи пыли;

M_j — масса поданной пыли в течение j -го цикла подачи пыли.

$$M = \sum_{j=1}^n M_j,$$

где n — число циклов подачи пыли.

10.4.5 Пылеемкость

Пылеемкость при заданном конечном падении давления рассчитывают умножением полной массы поданной пыли (с учетом потерь в канале до места установки фильтра) на среднюю пылезадерживающую способность.

11 Погрешности вычислений результатов испытаний

Погрешность средней эффективности, определенная в соответствии с двухсторонним доверительным интервалом среднего значения, основана на 95%-ном доверительном уровне. В сечении до фильтра при отборе проб число считаемых частиц не должно быть менее 500 в оцениваемом интервале размеров вплоть до 1 мкм в соответствии с ИСО 2854.

$$\bar{E} - U \leq \bar{E} \leq \bar{E} + U; \quad (11)$$

$$\bar{E} = \frac{1}{n} \sum E_i; \quad (12)$$

$$U = t_{(1-\frac{\alpha}{2})} \cdot \frac{\delta}{\sqrt{n}}; \quad (13)$$

$$v = n - 1; \quad (14)$$

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum (E_i - \bar{E})^2}{n-1}}, \quad (15)$$

где \bar{E} — средняя эффективность;

U — погрешность;

E_i — значение эффективности в точке i ;

v — число степеней свободы;

$t_{(1-\frac{\alpha}{2})}$ — распределение Стьюдента, зависящее от числа степеней свободы (см. таблицу 7);

n — номер точки, в которой определяется значение эффективности, точка E_i ;

δ — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а 7 — Распределение Стьюдента в соответствии с ISO 2854

Номер цикла n	Число степеней свободы $v = n - 1$	$t_{(1-\frac{\alpha}{2})} \frac{1}{\sqrt{n}}$
4	3	1,591
5	4	1,242
6	5	1,049
7	6	0,925
8	7	0,836

П р и м е ч а н и е — 95%-ный доверительный уровень ($\alpha = 0,05$).

Полную погрешность средней эффективности для целей классификации рассчитывают по формулам:

$$U_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^n \left(\frac{U_{i(j-1)} + U_{i,j}}{2} M_j \right); \quad (16)$$

$$M = \sum_{j=1}^n M_j, \quad (17)$$

где U_i — погрешность средней эффективности для i -го размерного диапазона;

$U_{i,j}$ — погрешность средней эффективности для i -го размерного диапазона j -го цикла после цикла подачи пыли;

M_j — масса поданной пыли в течение j -го цикла подачи пыли;

n — номер цикла подачи пыли.

12 Отчет

12.1 Общие положения

Отчет об испытаниях должен включать в себя описание методики испытаний и любые отклонения от нее.

В отчете должен быть указан тип и идентификационный номер счетчика частиц, а также метод измерения расхода воздуха.

Отчет должен включать в себя следующее:

- заключение по результатам испытаний;
- измеренные эффективности и их погрешности;
- расчет эффективностей;
- данные и результаты измерений расхода воздуха и перепада давления;
- данные и результаты измерений подачи пыли.

Форма отчета о результатах испытаний приведена в таблицах 8 — 11 и на рисунках 11 — 13.

Т а б л и ц а 8 — Эффективность и погрешность после различных периодов пылевой нагрузки

ЕН 779 — 2002 Эффективность и погрешность после различных периодов пылевой нагрузки							
Воздушный фильтр:							
Испытание №:							
Контрольный аэрозоль:							
Расход воздуха, м ³ /с		Эффективность, %					
Интервал	Среднее значение	Перепад давления, Па и поданная пыль, г					
		Па г	Па г	Па г	Па г	Па г	Па г
—	±	±	±	±	±	±	±
—	±	±	±	±	±	±	±
—	±	±	±	±	±	±	±
—	±	±	±	±	±	±	±
—	±	±	±	±	±	±	±
—	±	±	±	±	±	±	±
—	±	±	±	±	±	±	±
—	±	±	±	±	±	±	±
—	±	±	±	±	±	±	±
—	±	±	±	±	±	±	±
П р и м е ч а н и е — Погрешность измерений эффективности представлена на 95 %-ном доверительном интервале.							

ГОСТ Р ЕН 779—2007

Т а б л и ц а 9 — Средняя эффективность при различных изменениях перепадов давления

ЕН 779 — 2002 — Средняя эффективность при различных изменениях перепадов давления				
Воздушный фильтр:				
Испытание №:				
Контрольный аэрозоль:				
Расход воздуха, м ³ /с				
Размер частиц, мкм		Средняя эффективность, %		
Интервал	Среднее значение	Конечный перепад давления, Па		
—		±	±	±
—		±	±	±
—		±	±	±
—		±	±	±
—		±	±	±
—		±	±	±
—		±	±	±
—		±	±	±
—		±	±	±
Пылеемкость, г		г	г	г
Класс фильтра		—	—	—

Т а б л и ц а 10 — Расход воздуха и перепад давления после различных циклов подачи пыли

ГОСТ Р ЕН 779—2007

Таблица 11 — Перепад давления и пылезадерживающая способность после различных циклов подачи пыли

ЕН 779-2002 — Перепад давления и пылезадерживающая способность после различных циклов подачи пыли									
Воздушный фильтр:									
Испытание №:									
Контрольный аэрозоль:									
Расход воздуха, м ³ /с									
Дата	Δp_1 , Па	Δm , г	m_{tot} , г	Δp_2 , Па	m_1 , г	m_2 , г	Δm_{ff} , г	m_d , г	A, %

Масса испытуемого устройства
 Начальная масса испытуемого устройства (фильтра), г
 Конечная масса до испытуемого устройства (фильтра), г

Обозначения и единицы измерения
 Δp_1 — перепад давления перед пылевым приращением, Па;
 Δm — пылевое приращение, г;
 m_{tot} — полная масса поданной пыли на фильтре, г;
 Δp_2 — перепад давления после пылевого приращения, Па;
 m_1 — масса финишного фильтра перед пылевым приращением, г;
 m_2 — масса финишного фильтра после пылевого приращения, г;
 Δm_{ff} — прирост массы финишного фильтра, г;
 m_d — пыль в канале после фильтра, г;
 A — пылезадерживающая способность, %.

Таблица 12 — Эффективность и перепад давления неразряженного фильтрующего материала

П р и м е ч а н и е — Погрешность полученных значений эффективности представлена при 95%-ном доверительном интервале.

Таблица 13 — Эффективность и перепад давления разряженного фильтрующего материала

П р и м е ч а н и е — Погрешность полученных значений эффективности представлена при 95%-ном доверительном интервале.

ЕН 779 — 2002 — РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА				
Организация, проводящая испытания	Отчет №			
ОСНОВНОЕ				
Испытание №	Дата испытаний	Контролер:		
Заказчик испытаний		Дата получения фильтра:		
Образец предоставлен				
ИСПЫТУЕМОЕ УСТРОЙСТВО				
Модель	Изготовитель	Конструкция		
Тип фильтрующего материала:	Эффективная поверхность фильтрации, м ²	Габаритные размеры фильтра (ширина × высота × глубина), мм × мм × мм		
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ				
Расход воздуха, м ³ /с	Температура, °С	Относительная влажность, %	Испытательный аэрозоль	Тип испытательной пыли
РЕЗУЛЬТАТЫ				
Начальный перепад давления, Па	Начальная пылезадерживающая способность, %	Начальная эффективность (0,4 мкм), %	Пылеемкость, г/г	Эффективность необработанного/разряженного материала (0,4 мкм, см. приложение А), % / %
Конечный перепад давления, Па/ Па/ Па	Средняя пылезадерживающая способность, %	Средняя эффективность (0,4 мкм), %/%	Класс фильтра, Па	
Замечания				
			<p>Кривая 4 Пылезадерживающая способность вычисляется как функция от массы подаваемой пыли при данном расходе воздуха</p>	
			<p>Кривая 3 Эффективность (0,4 мкм) вычисляется как функция от массы подаваемой пыли при данном расходе воздуха.</p>	
			<p>Кривая 2 Перепад давления вычисляется как функция от расхода воздуха.</p>	
			<p>Кривая 1 Перепад давления вычисляется как функция от расхода воздуха для чистого фильтра.</p>	
<p>П р и м е ч а н и я — Полученные в результате испытаний характеристики не могут использоваться при прогнозировании характеристик фильтра в условиях эксплуатации.</p>				

Рисунок 11 — Итоговый материал отчета

ЕН 779:2002 — Эффективность после различных периодов пылевой нагрузки

Воздушный фильтр:

Испытание №:

Контрольный аэрозоль:


Расход воздуха: м³/с

Рисунок 12 — Эффективность после различных циклов подачи пыли

ЕН 779:2002 — Начальная и средняя эффективность после различных циклов подачи пыли

Воздушный фильтр:

Испытание №:

Контрольный аэрозоль:


Расход воздуха: м³/с

Рисунок 13 — Начальная и средняя эффективность при различных конечных перепадах давления на фильтре

Точные формы не требуются, но отчет должен включать в себя указанные пункты. Надписи каждой таблицы и графы предпочтительно должны включать в себя следующее:

- тип фильтра;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер испытания;
- контрольный аэrozоль;
- контрольный расход воздуха;
- подача пыли, пылеемкость и средняя эффективность должны записываться при конечных перепадах давления 150 и 250 Па для фильтров группы G; для перепадов давления 250, 350 и 450 Па для фильтров группы F; линейная интерполяция или экстраполяция может применяться для того, чтобы привести наиболее близкие измеренные значения к заданному конечному перепаду давления.

12.2 Выводы

Итоговый раздел на одной странице отчета о технических параметрах фильтра должен включать в себя следующую информацию:

- основные данные:

- 1) наименование организации, проводящей испытания;
- 2) дата испытания;
- 3) фамилия, инициалы оператора;
- 4) номер отчета;
- 5) требования к испытаниям;
- 6) изготовитель устройства;
- 7) дата получения устройства (фильтра).

- данные об изготовителе испытуемого устройства (фильтра):

- 1) описание устройства;
- 2) тип, идентификация - маркировка;
- 3) изготовитель;
- 4) физическое описание конструкции (например карманный фильтр, число карманов);
- 5) размеры (ширина, высота, глубина);
- 6) тип фильтрующего материала, если возможно или допустимо, то должно быть описано следующее:

- идентификационный код (т. е. стекловолокнистый тип ABC123, неорганические волокна типа 123 ABC);
- эффективная фильтрующая поверхность;
- пылеемкость.

7) дополнительная информация, если необходимо:

- данные об испытаниях:
- 1) расход воздуха;
 - 2) температура и относительная влажность воздуха;
 - 3) тип подаваемой пыли и контрольного аэрозоля;

- результаты испытаний:

- 1) начальный и конечный перепад давления;
- 2) начальная и средняя эффективность (0,4 мкм), включая погрешность средней эффективности;
- 3) начальная и средняя пылезадерживающая способность;
- 4) пылеемкость;
- 5) эффективность заряженного и разряженного фильтра;
- 6) класс фильтра, включая в скобках условия испытаний, если расход воздуха или конечный перепад давления являются нестандартными;

- графики основных технических характеристик:

- 1) зависимость перепада давления от расхода воздуха для чистого фильтра;
- 2) зависимость перепада давления от количества поданной пыли;
- 3) зависимость эффективности (0,4 мкм) от количества поданной пыли;
- 4) зависимость пылезадерживающей способности от количества поданной пыли.

- специальные замечания:

- 1) результаты относятся только к испытанному изделию;
- 2) результаты испытаний не могут быть количественно соотнесены с техническими характеристиками фильтра в реальных условиях эксплуатации;

- в отчете следует:

- округлить числовые значения результатов испытаний до ближайшего целого числа;
- указать среднюю эффективность (0,4 мкм) и не указывать погрешности.

12.3 Эффективность

В дополнение к краткому отчету результаты измерений эффективности должны быть указаны в таблицах и графиках.

Таблицы:

1) эффективность и погрешность для каждого размера частиц после различных циклов подачи пыли (см. таблицу 8);

2) средняя эффективность для каждого размера частиц при различных конечных перепадах давления (пылеемкость и класс фильтра могут быть включены см. таблицу 9);

3) зависимость перепада давления от расхода воздуха и подачи пыли (см. таблицу 10);

4) зависимость пылезадерживающей способности от перепада давления и подачи пыли (см. таблицу 11);

5) эффективность незаряженного и разряженного фильтра (см. таблицы 12 и 13).

Графики:

1) зависимость эффективности от размера частиц после различных циклов подачи пыли (см. рисунок 12);

2) средняя эффективность при различных конечных перепадах давлений (см. рисунок 13);

3) начальная эффективность (см. рисунок 13).

Линейная интерполяция или экстраполяция ближайшего полученного значения эффективности по частицам к конечному перепаду давления должна быть рассчитана как эффективность при заданном конечном перепаде давления. Альтернативно средние результаты могут быть интерполированы или экстраполированы по отношению к ближайшим измерениям конечного перепада давления.

12.4 Перепад давления и расход воздуха

Все требуемые данные и результаты измерений расхода воздуха и перепада давления, полученные при всех испытаниях, должны быть представлены в виде таблицы. Кривые перепадов давления на чистом и запыленном фильтрах представляют в заключении.

Перепады давления должны быть приведены к плотности воздуха 1,2 кг/м³ (приложение D).

12.5 Пылезадерживающая способность и пылеемкость

Все требуемые данные и результаты измерений пылеемкости и пылезадерживающей способности представляются в виде таблицы.

Начальная пылезадерживающая способность, средняя пылезадерживающая способность и пылеемкость при различных конечных перепадах давления, а также кривая пылезадерживающей способности должны быть представлены в заключении.

12.6 Маркировка

На фильтр должна быть нанесена маркировка, в которой указывают следующие данные:

- наименование, торговая марка или другие данные об изготовителе;
- тип и исходный номер фильтра;
- обозначение настоящего стандарта;
- группа и класс фильтра согласно настоящему стандарту;
- расход воздуха, при котором фильтр был классифицирован.

Если правильная установка фильтра в вентиляционном канале не может быть выполнена, то необходима маркировка для правильного размещения фильтра в вентиляционном канале (т. е. «вверх», «направление воздушного потока»). Маркировка должна быть четкой и долговечной.

**Приложение А
(обязательное)**

Порядок снятия статического заряда

A.1 Общие требования

Некоторые типы фильтрующих материалов рассчитаны на электростатический эффект, чтобы достигнуть высокой эффективности и низкого сопротивления воздушному потоку. Воздействие на фильтрующие материалы некоторых веществ, например, частиц выхлопных газов или масляного дыма может нейтрализовывать такие заряды с потерей технических характеристик фильтра. Важно, чтобы пользователь фильтров знал о возможности ухудшения технических характеристик, происходящих из-за потерь фильтрующими материалами зарядов в течение срока службы фильтра.

Снятие статического заряда используется для определения зависимости эффективности фильтра от механизма улавливания частиц за счет электростатических сил и получения количественной информации о важности электростатического эффекта улавливания частиц. Это достигается измерением эффективности улавливания неразряженного фильтрующего материала и соответствующей эффективности после исключения эффекта улавливания за счет электростатического эффекта.


A.2 Методика испытаний разряженного фильтрующего материала

A.2.1 Оборудование

Испытание основано на исключении электростатического механизма улавливания частиц. Может быть использована любая обработка, которая дает полное снятие электростатического заряда (изопропанол, дым дизельного двигателя, моющие средства или поверхностно-активные водные растворы), могут быть также использованы другие методы снятия заряда или испытательное оборудование по EN 1822-3, обеспечивающее полный разряд.

Ниже рассмотрена обработка с использованием изопропанола. В ходе испытаний с использованием изопропанола первоначально измеряется эффективность необработанных (в изопропаноле) образцов фильтрующих материалов. Затем образцы помещаются в изопропанол (100%-ный раствор). После обработки изопропанолом образцы помещаются на инертную поверхность в вытяжном шкафу для высушивания. После высыхания приблизительно в течение 24 ч повторяют измерения эффективности.


На рисунке А.1 приведена принципиальная схема оборудования для испытаний фильтрующих материалов. Эта система состоит из испытательного канала, расходомера, устройства контроля воздушного потока, пробоотборной трубы (в потоке после фильтра) и манометра. Образец фильтрующего материала закрепляется посредством фланца в испытательном канале. Испытательный канал также включает в себя смесительную секцию, которая гарантирует представительность пробы в потоке за фильтрующим материалом. Пробоотборник соединяется с пробоотборной линией анализатора размеров частиц в потоке за фильтрующим материалом.



1 — манометр; 2 — испытательный канал; 3 — образец фильтрующего материала; 4 — смесительная секция; 5 — пробоотборная трубка счетчика частиц; 6 — расходомер; 7 — устройство контроля расхода воздушного потока; 8 — вентилятор

Рисунок А.1 — Оборудование для испытаний фильтрующего материала

На рисунке А.2 приведена система использования метода обработки изопропанолом. Эта система включает в себя кювету (емкость) для технического изопропанола и подложки, на которых образцы фильтрующих материалов размещаются для сушки. Сушка образцов фильтрующих материалов проводится в лабораторном вытяжном шкафу. При этом испытания могут использоваться любые реагенты или технический изопропанол.



1 — устройства для измерения эффективности; 2 — образец фильтрующего материала; 3 — обработка изопропанолом;
4 — кювета (емкость) с изопропанолом; 5 — вытяжной шкаф; 6 — сушка образца материала

Рисунок А.2 — Принципиальная система испытаний с изопропанолом

A.2.2 Подготовка образцов для испытаний

Следует испытывать не менее трех образцов фильтрующих материалов. Размеры образцов должны соответствовать размерам фильтра. Места, где образцы фильтрующих материалов вырезаются (из целого фильтра), должны быть случайными. Эффективная фильтрующая поверхность образцов должна быть не менее 100 см^2 . Испытания могут быть проведены с использованием больших образцов или частей фильтров или даже полноразмерных фильтров.

A.2.3 Измерение эффективности фильтрации

Испытания начинаются с размещения образца фильтрующего материала в испытательном оборудовании. Скорость воздуха через фильтрующий материал устанавливается такой, чтобы она соответствовала номинальной скорости воздуха в фильтре. Измеряется перепад давления на фильтрующем материале. Эффективность фильтрации для частиц размером 0,4 мкм определяется по изменению концентрации частиц до и после образца фильтрующего материала. Выбирают контрольный аэрозоль, выполняют измерения эффективности и результаты испытания оформляют в соответствии с настоящим стандартом.

A.2.4 Испытания с изопропанолом

Испытания с изопропанолом выполняются, как указано ниже:

- измеряют значения начальной эффективности при перепаде давления образцов фильтрующего материала;
- образцы фильтрующих материалов помещают в технический изопропанол;
- образцы фильтрующих материалов размещают на инертных подложках для высыхания (подложки должны размещаться в лабораторном вытяжном шкафу);
- после высыхания (время около 24 ч) измерения перепада давления и эффективности повторяют.

A.3. Оформление результатов

Значения средней эффективности необработанных и разряженных образцов фильтрующих материалов рассчитывают и заносят в протокол испытаний.

**Приложение В
(справочное)**

Отделение частиц от фильтров

B.1 Основные положения

Термин «отделение» включает в себя три отдельных явления: отскок частиц, выделение волокон или частиц из фильтрующего материала и вторичный унос частиц. Некоторые или все эти явления, с большей или меньшей вероятностью, происходят в течение срока службы установленного фильтра.

B.2 Отделение частиц

B.2.1 Отскок частиц

В идеальном процессе фильтрации каждая частица должна постоянно задерживаться в первом столкновении с фильтрующей поверхностью, такой как волокно фильтра или с ранее задержанной частицей. Для мелких частиц и низких скоростей воздуха силы адгезии значительно превышают кинетическую энергию движущихся частиц в воздушном потоке, и частицы пыли, которые уже уловлены, вряд ли будут вынесены из фильтра.

Увеличение размера частиц и скорости воздуха приводит к снижению этого эффекта, например крупные частицы «отскакивают» от волокон. Таким образом, они теряют достаточно энергии и могут быть захвачены в последующем столкновении с волокном. Однако, если эффективных контактов с волокном не последует, то частицы будут теряться, т. е. будут вынесены из фильтра, что указывает на соответствующее сокращение наблюдаемой эффективности для частиц в этом размерном диапазоне.

Метод определения количества отделений этого типа, который использует твердые частицы определен в ASHRAE/ANSI Standard 52.2 [1999]. Эффект отскока частиц не может быть измерен методом, в котором используются жидкие частицы согласно EN 779 настоящего стандарта.

Эффект отскока частиц более заметен для фильтров группы G, чем группы F.

Некоторые исследователи (см. ссылки 1 и 2 B.4) выяснили, что снижение эффективности происходит для частиц с размерами от 4 до 8 мкм, которое может быть следствием этого эффекта (вынос частиц). Данный стандарт не содержит методов оценки эффективности фильтров для твердых частиц размерами более 3 мкм.

B.2.2 Выделение волокон или частиц фильтрующим материалом

Некоторые конструкции фильтра включают в себя фильтрующий материал, также содержащий и/или генерирующий некоторые свободные волокна, или частицы материала. Этот свободный материал может быть вынесен из фильтра воздушным потоком. Степень такой потери волокна зависит от целостности волокнистой структуры фильтрующего материала, твердости и стабильности изменений пылевых нагрузок и скоростей воздуха в течение всего срока службы фильтра.

Следует отметить, что число выделенных (вынесенных из фильтра) волокон незначительно в сравнении с полным количеством пыли, прошедшей через фильтр, нагружаемый пылевыми нагрузками, типичными для окружающей среды.

Эффект выделения волокон или макроскопического материала из фильтрующего материала более заметен для фильтров группы F, чем группы G.

B.2.3 Вторичный унос частиц

Когда количество задержанной пыли на фильтре увеличивается, появляются следующие дополнительные эффекты:

- влетающая частица может ударить по ранее захваченной частице и выбить ее в воздушный поток;
- скорость воздуха в каналах фильтрующего материала будет увеличиваться из-за уменьшения пространства для прохода воздуха захваченными частицами. Кроме того, фильтрующий материал (среда) может сжаться из-за увеличения сопротивления воздушному потоку, и таким образом стать причиной дополнительного увеличения скорости в воздушных каналах. Последовательное увеличение воздействия скольжения потока на осажденные частицы может вынести некоторые из них;
- колебания фильтрующего материала в течение работы фильтра вызывают перегруппировку пыли, задержанной в структуре фильтрующего материала. Это непосредственно приводит к уносу пыли. Колебания фильтрующего материала могут быть вызваны следующими обстоятельствами:

- a) нормальным воздушным потоком, через фильтр, сочетающимся с периодическим (ежедневным) пуском и остановкой работы воздушных кондиционеров на объектах;
- b) изменениями расхода воздуха, приводящими к сжатию и разрыхлению фильтрующего материала;
- c) механической вибрацией.

Унос частиц по этим причинам (так же называемый «вынос» или «разгрузка») может быть измерен и определен количественно (см. ссылки 3 и 4 В.4 и также 10.4.2.).

Эффект уноса одинаково ярко выражен для фильтров групп F и G.

В.3 Испытания

Кривые эффективности в зависимости от частиц различных размеров (фильтры группы F), приведенные в настоящем стандарте, показывают, что влияние указанных факторов очень незначительно. Кривые пылезадерживающей способности (фильтры группы G), приведенные в настоящем стандарте, показывают, что эти факторы влияют только частично. Любое понижение значения пылезадерживающей способности или сопротивления в течение хода испытания подачи пыли на фильтр должно рассматриваться как показатель того, что потеря могла произойти.

Значимые измерения потерь, таких как выделение частиц и вторичный унос, выполнить непросто.

Системы пробоотбора счетчика частиц не могут быстро адаптироваться к измерению кратковременных «взрывов» или образованию совокупностей частиц.

При будущем пересмотре настоящего стандарта будут рассмотрены методы, которые позволят дать количественную оценку «выделению» или «вторичному выносу» частиц или волокон.

Следует также обратить внимание на трудности по оценке этих характеристик фильтра для реальных условий, полученных с использованием синтетической контрольной пыли. Пользователи должны знать о возможности выделения волокон фильтра. В условиях эксплуатации, где это явление может иметь место, следует проводить диагностические отборы проб воздуха.

В.4 Ссылки

1. Phillips B. A., Davis, W. T. and Dever, M., Investigation of the Effect of a Topically Applied Tackifier in Reducing Particle Bounce in a Melt-Blown Air Filter. (*Filtration & Separation*, 1996, p. 933).
2. Qian Y., Willeke K., Ulevicius V. and Grinshpun S. A., Particle Re-entrainment from Fibrous Filters, (*Aerosol Science and Technology*, 27:3).
3. Kuehn T.H., Yang C. H. and Kulp R. H., Effects of Fan Cycling on the Performance of Particulate Air filters used for IAQ Control. (*Indoor Air '96*, The 7th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 4, p. 211).
4. Rivers R. D. and Murphy D. J., Determination of Air Filter Performance under Variable Air Volume (VAV) Conditions. (ASHRAE 675-RP:1996).

Приложение С (справочное)

Комментарии

С.1 Общие положения

Методы, описанные в настоящем стандарте, являются развитием методов, приведенных в ЕН 779:1993 и Европент 4/9:1996. Базовая конструкция испытательного стенда, указанная в ЕН 779:1993, сохранена за исключением «пылевого пятна», получаемого при отборе проб атмосферного воздуха для определения концентрации аэрозоля по непрозрачности на испытательном оборудовании. Вместо этого аэрозоль DEHS (или эквивалентный) распыляется равномерно по всему поперечному сечению канала до фильтра в начальный момент испытаний фильтра. Представительные отборы проб в измерительных сечениях, расположенных до и после фильтра, анализируются счетчиком частиц для получения данных эффективности фильтра по размерам частиц.

Метод основан на процедуре по ЕН 779:1993, в которой испытания по определению эффективности по размерам частиц повторяются после каждого приращения пыли, подаваемой на фильтры группы F. Изменение метода состоит в том, что настоящий стандарт предусматривает проверку эффективности всех фильтров наряду с контролем пылезадерживающей способности фильтра независимо от его начальной эффективности. Если средняя эффективность фильтров менее 40 %, то они будут отнесены к группе G и эффективность будет записываться B<40 %.

Подробности конструкции стендса не приводятся, но предполагается, что стенд обеспечивает точность и достоверность результатов испытаний.

С.2 Классификация

Классификационная система ЕН 779:1993 (содержащая классификацию фильтров по группам F и G) сохранена в настоящем стандарте и основывается на фильтрующей эффективности для жидких частиц диаметром 0,4 мкм.

Классификация базируется на характеристиках для частиц 0,4 мкм, классификация по ЕН 779:1993, основанная на методе испытаний непрозрачности «пылевого пятна», дает сравнимые результаты.

C.3 Испытания

C.3.1 Контрольный аэрозоль

Аэрозоль DEHS (или эквивалент) был выбран для испытаний на эффективность по следующим причинам:

- может быть использовано уже существующее оборудование, применяющееся при работе по Евровент 4/9;
- жидкие аэрозоли требуемых концентраций, размерных диапазонов и консистенции легче генерировать;
- DEHS может быть использован как нейтральный контрольный аэрозоль без какой-либо зарядки или может быть заряжен до уровня равновесного заряда Больцмана;
- счетчики частиц калибруются по сферическим частицам латекса; определение размера сферических жидких частиц, использующихся в оптических счетчиках частиц, более точное, чем твердых частиц или контрольной пыли несферической формы.

Аэрозоль должен быть доведен до состояния распределения заряда Больцмана, представляющего распределение заряда, соответствующего окружающему атмосферному аэрозолю.

C.3.2 Подаваемая пыль

Подаваемая пыль («синтетическая контрольная пыль») идентична пыли ASHRAE 52.1 и 52.2 и имеет следующий состав:

72 % по массе стандартизированной контрольной пыли для очистителей воздуха (ИСО 12103-1);

23 % по массе углеродного порошка (ASTM D 3765 поверхности СТАВ-27,3 ± 3 м²/г, ASTM D 2414DBP-абсорбции (0,68 ± 0,007) см³/г ASTM D3265 тон прочности (43 ± 4) единиц);

5 % по массе хлопковых волокон (волокна корпия); хлопковые волокна должны быть второй резки, удаленные из семени хлопчатника и почвы на заводе «Wiley Mill» и прошедшие через соответствующее сито с размером отверстий 4 мм.

Состав композиции пыли должен быть смешан на заводе-изготовителе.

Созданная композиция не представляет реальную пыль, но используется в течение 20 лет, чтобы «моделировать» запыление фильтра. Пыль будет использоваться до тех пор, пока не будет создана более представительная пыль.

ASHRAE и VTT в Финляндии проводят научно-исследовательские работы по созданию нового вида пыли.

C.3.3 Распределение и отбор проб аэрозолей

Использование жидких аэрозолей для измерения эффективности должно обеспечить условие равномерного распределения частиц, подаваемых на фильтр.

Для этого должны быть использованы соответствующие инжекционные или смесительные устройства, обеспечивающие коэффициент вариации менее 10 % в поперечном сечении входа воздуха в фильтр.

Пробы аэрозоля для определения концентраций и анализа размеров частиц в сечениях до и после фильтра должны быть полностью репрезентативны в точке отбора проб и должны обеспечивать компенсацию эффекта потери частиц в линиях отбора проб. Задача получения репрезентативного отбора проб из одной точки требует определенного фиксированного положения пробоотборников в измерительных сечениях. Это менее важно для фильтров невысокой эффективности (класс F5), чем для фильтров самого высокого класса эффективности группы F (класс F9).

C.3.4 Характеристики счетчика частиц

Оптический счетчик частиц должен давать информацию о частицах размером от 0,2 до 3,0 мкм и концентрации более 100 частиц в см³. Измерительные каналы должны включать 0,4 мкм и 3,0 мкм. Один и тот же инструмент (счетчик) должен использоваться при отборе проб для измерительных сечений до и после фильтра.


C.3.5 Испытания листового материала

Стандартом предусмотрен наименьший расход воздуха 0,24 м/с. Это означает, что листовой материал при скорости ниже 0,62 м/с не может быть испытан непосредственно как листовой материал. Для испытаний при более низких скоростях воздуха, проходящего через материал, площадь материала должна быть увеличена.

Если материал закреплен в рамке W-формы, то он может быть испытан как обычный фильтр. Между W-формой и листовым материалом нет корреляции, но метод может быть использован для сравнения и оценки материала.

На рисунке C.1 представлена типичная конструкция W-формы, которую можно использовать для оценки фильтрующего материала. W-форма имеет 1 м² чистой эффективной площади фильтрации, расход воздуха через фильтрующий материал (в м³/с) и среднюю скорость потока воздуха (в м/с).

0,4 м³/с создают скорость 0,4 м/с через фильтрующий материал.



1 — W-форма рамки; 2 — фильтрующий материал; 3 — W-форма прижимной рамки

Рисунок С.1 — Пример W-формы рамки и детали для испытаний

Фильтрующий материал для испытаний должен быть наложен на раму W-формы, распрямлен и закреплен с помощью такой же рамки W-формы (т. е. фильтрующий материал закреплен между двумя рамками W-формы).

C.4 Характеристики фильтрации

C.4.1 Основные положения

Меры, направленные на решение потенциальных проблем «вторичного уноса» твердых частиц, и характеристики нейтрализации зарядов в реальных условиях эксплуатации некоторых фильтрующих материалов приведены в приложениях А и В.

C.4.2 Перепад давления

Все измерения перепада давления должны быть скорректированы относительно рекомендованной плотности воздуха $1,2 \text{ кг}/\text{м}^3$, которая соответствует стандартным условиям: температура 20°C , барометрическое давление $101,315 \text{ кПа}$, относительная влажность 50% . Однако если плотность воздуха составляет от $1,16 \text{ кг}/\text{м}^3$ до $124 \text{ кг}/\text{м}^3$, то корректирование не нужно.

C.4.3 Влияние удаления электростатических зарядов

Измерения эффективности в настоящем стандарте и классификация фильтров базируются на нейтрализованном контролльном аэрозоле (вплоть до распределения электростатических зарядов Больцмана). Для того чтобы проверить зависимость эффективности фильтра от механизма удаления электростатических зарядов, начальная эффективность должна быть определена как при ненейтрализованном аэрозоле DEHS, так и при нейтрализованном DEHS, генерируемого при испытаниях с помощью распылителя Ласкина.

Значительное увеличение эффективности для более мелких частиц выявляется, когда испытания проводят с ненейтрализованным аэрозолем. Это показывает, что эффективность фильтра зависит от механизма удаления электростатического заряда. Испытания, проводящиеся при значении, равном половине расхода воздуха, также дают более высокие значения для электростатических фильтров.

**Приложение D
(справочное)**

Расчет перепада давления

Все измерения потерь давления, проводимые в течение испытаний, должны быть скорректированы к плотности воздуха, равной 1,20 (1,1987) кг/м³ при стандартных параметрах воздуха: температура 20 °С, барометрическое давление 101,325 кПа, относительная влажность 50 %. Однако при плотности воздуха от 1,16 до 1,24 кг/м³ корректирование не нужно.

Потеря давления на фильтре может быть рассчитана по формулам:

$$\Delta p = c (q_v)^n, \quad (D.1)$$

$$c = k \cdot \mu^{2-n} \cdot \rho^{n-1}, \quad (D.2)$$

где Δp — падение давления, Па;

q_v — расход воздуха, м³/с;

n — показатель степени;

k — константа;

μ — динамическая вязкость воздуха, Па·с;

ρ — плотность воздуха, кг/м³.

Измерительная система воздушного потока должна определять объемный расход воздуха в преобладающих условиях входа воздуха в испытуемый фильтр. С этими значениями расхода воздуха и измеренными потерями давлений, экспонента n в формуле D.1 может определяться методом наименьших квадратов. При известном показателе степени экспоненты, измеренные потери давления могут быть скорректированы к стандартным параметрам воздуха по формуле

$$\Delta p_{1,20} = \Delta p \left(\frac{\mu_{1,20}}{\mu} \right)^{2-n} \cdot \left(\frac{\rho_{1,20}}{\rho} \right)^{n-1}, \quad (D.3)$$

где показатели без индекса относят к значениям условий испытаний, а показатели с индексами относятся к величинам стандартных параметров воздуха;

$$\rho_{1,20} = 1,1987 \text{ кг/м}^3;$$

$$\mu_{1,20} = 18,097 \times 10^{-6} \text{ Па} \cdot \text{с.}$$

Показатель степени n обычно определяют только для чистого фильтра. В ходе цикла подачи пыли показатель n может меняться. Так как нежелательно измерять и строить кривые зависимости потерь давления от расхода воздуха после каждого цикла подачи пыли, начальное значение показателя n может быть использовано при испытаниях фильтра. Плотность воздуха ρ (кг/м³) при измеренных температуре t , °С, барометрическом давлении P , Па, и относительной влажности воздуха ϕ , %, можно вычислить по формуле

$$\rho = \frac{\rho - 0,378 p_w}{287,06(t+273,15)}, \quad (D.4)$$

где p_w — парциальное давление пара в воздухе, Па, получаемое из формулы (D.5)

$$p_w = \frac{\phi}{100} p_{ws}, \quad (D.5)$$

где p_{ws} — давление насыщенного водяного пара в воздухе, Па, при температуре t , °С, вычисляемое по формуле

$$p_{ws} = \exp \left[59,484085 - \frac{6790,4985}{t+273,15} - 5,02802 \ln(t+273,15) \right], \quad (D.6)$$

Динамическая вязкость μ , Па·с, при температуре t , °С, может быть вычислена по формуле

$$\mu = \frac{1,455 \cdot 10^{-6} (t+273,15)^{0,5}}{1 + 110,4 / (t+273,15)}. \quad (D.7)$$

Приложение Е
(справочное)

Отчет об испытаниях

Е.1 Пример отчета об испытаниях

ЕН 779 : 2002 — РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА				
Организация, проводящая испытания:		Отчет №		
ОБЩИЕ ДАННЫЕ				
Испытание №	Дата испытаний	Контролер		
Заказчик испытаний		Дата получения фильтра		
Образец предоставлен				
ИСПЫТУЕМОЕ УСТРОЙСТВО				
Модель	Производитель	Конструкция		
Тип фильтрующего материала Синтетический (стеклянный)	Эффективная поверхность фильтрации 19 м ²	Фильтр компакт 4 V-формы карманов Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) 592 мм × 592 мм × 592 мм		
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ				
Расход воздуха 0,944 м ³ /с	Температура 20 °C–24 °C	Относительная влажность от 26 % до 61 %	Испытательный аэрозоль DEHS	Тип испытательной пыли ASHRAE
РЕЗУЛЬТАТЫ				
Начальный перепад давления 99 Па	Начальная пылезадерживающая способность 98 %	Начальная эффективность (0,4 мкм) 70 %	Пылеемкость: 254г/369г/46 г	Эффективность необработанного / разряженного материала (0,4мкм см. приложение А) 70,6 % / 69,6 %
Конечный перепад давления: 250 Па/350 Па/ 450 Па	Средняя пылезадерживающая способность 99 %	Средняя эффективность (0,4 мкм) 93 %/95 %/96%	Класс фильтра (450 Па) F9	
Замечания				
			Кривая 4 Пылезадерживающая способность вычисляется как функция от массы подаваемой пыли при данном расходе воздуха. Кривая 3 Эффективность (0,4 мкм) вычисляется как функция от массы подаваемой пыли при данном расходе воздуха. Кривая 2 Перепад давления вычисляется как функция от расхода воздуха. Кривая 1 Перепад давления вычисляется как функция от расхода воздуха для чистого фильтра.	
Примечание — Полученные в результате испытаний характеристики не могут прогнозировать характеристики фильтра в условиях эксплуатации.				

Рисунок Е.1 — Краткий отчет о результатах испытаний

ГОСТ Р ЕН 779—2007

Т а б л и ц а Е.1 — Эффективность и погрешность после различных циклов подачи пыли

ЕН 779 : 2002 — Эффективность и погрешность после различных циклов подачи пыли							
Воздушный фильтр WBF Лидер 100							
Испытание № 12345							
Контрольный аэрозоль DEHS							
Расход воздуха 0,944 м ³ /с							
Размер частиц, мкм		Эффективность, %					
Интервал	Среднее значение	Перепад давления, Па и подаваемая пыль, г					
		99 Па 0 г	106 Па 30 г	119 Па 60 г	148 Па 120 г	250 Па 255 г	351 Па 370 г
0,20 — 0,25	0,22	59,9 ± 1,7	73,1 ± 1,1	82,3 ± 1,4	93,5 ± 1,1	98,8 ± 0,4	98,8 ± 0,5
0,25 — 0,35	0,30	64,0 ± 3,1	77,6 ± 2,5	84,2 ± 0,9	94,9 ± 1,0	99,0 ± 0,3	99,1 ± 1,5
0,35 — 0,45	0,40	70,2 ± 1,4	83,7 ± 0,8	89,4 ± 0,8	96,7 ± 0,5	99,4 ± 0,2	99,2 ± 0,3
0,45 — 0,60	0,52	76,5 ± 2,1	88,7 ± 2,0	94,0 ± 0,8	97,9 ± 0,4	99,5 ± 0,3	99,4 ± 0,1
0,60 — 0,75	0,67	86,4 ± 1,5	92,2 ± 1,4	97,2 ± 0,4	99,1 ± 0,5	99,7 ± 0,2	99,6 ± 0,2
0,75 — 1,00	0,87	90,3 ± 1,2	96,2 ± 0,7	98,5 ± 0,4	99,5 ± 0,2	99,5 ± 0,2	99,6 ± 0,2
1,00 — 1,50	1,22	94,9 ± 0,6	98,2 ± 0,5	99,5 ± 0,2	99,6 ± 0,3	99,5 ± 0,2	99,6 ± 0,1
1,50 — 2,00	1,73	98,7 ± 0,3	99,3 ± 0,3	99,6 ± 0,2	99,7 ± 0,2	99,7 ± 0,1	99,6 ± 0,2
2,00 — 3,00	2,45	99,6 ± 0,3	99,8 ± 0,1	99,8 ± 0,1	99,7 ± 0,3	99,8 ± 0,1	99,8 ± 0,2
3,00 — 4,50	3,67	99,7 ± 0,4	99,9 ± 0,2	99,7 ± 0,3	99,8 ± 0,4	99,8 ± 0,4	99,7 ± 0,3
П р и м е ч а н и е — Погрешность полученных значений приведена при 95%-ном доверительном интервале.							

Т а б л и ц а Е.2 — Средняя эффективность при конечном перепаде давления

ЕН 779 : 2002 — Средняя эффективность при конечном перепаде давления				
Воздушный фильтр WBF Лидер 100				
Испытание № 12345				
Контрольный аэрозоль DEHS				
Расход воздуха 0,944 м ³ /с				
Размер частиц, мкм		Средняя эффективность, %		
Интервал	Среднее значение	Конечный перепад давления		
		250 Па	350 Па	450 Па
0,20 — 0,25	0,22	88,6 ± 1,0	91,7 ± 0,8	93,2 ± 0,7
0,25 — 0,35	0,30	90,2 ± 1,1	93,0 ± 0,9	94,2 ± 0,8
0,35 — 0,45	0,40	93,1 ± 0,6	95,0 ± 0,5	95,8 ± 0,4
0,45 — 0,60	0,52	95,5 ± 0,7	96,7 ± 0,6	97,3 ± 0,5
0,60 — 0,75	0,67	97,3 ± 0,6	98,0 ± 0,5	98,3 ± 0,4
0,75 — 1,00	0,87	98,4 ± 0,4	98,8 ± 0,3	98,9 ± 0,3
1,00 — 1,50	1,22	99,1 ± 0,3	99,2 ± 0,3	99,3 ± 0,2
1,50 — 2,00	1,73	99,6 ± 0,2	99,6 ± 0,2	99,6 ± 0,2
2,00 — 3,00	2,45	99,8 ± 0,2	99,8 ± 0,2	99,8 ± 0,2
3,00 — 4,50	3,67	99,8 ± 0,4	99,8 ± 0,4	99,8 ± 0,3
Пылеемкость		254 г	369 г	461 г
Класс фильтра		—	—	F9

Таблица Е.3 — Расход воздуха и перепад давления после различных циклов подачи пыли

ЕН 779:2002 — Расход воздуха и перепад давления после различных циклов подачи пыли												
Воздушный фильтр WBF Лидер 100												
Испытание № 12345												
Контрольный аэрозоль DEHS												
Расход воздуха 0,944 м ³ /с												
Дата	Подаваемая пыль	Диафрагма 191,5мм / 234,8 мм					Фильтр					
		m_{tot} , г	t_f , °C	p_{sf} , кПа	Δp_f , Па	q_m , кг/м ³	t , °C	φ , %	p_a , кПа	ρ , кг/м ³	q_v , м ³ /с	Δp , Па
Чистый фильтр												
01.02.2002	0	20,1	-1,570	1695	1,415	20,3	26,2	101,2	1,199	1,180	139	
01.02.2002	0	20,3	-1,027	1073	1,132	20,3	26,1	101,2	1,199	0,944	99	
01.02.2002	0	20,2	-0,604	599	0,851	20,2	26,1	101,2	1,199	0,710	66	
01.02.2002	0	20,1	-0,202	262	0,566	20,1	26,0	101,2	1,200	0,472	39	
01.02.2002	0	20,3	-0,088	64	0,282	20,4	25,6	101,2	1,199	0,236	18	
	Перепад давления на чистом фильтре пропорционален (q_i) ⁿ , где $n = 1,2640$											
Процесс осаждения пыли												
01.02.2002	0	23,4	-1,404	1067	1,126	24,1	36,5	102,2	1,193	0,944	99	
01.02.2002	30	23,1	-1,164	1072	1,129	23,2	38,6	102,2	1,197	0,943	107	
01.02.2002	30	23,2	-1,416	1070	1,127	23,6	39,9	102,2	1,194	0,944	107	
01.02.2002	60	23,2	-1,425	1069	1,127	23,4	42,5	102,2	1,195	0,943	120	
01.02.2002	60	23,2	-1,425	1069	1,127	23,4	42,5	102,2	1,195	0,943	120	
01.02.2002	120	23,3	-1,464	1073	1,128	23,5	43,0	102,1	1,194	0,945	149	
01.02.2002	120	23,1	-1,448	1069	1,125	23,5	57,3	102,1	1,192	0,945	149	
01.02.2002	255	23,2	-1,561	1069	1,124	23,3	59,2	102,1	1,192	0,943	251	
01.02.2002	255	23,7	-1,572	1072	1,125	24,0	57,8	102,1	1,190	0,945	249	
01.02.2002	370	23,5	-1,664	1071	1,124	23,6	60,5	102,1	1,191	0,944	353	
01.02.2002	370	23,8	-1,671	1071	1,124	24,3	58,2	102,1	1,188	0,946	349	
01.02.2002	465	23,6	-1,123	1071	1,123	23,8	61,0	102,0	1,189	0,944	455	
Обозначения и единицы измерения:												
m_{tot} — полная масса пыли, поданной на фильтр, г;												
t_f — температура воздушного потока, °C;												
p_{sf} — показания прибора остаточного давления воздушного потока, кПа;												
Δp_f — показания прибора перепада давления, Па;												
q_m — расход воздуха по массе, м ³ /с;												
t — температура воздуха до фильтра, °C;												
φ — относительная влажность воздуха до фильтра, %;												
p_a — абсолютное давление воздуха до фильтра, кПа;												
ρ — плотность воздуха до фильтра, кг/м ³ ;												
q_v — расход воздуха через фильтр, м ³ /с;												
Δp — измеренный перепад давления на фильтре, Па;												
$\Delta p_{1,20}$ — перепад давления на фильтре при плотности воздуха 1,20 кг/м ³ .												

ГОСТ Р ЕН 779—2007

Эффективность после различных периодов пылевой нагрузки

Воздушный фильтр: WBF Лидер 100

Испытание №: 12345

Контрольный аэрозоль: DEHS

Расход воздуха: 0,944 м³/с




Рисунок Е.2 — Эффективность после различных периодов пылевой нагрузки

ЕН 779:2002 — Начальная и средняя эффективность при различных конечных перепадах давления

Воздушный фильтр: WBF Лидер 100

Испытание №: 12345

Контрольный аэрозоль: DEHS

Расход воздуха: 0,944 м³/с




Рисунок Е.3 — Начальная и средняя эффективность при различных конечных перепадах давления

Таблица Е.4. — Перепад давления и пылезадерживающая способность после различных циклов подачи пыли

ЕН 779 : 2002 — Перепад давления и пылезадерживающая способность после различных циклов подачи пыли									
Воздушный фильтр: WBF Лидер 100									
Испытание № 12345									
Контрольный аэрозоль DEHS									
Расход воздуха 0,944 м ³ /с									
Дата	Δp_1 , Па	Δm , г	m_{tot} , г	Δp_2 , Па	m_1 , г	m_2 , г	Δm_{ff} , г	m_d , г	A, %
2002-02-01	98	30	30	106	2291,8	2292,0	0,2	0,0	99,3
2002-02-01	106	30	60	119	2292,0	2292,3	0,3	0,0	99,0
2002-02-01	119	60	120	148	2292,4	2292,5	0,1	0,0	99,8
2002-02-01	148	135	255	250	2293,2	2293,6	0,4	0,0	99,7
2002-02-01	248	115	370	351	2293,6	2294,1	0,5	0,0	99,6
2002-02-01	347	95	465	453	2294,0	2294,2	0,2	0,0	99,8

Окончание таблицы Е.4

Масса испытуемого устройства	
Начальная масса испытуемого устройства (фильтра)	5 113,4 г
Конечная масса до испытуемого устройства (фильтра)	5 581,7 г
Обозначения и единицы измерения:	
Δp_1 — перепад давления перед пылевым приращением, Па;	
Δm — пылевое приращение, г;	
m_{tot} — полная масса поданной пыли на фильтре, г;	
Δp_2 — перепад давления после пылевого приращения, Па;	
m_1 — масса финишного фильтра перед пылевым приращением, г;	
m_2 — масса финишного фильтра после пылевого приращения, г;	
Δm_{ff} — прирост массы финишного фильтра, г;	
m_d — пыль в канале после фильтра, г;	
A — пылезадерживающая способность, %.	

Т а б л и ц а Е.5. — Погрешность эффективности и перепад давления фильтрующего материала

ЕН 779 : 2002 — Погрешность эффективности и перепад давления фильтрующего материала					
Воздушный фильтр WBF Лидер 100					
Испытание № 12345					
Контрольный аэрозоль DEHS					
Расход воздуха 45 м ³ /ч					
Скорость в фильтрующем материале 0,05 м/с					
Размер образца фильтрующего материала 0,25 м ²					
Размер частиц, мкм		Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4
		Эффективность, %			
Интервал		Перепад давления			
		100 Па	98 Па	102 Па	100 Па
0,20 — 0,25	0,22	$59,9 \pm 1,5$	$60,0 \pm 1,8$	$60,2 \pm 1,6$	60,0
0,25 — 0,35	0,30	$63,5 \pm 2,8$	$63,0 \pm 2,7$	$63,5 \pm 2,5$	63,3
0,35 — 0,45	0,40	$70,5 \pm 1,6$	$70,3 \pm 1,8$	$71,0 \pm 1,6$	70,6
0,45 — 0,60	0,52	$76,2 \pm 1,8$	$75,9 \pm 2,0$	$76,5 \pm 1,9$	76,2
0,60 — 0,75	0,67	$86,0 \pm 1,9$	$85,2 \pm 1,7$	$86,3 \pm 1,8$	85,8
0,75 — 1,00	0,87	$90,5 \pm 1,0$	$90,4 \pm 0,8$	$91,0 \pm 1,0$	90,6
1,00 — 1,50	1,22	$94,7 \pm 0,5$	$94,1 \pm 0,5$	$95,0 \pm 0,6$	94,6
1,50 — 2,00	1,73	$99,0 \pm 0,3$	$98,8 \pm 0,2$	$99,2 \pm 0,2$	99,0
2,00 — 3,00	2,45	$99,8 \pm 0,3$	$99,8 \pm 0,2$	$99,9 \pm 0,3$	99,8
П р и м е ч а н и е — Погрешность полученных значений представлена при 95%-ном доверительном интервале.					

ГОСТ Р ЕН 779—2007

Т а б л и ц а Е.6 — Эффективность и перепад давления разряженного фильтрующего материала

ЕН 779:2002 — Эффективность и перепад давления разряженного фильтрующего материала								
Воздушный фильтр WBF Leader 100								
Испытание: № 12345								
Контрольный аэрозоль DEHS								
Расход воздуха 45 м ³ /ч								
Скорость в фильтрующем материале 0,05 м/с								
Размер образца фильтрующего материала 0,25 м ²								
Размер частиц, мкм		Образец 1	Образец 2	Образец 3	Среднее значение			
Интервал		Эффективность, %						
Среднее значение		Перепад давления, Па						
		103	105	104	104			
0,20 — 0,25	0,22	$58,5 \pm 1,6$	$61,0 \pm 1,5$	$59,0 \pm 1,8$	59,5			
0,25 — 0,35	0,30	$62,5 \pm 2,5$	$62,0 \pm 2,8$	$62,0 \pm 2,7$	62,2			
0,35 — 0,45	0,40	$69,3 \pm 1,6$	$69,3 \pm 1,6$	$70,1 \pm 1,8$	69,6			
0,45 — 0,60	0,52	$76,0 \pm 1,9$	$74,0 \pm 1,8$	$76,0 \pm 2,0$	75,3			
0,60 — 0,75	0,67	$85,5 \pm 1,8$	$85,0 \pm 1,9$	$85,4 \pm 1,7$	85,3			
0,75 — 1,00	0,87	$90,5 \pm 1,0$	$90,2 \pm 1,0$	$89,5 \pm 0,8$	90,1			
1,00 — 1,50	1,22	$94,5 \pm 0,6$	$94,0 \pm 0,5$	$94,0 \pm 0,5$	94,2			
1,50 — 2,00	1,73	$99,0 \pm 0,2$	$98,5 \pm 0,3$	$98,5 \pm 0,2$	98,7			
2,00 — 3,00	2,45	$99,7 \pm 0,3$	$99,6 \pm 0,3$	$98,5 \pm 0,2$	99,3			
П р и м е ч а н и е — Погрешность полученных значений представлена при 95% -ном доверительном интервале.								

E.2 Примеры расчетов

Значения и обозначения величин приведены в таблице Е.5.

Т а б л и ц а Е.7 — Пылеемкость и средняя пылезадерживающая способность

Обозначение	Значение						
	Перепад давления, Па						
$\Delta p_{1,20}$	99;	106;	119;	148;	250;	351;	453
Пылевая нагрузка, г							
m_{tot}	0;	30;	60;	120;	355;	370;	465;
Пыль, прошедшая устройство							
$\Sigma(m_{ff} + m_d)$	—	0,2	0,5	0,6	1,0	1,5	1,7
Средняя пылезадерживающая способность							
A_m	—	99,3	99,2	99,5	99,7	99,6	99,6
Пылеемкость, г							
DHC	0	30	60	119	354	369	463

Средняя пылезадерживающая способность при 453 Па

$$A_{m453} = (465 - 1,7) / 465 \cdot 100 = 99,6 \text{ \%}.$$

Пылеемкость (DHC — Dust Holding Capacity) при 453 Па

$$DHC_{453} = m_{tot} - \sum (\Delta m_{ff} + m_d); \quad (\text{E.1})$$

$$DHC_{453} = 465 - [(0,2 + 0) + (0,3 + 0) + (0,1 + 0) + (0,4 + 0) + (0,5 + 0) + (0,2 + 0)] = 465 - 1,7 = 463,3.$$

Интерполяция пылеемкости 450 Па

$$DHC_{450} = (450 - 351)/(453 - 351) (463,3 - 368,5) + 368,5 = 92,0 + 368,5 = 460,5 \text{ г.}$$

Средняя пылезадерживающая способность при 450 Па

Рассчитанные значения для точки нагрузки при 453 Па близки к значению при 450 Па и могут быть использованы, как для 450 Па:

$$A_{m450} = 99,6 \text{ \%}.$$

Т а б л и ц а Е.8 — Расчет эффективности для частиц размером 0,4 мкм

Обозначение	Значение						
	Перепад давления, Па						
$\Delta p_{1,20}$	99	106	119	148	250	351	453
Пылевая нагрузка, г							
m_{tot}	0	30	60	120	355	370	465
Число частиц в воздухе до фильтра							
N_1	1412	1602	1936	1233	1467	1620	1754
N_2	1317	1581	1900	1125	1437	1568	1793
N_3	1414	1651	1862	1094	1412	1546	1734
N_4	1394	1612	1865	1101	1404	1646	1811
N_5	1389	1588	1921	1050	1408	1565	1698
N_6	1362	1532	1785	1079	1415	1599	1674
N_7	1360	1491	1801	1080	1377	1597	1770
Число частиц в воздухе после фильтра							
n_1	428	268	185	43	10	10	16
n_2	417	266	213	41	12	10	9
n_3	415	257	184	34	10	8	12
n_4	388	254	202	41	5	19	11
n_5	423	240	195	32	10	18	11
n_6	388	264	209	25	7	14	11
Единичная эффективность, %							
E_1	68,63	83,16	90,35	96,35	99,31	99,37	99,10
E_2	69,46	83,54	88,68	96,30	99,16	99,36	99,49
E_3	70,44	84,25	90,13	96,90	99,29	99,50	99,32
E_4	72,12	84,13	89,33	96,19	99,64	98,82	99,37
E_5	69,25	84,62	89,48	96,99	99,29	98,86	99,35
E_6	71,49	82,53	88,34	97,68	99,50	99,12	99,36
Эффективность, %							
E_1	70,23	83,70	89,38	96,74	99,37	99,17	99,33

Окончание таблицы E.8

Обозначение	Значение						
	Перепад давления, Па						
	Погрешность эффективности, % — фильтр						
σ	1,36	0,77	0,79	0,57	0,17	0,29	0,13
n	6	6	6	6	6	6	6
$v = n - 1$	5	5	5	5	5	5	5
$t_{1-\alpha/2}(n)^{0,5}$	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
U_i	1,43	0,81	0,82	0,60	0,18	0,30	0,14
	Средняя эффективность, %						
E_m	—	—	—	—	93,07	95,00	95,86
	Погрешность средней эффективности, % — фильтр						
U_m	—	—	—	—	0,60	0,49	0,43

Эффективность E_1 при 453 ПаПервая единичная эффективность E_1 , %, при 453 Па рассчитывается по формуле

$$E_1 = (1 - 16/[(1754 + 1793)/2]) 100 = 99,10.$$

Эффективность E_i при 453 ПаСреднее значение шести единичных эффективностей E_{i453} , %, при 453 Па рассчитывается по формуле

$$E_{i453} = (99,10 + 99,49 + 99,32 + 99,37 + 99,35 + 99,36)/6 = 99,33.$$

Погрешность эффективности фильтра E_i , %, при 453 Па

$$U_{i453} = 1,049 \cdot 0,13 = 0,14.$$

Средняя эффективность, %, при значении количества поданной пыли 465 г и 453 Па

$$\begin{aligned} E_{m453} = 1/465[30(70,2 + 83,7)/2 + 30(83,7 + 89,4)/2 + 60(89,4 + 96,7)/2 + \\ + 135(96,7 + 99,4)/2 + 115(99,4 + 99,2)/2 + 95(99,2 + 99,3)/2] = 95,86. \end{aligned}$$

Интерполяция средней эффективности, %, при 450 Па

$$E_{m450} = (450 - 351)/(453 - 351)(95,86 - 95,00) + 95,00 = 95,8.$$

Погрешность средней эффективности фильтра, %, при 453 Па

$$\begin{aligned} E_{m453} = 1/465[30(1,43 + 0,81)/2 + 30(0,81 + 0,82)/2 + 6(0,82 + 0,60)/2 + \\ + 135(0,60 + 0,18)/2 + 115(0,18 + 0,30)/2 + 95(0,30 + 0,14)/2] = 0,43 \% — фильтр. \end{aligned}$$

Погрешность средней эффективности, %, при 450 Па

Рассчитанное значение количества поданной пыли наиболее близко к значению 450 Па и может быть использовано для 453 Па:

$$E_{m450} = \pm 0,43.$$

Е.3 Конечные результаты при 450 Па

Средняя эффективность % (0,4 μm) $E_m = (95,8 \pm 0,4)$

Класс фильтра F9

Средняя пылезадерживающая способность $A_m > 99 \% (99,6)$ Пылеемкость, г $DHC = 461$.

**Приложение F
(справочное)**

**Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации
ссылочным международным (региональным) стандартам**

Таблица F.1

Обозначение ссылочного международного (регионального) стандарта	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ЕН 1822-1:1998	*
ИСО 2854:1976	*
ИСО 5167-1:2004	*
ИСО 12103-1:1997	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Библиография

- [1] ANSI/ASHRAE 52.1:1992 Gravimetric and dust-spot procedures for testing air-cleaning devices used in general ventilation for removing particulate matter
- [2] ASHRAE 52.2:1999 Method of testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by particle size
- [3] ASME Standard MFC-3M-1985 Measurement of fluid flow in pipes using orifice nozzle and venturi
- [4] EN 779:1993 Particulate air filters for general ventilation; requirements, testing, marking
- [5] EN 1822-3 High efficiency air filters (HEPA and ULPA) • Part 3: Testing flat sheet filter media
- [6] Eurovent 4/9:1997 Method of testing air filters used in general ventilation for determination of fractional efficiency
- [7] NF X 44-060:1993 Air cleaning equipment — Oil mist gas purifiers with integral fan for screw-cutting industry
- [8] Nordtest NT VVS 117:1998 Test method for electret filters — Determination of the electrostatic enhancement factor of filter media
- [9] IES-RP-CC013 Equipment calibration or validation procedures
- [10] IEST-RP-CC013 Equipment calibration or validation procedure
- [11] ASTM-F328-98 Standard practice for calibration of an airborne particle counter using monodispersed spherical particles
- [12] ASTM-F649-80 Standard practice for secondary calibration of airborne particle counter using comparison procedures

УДК 543.275.083:628.511:621.3.049.77:006.354

ОКС 23.120
73.100.20

Т58

Ключевые слова: фильтры, очистка воздуха, эффективность, расход воздуха

Редактор О. А. Стояновская
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор Н. И. Гавришук
Компьютерная верстка В. Н. Романовой

Сдано в набор 22.05.2008. Подписано в печать 19.11.2008. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 5,00. Тираж 368 экз. Зак. 1271.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.